

Le 18 avril 2016

Objet : Demande d'accès n° 2016-03-23 – Lettre réponse

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande, reçue le 29 mars dernier, concernant divers documents relatifs aux débordements d'eaux d'usées et aux infractions commises par des exploitants d'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées.

Vous trouverez en pièce jointe le document accessible visé par votre demande à laquelle nous répondons, point par point.

Point 1- Le nombre de débordements d'eaux usées répertorié pour chacune des installations concernées :

- le lieu et le nom de l'installation concernée;
- le nombre de débordements qui ont eu lieu et les dates;
- la durée cumulée quotidienne;
- les causes;
- les mesures prises ou planifiées par l'exploitant pour prévenir, atténuer ou éliminer les débordements.

Nous sommes informés que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document répondant à votre demande. En effet, l'article 15 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) énonce que le droit d'accès ne porte que sur des documents dont la communication ne requiert ni calcul ni comparaison de renseignements.

...2

Point 2- La liste des toutes les infractions commises par un exploitant d'un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées répertoriées pour chacune des infractions :

- l'exploitant d'ouvrage municipal visé;
- la nature de l'infraction;
- le montant de l'amende;
- S'agit-il d'une récidive et si oui, la nature des infractions précédemment commises et les montants des amendes reçues par l'exploitant, et ce, depuis 2006.

Le document suivant est disponible et accessible. Il s'agit de :

- Liste des avis de non-conformité et des avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées, 31 mars 2016, 40 pages.

Enfin, nous vous informons que l'information relative aux montants des amendes reçues est accessible à l'adresse Internet suivante :

<http://www.registres.mddep.gouv.qc.ca/sanctions/recherche.asp>

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie de l'article précité de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec M^{me} Alexie Gauthier, analyste responsable de votre dossier, à l'adresse courriel alexie.gauthier@mddelcc.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La directrice,

ORIGINAL SIGNÉ PAR

P^àscale Porlier

p. j. (3)

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)							
Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Installation de traitement des eaux usées Sainte-Brigitte-des-Saults	2015-10-05	Avis de non-conformité	401294991	Retard de transmission du rapport annuel 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Sainte-Brigitte-des-Saults.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Interception et traitement des eaux usées (Ville de Gracefield)	2016-02-11	Avis de non-conformité	401323093	Manquements au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Interception et traitement des eaux usées (Ville de Gracefield)	2016-02-11	Avis de non-conformité	401323093	Manquements au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 6 al. 1		Ne pas avoir respecté les normes de rejet prescrites, à savoir
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux de Charette	2015-10-02	Avis de non-conformité	401295451	Retard de transmission du rapport annuel 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Charette	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux de Gatineau (Masson-Angers)	2016-02-11	Avis de non-conformité	401327406	Manquement au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées au 150, chemin de la Rive, Gatineau.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux de Gatineau (Masson-Angers)	2016-02-11	Avis de non-conformité	401327406	Manquement au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées au 150, chemin de la Rive, Gatineau.	Q-2, r. 34.1, 6 al. 3 partie 2		Ne pas avoir analysé les échantillons prélevés selon la procédure établie, à savoir
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux de Gatineau (Masson-Angers)	2016-02-24	Avis de non-conformité	401330947	Manquement au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées au 150, chemin de la Rive, Gatineau	Q-2, r. 34.1, 8 al. 1 (1)		Avoir exploité un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées ayant subi des débordements d'eaux usées dans l'environnement en temps sec.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux de Lac-aux-Sables	2015-10-02	Avis de non-conformité	401295430	Retard de transmission du rapport annuel 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Lac-aux-Sables	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux de Saint-Barnabé	2015-10-02	Avis de non-conformité	401295446	Retard de transmission du rapport annuel 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Barnabé	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux de Saint-Georges (Saint-Jean-de-la-Lande)	2015-10-29	Avis de non-conformité	401300181	Vérification du rapport annuel pour l'année 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées de la municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux de Saint-Léon-le-Grand (Maskinongé)	2015-10-02	Avis de non-conformité	401295393	Retard de transmission du rapport annuel 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Léon-le-Grand	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)

Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux de Yamachiche	2014-09-05	Avis de non-conformité	401171154	Manquement à la Loi sur la qualité de l'environnement	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux de Yamachiche	2015-06-15	Avis de non-conformité	401258785	Non-respect des conditions inscrites dans un certificat d'autorisation - Site de traitement des eaux usées - lots 1 774 637, 5 138 518 et 5 138 520	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux de Yamachiche	2015-10-02	Avis de non-conformité	401295472	Retard de transmission du rapport annuel 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Yamachiche	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées d'Albanel	2015-09-18	Avis de non-conformité	401291313	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées d'Asbestos	2015-12-01	Avis de non-conformité	401308200	Non-conformité au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées pour les installations de la ville d'Asbestos	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Baie-du-Febvre	2015-08-27	Avis de non-conformité	401285481	Travaux comportant l'utilisation de pesticides effectués de façon non-conforme sur des installations municipales.	P-9.3, 34 al. 2		Avoir exécuté ou offert d'exécuter, autrement que par l'intermédiaire d'un titulaire de permis, des travaux comportant l'utilisation de pesticides qui n'appartiennent pas à une classe désignée d'usage domestique par règlement, sans être titulaire d'un permis délivré par le ministre.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Baie-Saint-Paul (Riv. du-Gouffre)	2015-10-19	Avis de non-conformité	401295179	Non-respect d'une exigence d'échantillonnage prévue au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées au 1er et 2e trimestre de l'année 2015	Q-2, r. 34.1, 7 al. 2		Ne pas avoir effectué les essais de toxicité aiguë conformément aux fréquences et à la procédure prescrites.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Bonaventure	2016-01-11	Avis de non-conformité	401313785	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées - Ville de Bonaventure - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Bonne-Espérance (Riv. St-Paul)	2016-03-08	Avis de non-conformité	401321275	Non-conformité au Règlement sur les ouvrages d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 30 al. 2, partie 1		Ne pas avoir transmis au ministre un plan d'action sur les mesures à prendre pour se conformer aux normes prévues et un calendrier de mise en oeuvre de ces mesures dans le délai prévu.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Bonsecours (SD)	2015-12-01	Avis de non-conformité	401311085	Non-conformité au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées pour les installations de la municipalité de Bonsecours	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)							
Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Bouchette	2015-11-04	Avis de non-conformité	401297832	Avis de non-conformité: Non-transmission du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (OMAE) de la municipalité de Bouchette	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Bryson	2006-08-14	Avis de non-conformité	400340292	Article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement et 12 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement.	Q-2, 20		
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Bryson	2006-08-14	Avis de non-conformité	400340292	Article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement et 12 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement.	Q-2, r. 3, 12		
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Bryson	2015-11-04	Avis de non-conformité	401302785	Avis de non-conformité: Non-transmission du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (OMAE)	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Chesterville	2015-10-08	Avis de non-conformité	401295790	Retard de transmission du rapport annuel 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Chesterville.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Dupuy	2015-09-29	Avis de non-conformité	401294042	Vérification de la réception du rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Fort-Coulonge	2015-11-04	Avis de non-conformité	401302987	Non-transmission du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (OMAE) de la municipalité de Fort-Coulonge	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Grand-Saint-Esprit	2015-10-08	Avis de non-conformité	401295780	Retard de transmission du rapport annuel 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de la municipalité de Grand-Saint-Esprit.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Lac-Brome (Ouest)	2014-12-16	Avis de non-conformité	401208652	Avoir utilisé un équipement de traitement des eaux usées qui n'est pas en bon état de marche sur le lot 4 992 004 du cadastre du Québec à Lac-Brome	Q-2, r. 3, 12, partie 1		Avoir utilisé ou installé un équipement visé qui n'est pas en bon état de fonctionnement, à savoir
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Lacolle	2015-02-09	Avis de non-conformité	401214053	Avoir omis d'aviser le ministre du déversement d'eaux usées non traitées à un endroit non autorisé	Q-2, r. 34.1, 15 al. 1		Ne pas avoir avisé le ministre lorsque l'un ou l'autre des événements visés se produit, à savoir

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)							
Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de La Doré	2015-09-18	Avis de non-conformité	401291214	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de La Pêche (Wakefield)	2015-11-04	Avis de non-conformité	401303018	Non-transmission du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (OMAE) de la municipalité de La Pêche (Wakefield)	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de La Tuque	2015-10-02	Avis de non-conformité	401295461	Retard de transmission du rapport annuel 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de La Tuque	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Laurier-Station	2016-02-04	Avis de non-conformité	401323170	Vérification du rapport annuel pour l'année 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (ROMAEU)	Q-2, r. 34.1, 4 al. 2 partie 2		Ne pas avoir étalonné l'appareil de mesure de débit journalier au moins une fois par année.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Lawrenceville	2015-12-01	Avis de non-conformité	401311091	Non-conformité au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées pour les installations de la municipalité de Lawrenceville	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Lebel-sur-Quévillon	2015-09-29	Avis de non-conformité	401294058	Vérification de la réception du rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Lotbinière	2015-10-15	Avis de non-conformité	401296299	Transmission du rapport annuel 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Lyster	2015-10-05	Avis de non-conformité	401294888	Retard de transmission du rapport annuel 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Lyster.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Marsoui	2016-01-07	Avis de non-conformité	401313710	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées - Municipalité du village de Marsoui - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Nouvelle	2016-01-07	Avis de non-conformité	401313886	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées - Municipalité de Nouvelle - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Percé	2016-01-07	Avis de non-conformité	401313741	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées - Ville de Percé (secteur Centre-Ville) - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)							
Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Percé (Cap-d'Espoir)	2016-01-07	Avis de non-conformité	401313753	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées - Ville de Percé (secteur Cap-d'Espoir) - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Pointe-à-la-Croix	2016-01-07	Avis de non-conformité	401313667	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées - Municipalité de Pointe-à-la-Croix - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Adelphe	2015-10-02	Avis de non-conformité	401295467	Retard de transmission du rapport annuel 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Adelphe	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Albert	2015-10-05	Avis de non-conformité	401295029	Retard de transmission du rapport annuel 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Albert.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-André-Avellin	2015-11-04	Avis de non-conformité	401303076	Non-transmission du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (OMAE) de la municipalité de Saint-André-Avellin	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de-Guigues	2015-09-29	Avis de non-conformité	401294078	Vérification de la réception du rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Calixte	2007-12-07	Avis de non-conformité	400454310	St-Calixte / Déversement d'eau usée non traitée	Q-2, 20		
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Célestin (Annville)	2015-10-05	Avis de non-conformité	401294939	Retard de transmission du rapport annuel 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Célestin.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Damase	2007-05-31	Avis de non-conformité	400398223	Rejet des boues de l'étang no. 3 dans le ruisseau Corbin sans avoir avisé le ministère.	Q-2, 21		
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Damase	2007-06-22	Avis de non-conformité	400415140	a la municipalité	Q-2, 20		
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Sainte-Angèle-de-Mérici	2016-02-19	Avis de non-conformité	401330377	Non-conformité rapport annuel 2014 OMAE Sainte-Angèle-de-Mérici	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Édouard-de-Fabre	2015-09-29	Avis de non-conformité	401294091	Vérification de la réception du rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)

Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Sainte-Hedwidge	2015-09-18	Avis de non-conformité	401291246	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Sainte-Hélène-de-Bagot	2014-10-03	Avis de non-conformité	401177044	Rejets de contaminants à la rivière Cibouette entre la station d'épuration municipale et le 3e rang à Sainte-Hélène-de-Bagot	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Sainte-Hélène-de-Bagot	2014-10-03	Avis de non-conformité	401177044	Rejets de contaminants à la rivière Cibouette entre la station d'épuration municipale et le 3e rang à Sainte-Hélène-de-Bagot	Q-2, 20 al. 2, partie 2		Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté un contaminant ou avoir permis l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d'un contaminant, soit [nature du contaminant], dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer des dommages ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Sainte-Hélène-de-Bagot	2014-10-03	Avis de non-conformité	401177044	Rejets de contaminants à la rivière Cibouette entre la station d'épuration municipale et le 3e rang à Sainte-Hélène-de-Bagot	Q-2, r. 3, 12, partie 1		Avoir utilisé ou installé un équipement visé qui n'est pas en bon état de fonctionnement, à savoir
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Sainte-Hélène-de-Bagot	2014-10-03	Avis de non-conformité	401177044	Rejets de contaminants à la rivière Cibouette entre la station d'épuration municipale et le 3e rang à Sainte-Hélène-de-Bagot	Q-2, r. 34.1, 6 al. 1		Ne pas avoir respecté les normes de rejet prescrites, à savoir
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Elzéar (Beauce)	2015-10-15	Avis de non-conformité	401296208	Vérification de la transmission du rapport annuel pour les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées pour l'année 2014.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Sainte-Marguerite	2015-10-15	Avis de non-conformité	401296203	Transmission du rapport annuel 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Sainte-Thérèse-de-Gaspé	2016-01-07	Avis de non-conformité	401313767	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées - Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Félix-de-Kingsey	2015-10-05	Avis de non-conformité	401295010	Retard de transmission du rapport annuel 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Félix-de-Kingsey.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Félix-d'Otis	2015-09-18	Avis de non-conformité	401291264	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Félix-d'Otis	2016-02-25	Avis de non-conformité	401329961	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)							
Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Ferdinand	2015-10-05	Avis de non-conformité	401294929	Retard de transmission du rapport annuel 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Ferdinand.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Honoré (Tremblay)	2014-09-16	Avis de non-conformité	401171142	Déblai en rive et dans le littoral du ruisseau Hood à St-Honoré et non respect des conditions du certificat d'autorisation émis le 1 février 2013 pour le prolongement des rues du Blizzard et de l'Alizé.	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Honoré (Tremblay)	2014-09-16	Avis de non-conformité	401171142	Déblai en rive et dans le littoral du ruisseau Hood à St-Honoré et non respect des conditions du certificat d'autorisation émis le 1 février 2013 pour le prolongement des rues du Blizzard et de l'Alizé.	Q-2, 22 al. 1		Avoir entrepris l'exercice d'une activité susceptible d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement, sans avoir obtenu préalablement du ministre un certificat d'autorisation.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Honoré (Tremblay)	2014-09-16	Avis de non-conformité	401171142	Déblai en rive et dans le littoral du ruisseau Hood à St-Honoré et non respect des conditions du certificat d'autorisation émis le 1 février 2013 pour le prolongement des rues du Blizzard et de l'Alizé.	Q-2, 22 al. 2		Avoir exécuté des travaux ou des ouvrages dans [nature du milieu hydrique ou du milieu humide], sans avoir obtenu préalablement du ministre un certificat d'autorisation.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Jean-de-Matha	2011-09-26	Avis de non-conformité	400860700	Travaux au étangs d'épuration municipaux	Q-2, 20		
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Jean-de-Matha	2011-09-26	Avis de non-conformité	400860720	Émission d'un contaminant dans l'environnement; Omission d'aviser le ministre de la présence accidentelle d'un contaminant dans l'environnement; Émission, dans l'environnement, d'un effluent partiellement traité sans aviser préalablement le Ministère du MDDEP ainsi que le Ministère du MAMROT; Réalisation de travaux dans un ouvrage municipal d'assainissement des eaux sans l'obtention préalable d'une autorisation.	Q-2, 21		Étant responsable de la présence accidentelle dans l'environnement d'un contaminant visé à l'article 20, ne pas en avoir avisé le ministre sans délai.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Jean-de-Matha	2011-09-26	Avis de non-conformité	400860700	Travaux au étangs d'épuration municipaux	Q-2, 21		

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)							
Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Jean-de-Matha	2011-09-26	Avis de non-conformité	400860720	Émission d'un contaminant dans l'environnement; Omission d'aviser le ministre de la présence accidentelle d'un contaminant dans l'environnement; Émission, dans l'environnement, d'un effluent partiellement traité sans aviser préalablement le Ministère du MDDEP ainsi que le Ministère du MAMROT; Réalisation de travaux dans un ouvrage municipal d'assainissement des eaux sans l'obtention préalable d'une autorisation.	Q-2, 32		Avoir procédé à l'exécution de travaux d'égout, sans avoir soumis les plans et devis au ministre et obtenu son autorisation.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Jean-de-Matha	2011-09-26	Avis de non-conformité	400860700	Travaux au étangs d'épuration municipaux	Q-2, 32		
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Lazare-de-Bellechasse	2015-10-30	Avis de non-conformité	401298843	Vérification du rapport annuel pour l'année 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées.	Q-2, r. 34.1, 6 al. 1		Ne pas avoir respecté les normes de rejet prescrites, à savoir
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Léon-Le-Grand (La Matapédia)	2015-12-02	Avis de non-conformité	401311553	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées Municipalité de la paroisse de Saint-Léon-le-Grand - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Nérée	2016-02-04	Avis de non-conformité	401322620	Vérification du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées.	Q-2, r. 34.1, 4 al. 2 partie 2		Ne pas avoir étalonné l'appareil de mesure de débit journalier au moins une fois par année.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Noël	2015-11-26	Avis de non-conformité	401310221	Station d'épuration des eaux usées Saint-Noël	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Pierre-Baptiste	2015-10-16	Avis de non-conformité	401294873	Retard de transmission du rapport annuel 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Pierre-Baptiste.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Pierre-Baptiste	2016-03-03	Avis de non-conformité	401330001	Retard de transmission du rapport annuel 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Pierre-Baptiste	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Raphaël	2007-01-29	Avis de non-conformité	400376805	Rejet de contaminants dans l'environnement et non-conformité des ouvrages d'assainissement des eaux usées.	Q-2, 20		

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)							
Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Raphaël	2015-10-15	Avis de non-conformité	401296098	Transmission du rapport annuel pour l'année 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Raphaël	2016-02-04	Avis de non-conformité	401320223	Vérification du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées de la municipalité de Saint-Raphael.	Q-2, r. 34.1, 4 al. 2 partie 2		Ne pas avoir étalonné l'appareil de mesure de débit journalier au moins une fois par année.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Siméon (Bonaventure)	2016-01-11	Avis de non-conformité	401313947	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées - Municipalité de la paroisse de Saint-Siméon - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Vianney	2009-12-18	Avis de non-conformité	400668451	Ouvrage d'assainissement des eaux - Non-respect des exigences de rejet pour le phosphore total depuis l'année 2005	Q-2, r. 3, 12		
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Vianney	2015-12-02	Avis de non-conformité	401311580	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées Municipalité de Saint-Vianney - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Senneterre	2015-09-29	Avis de non-conformité	401294146	Vérification de la réception du rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Stoke	2015-12-01	Avis de non-conformité	401311428	Non-conformité au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées pour les installations de la municipalité de Stoke	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Témiscaming (Tembec)	2015-09-29	Avis de non-conformité	401294154	Vérification de la réception du rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Waterville	2015-12-01	Avis de non-conformité	401311434	Non-conformité au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées pour les installations de la ville de Waterville	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Wotton	2015-12-01	Avis de non-conformité	401311442	Non-conformité au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées pour les installations de la municipalité de Wotton	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées d'Henryville	2012-05-10	Avis de non-conformité	400913104	Mauvais fonctionnement d'un système de traitement des eaux usées et non respect d'une exigence de rejet	Q-2, 20 al. 2, partie 1		Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté un contaminant ou avoir permis l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d'un contaminant, soit [nature du contaminant], dont la présence dans l'environnement est prohibée par règlement.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)							
Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées d'Henryville	2012-05-10	Avis de non-conformité	400913104	Mauvais fonctionnement d'un système de traitement des eaux usées et non respect d'une exigence de rejet	Q-2, r. 3, 12		
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées d'Henryville	2013-03-11	Avis de non-conformité	401010218	Avis de non-conformité délivré pour le non-respect de l'article 12 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la Qualité de l'Environnement lors de la visite d'inspection du 7 février 2013 à la station d'épuration de Henryville	Q-2, r. 3, 12		
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées d'Henryville	2014-06-16	Avis de non-conformité	401128423	Mauvais fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées de la municipalité d'Henryville	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées d'Henryville	2014-06-16	Avis de non-conformité	401128423	Mauvais fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées de la municipalité d'Henryville	Q-2, r. 3, 12, partie 1		Avoir utilisé ou installé un équipement visé qui n'est pas en bon état de fonctionnement, à savoir
Ouvrage municipaux d'assainissement des eaux Saint-Jacque-de-Leeds	2015-10-15	Avis de non-conformité	401294957	Vérification du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées de la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrage municipaux d'assainissement des eaux Saint-Jacque-de-Leeds	2015-10-15	Avis de non-conformité	401294957	Vérification du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées de la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds	Q-2, r. 34.1, 8 al. 1 (1)		Avoir exploité un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées ayant subi des débordements d'eaux usées dans l'environnement en temps sec.
Ouvrages municipaux d'assainissement des eaux Sainte-Euphémie	2015-10-15	Avis de non-conformité	401296120	Transmission du rapport annuel 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Ouvrages municipaux d'assainissement des eaux Sainte-Euphémie	2016-03-29	Avis de non-conformité	401334282	Vérification du rapport annuel pour l'année 2015 - Règlement sur les ouvrages d'assainissement des eaux usées (ROMAEU)	Q-2, r. 34.1, 6 al. 1		Ne pas avoir respecté les normes de rejet prescrites, à savoir
Réseau d'égout (municipalité de Ferland-et-Boileau)	2015-09-18	Avis de non-conformité	401291276	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)							
Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration Camp Grand Village	2012-01-11	Avis de non-conformité	400887058	Gestion des eaux usées en regard de l'autorisation émise le 16 juin 1998 et de l'eau potable en regard du Règlement sur la qualité de l'eau potable, Q-2, r.40 - 2434, route Marie-Victorin, municipalité de Lévis	Q-2, 123		
Station d'épuration Camp Grand Village	2012-01-11	Avis de non-conformité	400887058	Gestion des eaux usées en regard de l'autorisation émise le 16 juin 1998 et de l'eau potable en regard du Règlement sur la qualité de l'eau potable, Q-2, r.40 - 2434, route Marie-Victorin, municipalité de Lévis	Q-2, r. 40, 38		
Station d'épuration Camp Grand Village	2015-04-10	Avis de non-conformité	401230650	Manquement à l'article 123.1 de la loi sur la qualité de l'environnement	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Station d'épuration de eaux usées La Trinité-des-Monts	2012-05-31	Avis de non-conformité	400927117	Efficacité de l'ouvrage d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 3, 12		
Station d'épuration de eaux usées La Trinité-des-Monts	2015-12-02	Avis de non-conformité	401311638	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées Municipalité de la paroisse de La Trinité-des-Monts - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration de eaux usées La Trinité-des-Monts	2016-02-19	Avis de non-conformité	401330573	Rapport annuel 2014 OMAE La Trinité-des-Monts	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration de eaux usées La Trinité-des-Monts	2016-02-19	Avis de non-conformité	401330573	Rapport annuel 2014 OMAE La Trinité-des-Monts	Q-2, r. 34.1, 4 al. 2 partie 2		Ne pas avoir étalonné l'appareil de mesure de débit journalier au moins une fois par année.
Station d'épuration de eaux usées La Trinité-des-Monts	2016-02-19	Avis de non-conformité	401330573	Rapport annuel 2014 OMAE La Trinité-des-Monts	Q-2, r. 34.1, 6 al. 3 partie 1		Ne pas avoir prélevé des échantillons ou procéder à des mesures de l'effluent de la station aux fréquences prévues, à savoir
Station d'épuration de Fassett	2015-11-04	Avis de non-conformité	401302943	Non-transmission du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (OMAE) de la municipalité de Fassett	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration de la municipalité de Saint-Augustin	2015-09-18	Avis de non-conformité	401291237	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration de Leclercville	2015-10-15	Avis de non-conformité	401296151	Transmission du rapport annuel 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)							
Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration de Saint-Clet	2013-06-25	Avis de non-conformité	401036188	Rejet d'eau usée au fossé, provenant de la station d'épuration de Saint-Clet, lot 2 397 089	Q-2, 20 al. 2, partie 2		Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté un contaminant ou avoir permis l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d'un contaminant, soit [nature du contaminant], dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer des dommages ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.
Station d'épuration de Sainte-Rose-du-Nord	2016-01-19	Avis de non-conformité	401319135	Plan d'action des municipalités sans traitement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 30 al. 2, partie 1		Ne pas avoir transmis au ministre un plan d'action sur les mesures à prendre pour se conformer aux normes prévues et un calendrier de mise en oeuvre de ces mesures dans le délai prévu.
Station d'épuration de Saint-François-de-l'île-d'Orléans	2015-10-19	Avis de non-conformité	401293589	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (numéro de la station d'épuration : 20005-1)	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Adstock (Sacré-Coeur-de-Marie)	2015-10-15	Avis de non-conformité	401296169	Transmission du rapport annuel 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Ange-Gardien	2014-09-19	Avis de non-conformité	401170977	Dérivation et modification à l'endroit de la station d'épuration (étangs aérés) de la municipalité d'Ange-Gardien	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Station d'épuration des eaux usées - Ange-Gardien	2014-09-19	Avis de non-conformité	401170977	Dérivation et modification à l'endroit de la station d'épuration (étangs aérés) de la municipalité d'Ange-Gardien	Q-2, 32 al. 1, partie 2		Avoir procédé à [l'exécution de travaux d'égout, l'installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées] avant d'en avoir soumis les plans et devis au ministre et d'avoir obtenu son autorisation.
Station d'épuration des eaux usées - Ange-Gardien	2014-09-19	Avis de non-conformité	401170977	Dérivation et modification à l'endroit de la station d'épuration (étangs aérés) de la municipalité d'Ange-Gardien	Q-2, r. 34.1, 15 al. 2		Ne pas avoir fourni les informations requises ou ne pas avoir respecté le délai prescrit.
Station d'épuration des eaux usées - Ange-Gardien	2015-03-12	Avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire	401216259	Avoir mis en place des équipements de traitement sans avoir préalablement soumis les plans et devis au ministre et avoir obtenu son autorisation	Q-2, 115.25 (2)	5000	A fait une chose ou a exercé une activité sans obtenir préalablement l'approbation, l'autorisation, la permission, l'attestation ou le permis requis en vertu de l'article (), soit
Station d'épuration des eaux usées à Sainte-Rose-de-Watford	2015-10-29	Avis de non-conformité	401299099	Vérification du rapport annuel pour l'année 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)

Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées - Ayer's Cliff	2015-12-01	Avis de non-conformité	401311075	Non-conformité au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées pour les installations du village d'Ayer's Cliff	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Barraute	2015-09-29	Avis de non-conformité	401293986	Vérification de la réception du rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Béarn	2015-09-29	Avis de non-conformité	401294031	Vérification de la réception du rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Beaupré	2014-05-13	Avis de non-conformité	401132966	Conduite de refoulement installée en surface et raccordée au poste de pompage d'eaux usées SAB-1 à Ste-Anne-de-Beaupré	Q-2, 32 al. 1, partie 2		Avoir procédé à [l'exécution de travaux d'égout, l'installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées] avant d'en avoir soumis les plans et devis au ministre et d'avoir obtenu son autorisation.
Station d'épuration des eaux usées - Beaupré	2015-10-07	Avis de non-conformité	401296844	Ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées - Déversement récurrent survenant en période de temps sec au Régulateur des 7 crans	Q-2, r. 34.1, 8 al. 1 (1)		Avoir exploité un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées ayant subi des débordements d'eaux usées dans l'environnement en temps sec.
Station d'épuration des eaux usées - Bégin	2015-09-18	Avis de non-conformité	401291165	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Berthierville	2014-03-28	Avis de non-conformité	401121273	Neiges poussées et entreposées en rive du fleuve St-Laurent et de la rivière Chaloupe à la centrale de traitement d'eau située au 1391, rue de Frontenac, Berthierville	Q-2, 115.25 (2)		A fait une chose ou a exercé une activité sans obtenir préalablement le certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22, soit
Station d'épuration des eaux usées - Blainville - Sainte-Thérèse	2007-05-30	Avis de non-conformité	400405965	Déversement d'eaux usées du poste de pompage principal de la station municipale RIAESTB	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Blainville - Sainte-Thérèse	2007-05-30	Avis de non-conformité	400405965	Déversement d'eaux usées du poste de pompage principal de la station municipale RIAESTB	Q-2, 21		
Station d'épuration des eaux usées - Boisbriand	2007-05-08	Avis de non-conformité	400396013	Non respect des exigences de rejets de l'usine d'épuration pour les années 2005, 2006 et 2007.	Q-2, 123.1		
Station d'épuration des eaux usées - Boisbriand	2007-05-08	Avis de non-conformité	400396013	Non respect des exigences de rejets de l'usine d'épuration pour les années 2005, 2006 et 2007.	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Bonne-Espérance (Vieux-Fort)	2016-03-08	Avis de non-conformité	401321275	Non-conformité au Règlement sur les ouvrages d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 30 al. 2, partie 1		Ne pas avoir transmis au ministre un plan d'action sur les mesures à prendre pour se conformer aux normes prévues et un calendrier de mise en oeuvre de ces mesures dans le délai prévu.
Station d'épuration des eaux usées - Bromont	2007-06-27	Avis de non-conformité	400414694	Bromont, traitement de boues de fosses septiques	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Bromont	2007-06-27	Avis de non-conformité	400414694	Bromont, traitement de boues de fosses septiques	Q-2, 22		

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)

Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées - Bromont	2014-05-13	Avis de non-conformité	401133114	hcgh	Q-2, 115.25 (2)		A fait une chose ou a exercé une activité sans obtenir préalablement le certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22, soit
Station d'épuration des eaux usées - Bromont	2014-05-13	Avis de non-conformité	401133114	hcgh	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Station d'épuration des eaux usées - Campbell's Bay	2015-11-04	Avis de non-conformité	401302895	Non-transmission du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (OMAE)	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Cap Saint-Ignace (EA)	2015-10-15	Avis de non-conformité	401294349	Transmission du rapport annuel 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Cap Saint-Ignace (EA)	2016-02-04	Avis de non-conformité	401322776	Vérification du rapport annuel 2014 pour les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Carignan	2009-11-05	Avis de non-conformité	400653494	Station d'épuration, rejet d'eau usée et mauvais entretien des installation de traitement			
Station d'épuration des eaux usées - Chambord	2015-09-18	Avis de non-conformité	401291150	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Chandler	2016-01-11	Avis de non-conformité	401313957	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées - Ville de Chandler - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Chatham/Lachute	2009-01-26	Avis de non-conformité	400552314	travaux aux étangs sans avoir obtenu de CA au préalable	Q-2, 123.1		
Station d'épuration des eaux usées - Chatham/Lachute	2009-01-26	Avis de non-conformité	400552314	travaux aux étangs sans avoir obtenu de CA au préalable	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Chatham/Lachute	2009-01-26	Avis de non-conformité	400552314	travaux aux étangs sans avoir obtenu de CA au préalable	Q-2, 32		
Station d'épuration des eaux usées - Chelsea Farm Point	2015-11-04	Avis de non-conformité	401302899	Non-transmission du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (OMAE) de la municipalité de Chelsea (Farm Point)	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Chelsea (Mill)	2015-11-04	Avis de non-conformité	401302918	Non-transmission du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (OMAE) de la municipalité de Chelsea (Mill)	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)

Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées - Chelsea (Mill)	2016-03-22	Avis de non-conformité	401334275	manquements au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux à la station d'épuration des eaux usées de Chelsea-Mill, municipalité de Chelsea.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Chelsea (Mill)	2016-03-22	Avis de non-conformité	401334275	manquements au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux à la station d'épuration des eaux usées de Chelsea-Mill, municipalité de Chelsea.	Q-2, r. 34.1, 6 al. 1		Ne pas avoir respecté les normes de rejet prescrites, à savoir
Station d'épuration des eaux usées - Chelsea (Mill)	2016-03-22	Avis de non-conformité	401334275	manquements au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux à la station d'épuration des eaux usées de Chelsea-Mill, municipalité de Chelsea.	Q-2, r. 34.1, 6 al. 3 partie 1		Ne pas avoir prélevé des échantillons ou procéder à des mesures de l'effluent de la station aux fréquences prévues, à savoir
Station d'épuration des eaux usées - Chelsea (Mill)	2016-03-22	Avis de non-conformité	401334275	manquements au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux à la station d'épuration des eaux usées de Chelsea-Mill, municipalité de Chelsea.	Q-2, r. 34.1, 9 al. 1		Ne pas avoir répertorié tous les débordements d'eaux usées qui se produisent à l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées selon l'une des méthodes prescrites.
Station d'épuration des eaux usées - Cloridorme	2016-01-11	Avis de non-conformité	401314148	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées - Municipalité du canton de Cloridorme - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées de Cookshire-Eaton (secteur Johnville)	2010-05-10	Avis de non-conformité	400705936	Rejet d'eaux usées dans l'environnement	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées de Frelighsburg	2014-05-27	Avis de non-conformité	401134274	Station d'épuration des eaux usées, lot 1-1 ptie, du cadastre du village de Frelighsburg, municipalité de Frelighsburg, MRC de Brome Missisquoi	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Station d'épuration des eaux usées de Frelighsburg	2014-05-27	Avis de non-conformité	401134274	Station d'épuration des eaux usées, lot 1-1 ptie, du cadastre du village de Frelighsburg, municipalité de Frelighsburg, MRC de Brome Missisquoi	Q-2, r. 3, 12, partie 1		Avoir utilisé ou installé un équipement visé qui n'est pas en bon état de fonctionnement, à savoir
Station d'épuration des eaux usées Dégelis (Camping municipal)	2011-03-22	Avis de non-conformité	400790189	Traitement des eaux usées du camping municipal de Dégelis Non-respect de l'autorisation émise le 6 juin 2003	Q-2, 123.1		

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)

Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées Dégelis (Camping municipal)	2011-03-22	Avis de non-conformité	400790189	Traitement des eaux usées du camping municipal de Dégelis Non-respect de l'autorisation émise le 6 juin 2003	Q-2, r. 3, 12		
Station d'épuration des eaux usées Dégelis (Camping municipal)	2013-03-18	Avis de non-conformité	401015169	Système de traitement des eaux usées du camping municipal de Dégelis Non-respect de l'autorisation émise le 5 juin 2003	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Station d'épuration des eaux usées Dégelis (Camping municipal)	2013-03-18	Avis de non-conformité	401015169	Système de traitement des eaux usées du camping municipal de Dégelis Non-respect de l'autorisation émise le 5 juin 2003	Q-2, r. 3, 12		
Station d'épuration des eaux usées Dégelis (Camping municipal)	2014-08-06	Avis de non-conformité	401163167	Système de traitement des eaux usées Camping municipal de Dégelis	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Station d'épuration des eaux usées Dégelis (Camping municipal)	2014-09-10	Avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire	401173149	Camping municipal Dégelis	Q-2, 115.24 al. 1 (1)	2500	A fait défaut de respecter toute [condition, restriction, interdiction] liée à [une approbation, une autorisation, une permission, une attestation, un certificat, un permis] accordé[e] en vertu de la présente loi le [date] pour [objet de l'autorisation], notamment lors de [la réalisation d'un projet, la construction, l'utilisation ou l'exploitation d'un ouvrage, la cessation d'une activité], conformément à l'article [], soit [conditions non respectées]
Station d'épuration des eaux usées de Saint-Alban	2015-10-26	Avis de non-conformité	401301253	Vérification du rapport annuel pour l'année 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 4 al. 2 partie 2		Ne pas avoir étalonné l'appareil de mesure de débit journalier au moins une fois par année.
Station d'épuration des eaux usées de Saint-Edmond-les-plaines	2015-09-18	Avis de non-conformité	401291309	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées de Saint-Philémon (EA, hors PAEQ)	2015-10-15	Avis de non-conformité	401296285	Transmission du rapport annuel 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
station d'épuration des eaux usées de Saint-Philémon (Massif du sud)(ENA hors PAEQ)	2016-02-04	Avis de non-conformité	401322874	Vérification du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
station d'épuration des eaux usées de Saint-Philémon (Massif du sud)(ENA hors PAEQ)	2016-02-04	Avis de non-conformité	401322874	Vérification du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées.	Q-2, r. 34.1, 4 al. 2 partie 2		Ne pas avoir étalonné l'appareil de mesure de débit journalier au moins une fois par année.
Station d'épuration des eaux usées - Desbiens (Chambord)	2015-09-18	Avis de non-conformité	401291191	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)							
Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
station d'épuration des eaux usées de St-Simon	2016-02-09	Avis de non-conformité	401327683	Vérification des rapports annuels 2014 Non-respect de la fréquence d'échantillonnage à l'effluent de la station d'épuration	Q-2, r. 34.1, 6 al. 3 partie 1		Ne pas avoir prélevé des échantillons ou procéder à des mesures de l'effluent de la station aux fréquences prévues, à savoir
Station d'épuration des eaux usées de Thetford Mines (Pontbriand, (EA Hors PAEQ))	2015-10-15	Avis de non-conformité	401296358	Transmission du rapport annuel 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Disraeli (EA)	2015-09-16	Avis de non-conformité	401286673	Manquement constaté lors de l'inspection du 28 août 2015 à l'ouvrage de surverse PP-5.	Q-2, r. 34.1, 9 al. 1		Ne pas avoir répertorié tous les débordements d'eaux usées qui se produisent à l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées selon l'une des méthodes prescrites.
Station d'épuration des eaux usées - Disraeli (EA)	2015-10-15	Avis de non-conformité	401296635	Transmission du rapport annuel pour l'année 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Dolbeau-Mistassini (Dolbeau)	2015-09-18	Avis de non-conformité	401291195	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Dolbeau-Mistassini (Mistassini)	2015-09-18	Avis de non-conformité	401291202	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées du Lac Frontière (ENA, hors PAEQ)	2009-10-07	Avis de non-conformité	400642228	Rejet d'eaux usées non traitées provenant du réseau d'égout sanitaire et exécution de travaux d'égout au camping municipal sans autorisation.	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Duparquet	2015-09-29	Avis de non-conformité	401294046	Vérification de la réception du rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - East Angus	2012-07-04	Avis de non-conformité	400938733	East Angus Station d'épuration des eaux usées.: Remontée de boues de l'étang PM-2, concentration très élevée en MES à l'effluent.	Q-2, 20 al. 2, partie 2		Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté un contaminant ou avoir permis l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d'un contaminant, soit [nature du contaminant], dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer des dommages ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.
Station d'épuration des eaux usées - East Angus	2012-07-04	Avis de non-conformité	400938733	East Angus Station d'épuration des eaux usées.: Remontée de boues de l'étang PM-2, concentration très élevée en MES à l'effluent.	Q-2, 21		Étant responsable de la présence accidentelle dans l'environnement d'un contaminant visé à l'article 20, ne pas en avoir avisé le ministre sans délai.
Station d'épuration des eaux usées - East Angus	2013-02-19	Avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire	400983426	Déversement dans l'environnement de boues de la station d'épuration des eaux usées de la ville d'East Angus	Q-2, 115.25 (1)	5000	A fait défaut d'aviser sans délai en cas de présence accidentelle dans l'environnement d'un contaminant, conformément à l'article 21.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)

Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées - East Broughton (EA)	2015-10-15	Avis de non-conformité	401296563	Transmission du rapport annuel pour l'année 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées (étangs non aérés) - Saint-Stanislas	2015-09-18	Avis de non-conformité	401291289	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Forestville	2007-06-20	Avis de non-conformité	400413727	Ville de Forestville Non-conformité de l'émissaire des bassins aérés du système de traitement des eaux usées de la municipalité	Q-2, 123.1		
Station d'épuration des eaux usées - Forestville	2007-06-20	Avis de non-conformité	400413727	Ville de Forestville Non-conformité de l'émissaire des bassins aérés du système de traitement des eaux usées de la municipalité	Q-2, 32		
Station d'épuration des eaux usées - Forestville	2007-08-03	Avis de non-conformité	400425160	Ville de Forestville Suivi de l'avis du 20 juin 07, concernant la non conformité du rejet des étangs aérés	Q-2, 123.1		
Station d'épuration des eaux usées - Forestville	2013-10-07	Avis de non-conformité	401065820	Délai de transmission d'un avis de déversement d'eaux usées sans traitement. Une lettre a été envoyée tel que prévu au programme.	Q-2, 21		Étant responsable de la présence accidentelle dans l'environnement d'un contaminant visé à l'article 20, ne pas en avoir avisé le ministre sans délai.
Station d'épuration des eaux usées - Forestville	2014-04-29	Avis de non-conformité	401123334	Déversement d'eaux usées non traitées - Forestville	Q-2, r. 34.1, 15 al. 2		Ne pas avoir fourni les informations requises ou ne pas avoir respecté le délai prescrit.
Station d'épuration des eaux usées - Forestville	2015-10-16	Avis de non-conformité	401299173	Non-conformité au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Forestville	2016-01-12	Avis de non-conformité	401316173	Délai de transmission des rapports - Règlement sur les ouvrages d'assainissement des eaux usées - Forestville	Q-2, r. 34.1, 12		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Forestville	2016-01-12	Avis de non-conformité	401316173	Délai de transmission des rapports - Règlement sur les ouvrages d'assainissement des eaux usées - Forestville	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Forestville	2016-02-16	Avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire	401326875	Station d'épuration des eaux usées - Forestville - S'assurer de recevoir le rapport annuel OMAE 2014 suite à l'envoi d'un ANC	Q-2, r. 34.1, 20 (1)	1000	À fait défaut de transmettre un avis ou de fournir toute information ou tout plan ou rapport ou ne respecte pas les délais ou les conditions fixées pour leur production conformément à l'article [].

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)							
Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées - Fossambault-sur-le-Lac	2013-02-05	Avis de non-conformité	401005315	Rejet dans l'environnement de matières en suspension provenant de travaux exécutés à la station d'épuration des eaux usées de la station d'épuration municipale de Fossambault-sur-le-Lac.	Q-2, 20 al. 2, partie 2		Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté un contaminant ou avoir permis l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d'un contaminant, soit [nature du contaminant], dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer des dommages ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.
Station d'épuration des eaux usées - Fossambault-sur-le-Lac	2016-01-27	Avis de non-conformité	401323609	Non-respect d'une exigence d'échantillonnage prévue au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées pour l'année 2015	Q-2, r. 34.1, 7 al. 2		Ne pas avoir effectué les essais de toxicité aiguë conformément aux fréquences et à la procédure prescrites.
Station d'épuration des eaux usées - Gaspé (Petit-Cap)	2016-01-07	Avis de non-conformité	401313868	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées - Ville de Gaspé (secteur Petit-Cap) - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Gaspé (secteur centre-ville)	2013-06-27	Avis de non-conformité	401037284	Station d'épuration des eaux usées - Secteur centre-ville	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Station d'épuration des eaux usées - Gaspé (secteur centre-ville)	2013-06-27	Avis de non-conformité	401037284	Station d'épuration des eaux usées - Secteur centre-ville	Q-2, 22 al. 1		Avoir entrepris l'exercice d'une activité susceptible d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement, sans avoir obtenu préalablement du ministre un certificat d'autorisation.
Station d'épuration des eaux usées - Gatineau	2007-09-19	Avis de non-conformité	400441707	Écoulement d'eaux usées à la surverse Amherst.	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Gatineau	2013-06-20	Avis de non-conformité	401039058	Avoir émis un contaminant dans l'environnement Ne pas avoir avisé le Ministre sans délais de la présence accidentelle d'un contaminant dans l'environnement	Q-2, 20 al. 2, partie 2		Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté un contaminant ou avoir permis l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d'un contaminant, soit [nature du contaminant], dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer des dommages ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.
Station d'épuration des eaux usées - Gatineau	2013-06-20	Avis de non-conformité	401039058	Avoir émis un contaminant dans l'environnement Ne pas avoir avisé le Ministre sans délais de la présence accidentelle d'un contaminant dans l'environnement	Q-2, 21		Étant responsable de la présence accidentelle dans l'environnement d'un contaminant visé à l'article 20, ne pas en avoir avisé le ministre sans délai.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)							
Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées - Gatineau	2013-07-26	Avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire	401055106	Émission d'un contaminant dans l'environnement à la Station d"épuration des eaux usées - Gatineau à Gatineau	Q-2, 115.26 al. 1 (1)	10000	A enfreint la prohibition prévue au deuxième alinéa de l'article 20 relativement à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet d'un contaminant dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens, soit
Station d'épuration des eaux usées - Gatineau	2014-12-22	Avis de non-conformité	401211212	Avoir émis un contaminants dans l'environnement à la station d'épuration des eaux usées située au 858A, rue Notre-Dame, Gatineau Qc	Q-2, 20 al. 2, partie 2		Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté un contaminant ou avoir permis l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d'un contaminant, soit [nature du contaminant], dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer des dommages ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.
Station d'épuration des eaux usées - Gatineau	2015-02-27	Avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire	401222096	Avoir enfreint la prohibition prévue au deuxième alinéa de l'article 20 relativement à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet d'un contaminant dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens, soit des matières fécales provenant d'un des digesteurs de l'usine. Loi sur la qualité de l'environnement, 115,26 al1 (1) et	Q-2, 115.26 al. 1 (1)	10000	A enfreint la prohibition prévue au deuxième alinéa de l'article 20 relativement à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet d'un contaminant dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens, soit
Station d'épuration des eaux usées - Hébertville-Station	2015-09-18	Avis de non-conformité	401291205	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Inverness	2015-10-05	Avis de non-conformité	401294909	Retard de transmission du rapport annuel 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées d'Inverness.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Lac-Bouchette	2011-08-12	Avis de non-conformité	400847722	Dépôt de matières résiduelles et entreposage, ainsi que disposition de matières dangereuses résiduelles au Club auto 5 étoiles du 3670, boulevard de laGrande-Baie Nord à La Baie	Q-2, 66		

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)

Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées - Lac-Bouchette	2015-09-18	Avis de non-conformité	401291208	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Lac-Brome (Knowlton)	2009-10-30	Avis de non-conformité	400651821	Lit de séchage des boues de la station de traitement d'eaux usées, Ville de Lac-Brome	Q-2, 123.1		
Station d'épuration des eaux usées - Lac-Brome (Knowlton)	2009-10-30	Avis de non-conformité	400651821	Lit de séchage des boues de la station de traitement d'eaux usées, Ville de Lac-Brome	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Lac-Brome (Knowlton)	2009-10-30	Avis de non-conformité	400651821	Lit de séchage des boues de la station de traitement d'eaux usées, Ville de Lac-Brome	Q-2, r. 3, 12		
Station d'épuration des eaux usées - Lac-Brome (Knowlton)	2010-02-09	Avis de non-conformité	400676584	Lit de séchage des boues de la station de traitement d'eaux usées, Ville de Lac-Brome	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Lac-Brome (Knowlton)	2010-02-09	Avis de non-conformité	400676584	Lit de séchage des boues de la station de traitement d'eaux usées, Ville de Lac-Brome	Q-2, r. 3, 12		
Station d'épuration des eaux usées - Lac-Brome (Knowlton)	2010-05-11	Avis de non-conformité	400706336	Lit de séchage des boues de la station de traitement d'eaux usées, Ville de Lac-Brome	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Lac-Brome (Knowlton)	2010-05-11	Avis de non-conformité	400706336	Lit de séchage des boues de la station de traitement d'eaux usées, Ville de Lac-Brome	Q-2, r. 3, 12		
Station d'épuration des eaux usées - Lac-Brome (Knowlton)	2010-12-06	Avis de non-conformité	400771222	Avis d'infraction art. 32 de la Q-2, construction d'un bassin recueillant les boues de fosse septique lors de la vidange périodique dans la municipalité sans autorisation.	Q-2, 32		
Station d'épuration des eaux usées - Lac-Brome (Knowlton)	2013-05-29	Avis de non-conformité	401029660	Opération d'un bassin de stockage des boues de fosses septiques sans avoir préalablement obtenu un certificat d'autorisation et mauvais fonctionnement d'une installation de traitement des eaux usées sur le lot 3 938 246 du cadastre du Québec, municipalité de Lac Brome	Q-2, 22 al. 1		Avoir entrepris l'exercice d'une activité susceptible d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement, sans avoir obtenu préalablement du ministre un certificat d'autorisation.
Station d'épuration des eaux usées - Lac-Brome (Knowlton)	2013-05-29	Avis de non-conformité	401029660	Opération d'un bassin de stockage des boues de fosses septiques sans avoir préalablement obtenu un certificat d'autorisation et mauvais fonctionnement d'une installation de traitement des eaux usées sur le lot 3 938 246 du cadastre du Québec, municipalité de Lac Brome	Q-2, r. 3, 12		

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)							
Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées - Lac-Brome (Knowlton)	2014-05-28	Avis de non-conformité	401136203	Non respect d'une autorisation et présence de matières résiduelles dans un endroit non autorisé soit à la station d'épuration des eaux usées sur le lot 3 938 246 du cadastre du Québec dans la ville de Lac Brome	Q-2, 66 al. 1		Avoir déposé, rejeté ou permis le dépôt ou le rejet de matières résiduelles dans un endroit autre qu'un lieu où leur stockage, leur traitement ou leur élimination est autorisé par le ministre ou le gouvernement.
Station d'épuration des eaux usées Lac-des-Aigles	2010-12-16	Avis de non-conformité	400776495	Travaux d'égouts réalisés sans autorisation	Q-2, 32		
Station d'épuration des eaux usées Lac-des-Aigles	2015-12-02	Avis de non-conformité	401311526	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées Municipalité de Lac-des-Aigles - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Larouche	2014-04-30	Avis de non-conformité	401124957	Traitement des eaux usées municipal, municipalité de Larouche.	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Station d'épuration des eaux usées - Larouche	2015-09-18	Avis de non-conformité	401291219	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - La Sarre	2015-09-29	Avis de non-conformité	401294049	Vérification de la réception du rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - L'Ascension-de-notre-Seigneur	2015-09-18	Avis de non-conformité	401286724	Rapport annuel OMAE 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Laval (Fabreville)	2006-06-05	Avis de non-conformité	400319531	Avoir permis le dépôt de boues de dégrillage dans l'environnement.	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Laval (Fabreville)	2006-06-05	Avis de non-conformité	400319531	Avoir permis le dépôt de boues de dégrillage dans l'environnement.	Q-2, 66		
Station d'épuration des eaux usées - Laval (Lapinière)	2007-02-06	Avis de non-conformité	400389075	Avis d'infraction expédié à la Ville de Laval pour rejets d'eaux usées dans la rivière des prairies et travaux dans une station de pompage sans autorisation préalable.	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Laval (Lapinière)	2007-02-06	Avis de non-conformité	400389075	Avis d'infraction expédié à la Ville de Laval pour rejets d'eaux usées dans la rivière des prairies et travaux dans une station de pompage sans autorisation préalable.	Q-2, 32		
Station d'épuration des eaux usées - Laval (Lapinière)	2015-10-08	Avis de non-conformité	401295066	Dérivations d'eaux usées non traitées ou partiellement traitées à la station d'épuration Lapinière sise au 1133, montée Masson à Laval	Q-2, r. 34.1, 8 al. 1 (2)		Avoir exploité un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées ayant subi des dérivations d'eaux usées non traitées ou partiellement traitées à une station d'épuration en temps sec.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)

Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées - Laval (Sainte-Rose-Auteuil)	2015-10-08	Avis de non-conformité	401296763	Dérivations d'eaux usées non traitées ou partiellement traitées à la station d'épuration Sainte-Rose-Auteuil sise au 300, terrasse Brissette à Laval	Q-2, r. 34.1, 8 al. 1 (2)		Avoir exploité un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées ayant subi des dérivations d'eaux usées non traitées ou partiellement traitées à une station d'épuration en temps sec.
Station d'épuration des eaux usées - Laverlochère	2015-09-29	Avis de non-conformité	401294062	Vérification de la réception du rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Les Éboulements (St-Joseph-la-Rive, dégrillage fin)	2015-10-20	Avis de non-conformité	401293596	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (numéro de la station d'épuration : 16048-1)	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - L'Isle-aux-Allumettes (Chapeau)	2013-06-17	Avis de non-conformité	401029552	Non-respect du certification d'autorisation émis dans l'optique du programme d'assainissement des eaux du Québec.	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Station d'épuration des eaux usées - L'Isle-aux-Coudres	2014-03-05	Avis de non-conformité	401112284	Augmentation sans autorisation de la capacité de pompage du poste de pompage d'eaux usées PP-5.	Q-2, 32 al. 1, partie 2		Avoir procédé à [l'exécution de travaux d'égout, l'installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées] avant d'en avoir soumis les plans et devis au ministre et d'avoir obtenu son autorisation.
Station d'épuration des eaux usées - L'Isle-aux-Coudres	2014-05-02	Avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire	401112437	Avoir fait une chose ou avoir exercé une activité sans obtenir préalablement l'approbation, l'autorisation, la permission, l'attestation ou le permis requis en vertu de l'article 32 al.1 partie 2, soit avoir augmenté la capacité de pompage du poste de pompage d'eaux usées PP-5	Q-2, 115.25 (2)	5000	A fait une chose ou a exercé une activité sans obtenir préalablement l'approbation, l'autorisation, la permission, l'attestation ou le permis requis en vertu de l'article (), soit
Station d'épuration des eaux usées - l'Islet (EA)	2016-02-03	Avis de non-conformité	401322998	Vérification du rapport annuel pour l'année 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 4 al. 2 partie 2		Ne pas avoir étalonné l'appareil de mesure de débit journalier au moins une fois par année.
Station d'épuration des eaux usées - Malartic	2015-09-29	Avis de non-conformité	401294069	Vérification de la réception du rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Maniwaki	2016-02-05	Avis de non-conformité	401322833	Manquements au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Maniwaki	2016-02-05	Avis de non-conformité	401322833	Manquements au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 7 al. 2		Ne pas avoir effectué les essais de toxicité aiguë conformément aux fréquences et à la procédure prescrites.
Station d'épuration des eaux usées - Manseau	2015-10-05	Avis de non-conformité	401294858	Retard de transmission du rapport annuel 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Manseau.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)

Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées - Manseau	2016-03-03	Avis de non-conformité	401330022	Retard de transmission du rapport annuel 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Manseau	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Manseau	2016-03-30	Avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire	401339667	Retard de transmission du rapport annuel 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Manseau	Q-2, r. 34.1, 20 (1)	1000	À fait défaut de transmettre un avis ou de fournir toute information ou tout plan ou rapport ou ne respecte pas les délais ou les conditions fixées pour leur production conformément à l'article [].
Station d'épuration des eaux usées Matane	2010-12-10	Avis de non-conformité	400774788	Non-respect de l'autorisation délivrée le 6 mai 2010 Reconstruction d'un poste de pompage d'eaux usées (PP-2)	Q-2, 123.1		
Station d'épuration des eaux usées - Matapédia	2016-01-25	Avis de non-conformité	401322202	Vérification du rapport annuel pour l'année 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de la municipalité de Matapédia	Q-2, r. 34.1, 4 al. 2 partie 2		Ne pas avoir étalonné l'appareil de mesure de débit journalier au moins une fois par année.
Station d'épuration des eaux usées - Montebello	2015-11-04	Avis de non-conformité	401303038	Non-transmission du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (OMAE) de la municipalité de Montebello	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Montebello	2016-02-05	Avis de non-conformité	401322639	Manquements au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Montebello	2016-02-05	Avis de non-conformité	401322639	Manquements au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 9 al. 1		Ne pas avoir répertorié tous les débordements d'eaux usées qui se produisent à l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées selon l'une des méthodes prescrites.
Station d'épuration des eaux usées - Mont-Saint-Pierre	2016-01-11	Avis de non-conformité	401313962	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées - Municipalité du village de Mont-Saint-Pierre - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées Municipalité de Saint-René-de-Matane	2015-03-31	Avis de non-conformité	401237648	Déversement d'eaux usées poste de pompage no 3 (ruisseau Gagnon)	Q-2, r. 34.1, 15 al. 1		Ne pas avoir avisé le ministre lorsque l'un ou l'autre des événements visés se produit, à savoir
Station d'épuration des eaux usées Municipalité de Saint-René-de-Matane	2015-03-31	Avis de non-conformité	401237648	Déversement d'eaux usées poste de pompage no 3 (ruisseau Gagnon)	Q-2, r. 34.1, 8 al. 1 (1)		Avoir exploité un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées ayant subi des débordements d'eaux usées dans l'environnement en temps sec.
Station d'épuration des eaux usées - Municipalité de Saint-Séverin	2015-10-15	Avis de non-conformité	401295208	Vérification du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées de la municipalité de Saint-Séverin.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Municipalité de Saint-Séverin	2015-10-15	Avis de non-conformité	401295208	Vérification du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées de la municipalité de Saint-Séverin.	Q-2, r. 34.1, 4 al. 2 partie 2		Ne pas avoir étalonné l'appareil de mesure de débit journalier au moins une fois par année.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)

Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées - Neuville (étangs aérés)	2015-10-19	Avis de non-conformité	401293602	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (numéro de la station d'épuration : 34007-1)	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - New Richmond	2016-02-22	Avis de non-conformité	401323142	Vérification du rapport annuel pour l'année 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de la ville de New Richmond	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - New Richmond (Pin rouge)	2016-02-22	Avis de non-conformité	401323069	Vérification du rapport annuel pour l'année 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de la station Pin rouge	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Notre-Dame-de-la-Salette	2015-11-04	Avis de non-conformité	401303045	Non-transmission du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (OMAE) de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Orford (Canton)	2011-06-13	Avis de non-conformité	400826711	Mauvais fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées du Canton D'Orford. Émission de contaminants dans l'environnement.	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Orford (Canton)	2015-12-01	Avis de non-conformité	401311098	Non-conformité au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées pour les installations de la municipalité du Canton d'Orford	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Papineauville	2015-11-04	Avis de non-conformité	401303060	Non-transmission du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (OMAE) de la municipalité de Papineauville	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Paspébiac (et New Carlisle)	2016-01-07	Avis de non-conformité	401313692	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées - Ville de Paspébiac - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Péribonka	2015-09-18	Avis de non-conformité	401291235	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Péribonka	2016-01-19	Avis de non-conformité	401319613	Retard de transmission du rapport annuel 2014 des OMAE	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Plaisance	2015-11-04	Avis de non-conformité	401303069	Non-transmission du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (OMAE) de la municipalité de Plaisance	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)							
Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées Pohénégamook	2006-08-10	Avis de non-conformité	400336436	Réseau d'égout sanitaire - Poste de pompage no 11 Non-respect de l'autorisation délivrée le 29 septembre 1995	Q-2, 123.1		
Station d'épuration des eaux usées - Pontiac	2015-11-04	Avis de non-conformité	401303071	Non-transmission du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (OMAE) de la municipalité de Pontiac (Quyon)	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Pont-Rouge	2016-03-21	Avis de non-conformité	401337420	Contrôle des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées - Ville de Pont-Rouge (No SOMAE: 29200-1)	Q-2, r. 34.1, 31		Ne pas avoir installé un appareil permettant d'enregistrer les débordements d'eaux usées conforme.
Station d'épuration des eaux usées - Pont-Rouge	2016-03-21	Avis de non-conformité	401337420	Contrôle des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées - Ville de Pont-Rouge (No SOMAE: 29200-1)	Q-2, r. 34.1, 4 al. 2 partie 2		Ne pas avoir étalonné l'appareil de mesure de débit journalier au moins une fois par année.
Station d'épuration des eaux usées - Portneuf	2016-02-15	Avis de non-conformité	401326831	Contrôle des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées - Ville de Portneuf (No SOMAE : 34045-1)	Q-2, r. 34.1, 31		Ne pas avoir installé un appareil permettant d'enregistrer les débordements d'eaux usées conforme.
Station d'épuration des eaux usées - Repentigny	2013-12-19	Avis de non-conformité	401093821	Non respect du certificat d'autorisation pour la réfection de l'émissaire de la station d'épuration sur le lot 2 103 384.	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Station d'épuration des eaux usées - Repentigny	2014-07-08	Avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire	401114722	Non-respect du certificat d'autorisation pour la réfection de l'émissaire de la station d'épuration sur le lot 2 103 384 à Repentigny	Q-2, 115.24 al. 1 (1)	2500	A fait défaut de respecter toute [condition, restriction, interdiction] liée à [une approbation, une autorisation, une permission, une attestation, un certificat, un permis] accordé[e] en vertu de la présente loi le [date] pour [objet de l'autorisation], notamment lors de [la réalisation d'un projet, la construction, l'utilisation ou l'exploitation d'un ouvrage, la cessation d'une activité], conformément à l'article [], soit [conditions non respectées]
Station d'épuration des eaux usées Rivière-du-Loup	2016-02-05	Avis de non-conformité	401326721	Non respect de la norme pour les MES et la DBO5 année 2014	Q-2, r. 34.1, 6 al. 1		Ne pas avoir respecté les normes de rejet prescrites, à savoir
Station d'épuration des eaux usées - Saguenay (Chicoutimi)	2009-07-24	Avis de non-conformité	400619295	Station de pompage des eaux usées - rue Piché, secteur Nord de Chicoutimi	Q-2, 20		

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)

Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Adolphe-d'Howard	2010-04-27	Avis de non-conformité	400702142	Saint-Adolphe-d'Howard - champs d'épuration de la rue Morgan - Vérifier le bien fondé de la plainte concernant des écoulements d'eaux usées provenant du champ d'épuration communautaire appartenant à la municipalité situé au bout de la rue Morgan. Vérifier également les 2 autres champs d'épuration de la rue Morgan. PLM	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Adolphe-d'Howard	2010-04-27	Avis de non-conformité	400702142	Saint-Adolphe-d'Howard - champs d'épuration de la rue Morgan - Vérifier le bien fondé de la plainte concernant des écoulements d'eaux usées provenant du champ d'épuration communautaire appartenant à la municipalité situé au bout de la rue Morgan. Vérifier également les 2 autres champs d'épuration de la rue Morgan. PLM	Q-2, 32		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Adolphe-d'Howard	2011-09-12	Avis de non-conformité	400856347	Avoir procédé à des travaux dans un milieu humide.	Q-2, 123.1		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Adolphe-d'Howard	2011-09-12	Avis de non-conformité	400856347	Avoir procédé à des travaux dans un milieu humide.	Q-2, 22		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Adolphe-d'Howard	2011-10-12	Avis de non-conformité	400865469	travaux ds un milieu humide	Q-2, 109.3		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Adolphe-d'Howard	2011-10-12	Avis de non-conformité	400865459	travaux ds un milieu humidde	Q-2, 109.3		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Adolphe-d'Howard	2011-10-12	Avis de non-conformité	400865459	travaux ds un milieu humidde	Q-2, 123.1		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Adolphe-d'Howard	2011-10-12	Avis de non-conformité	400865464	travaux dsd un milieu humide	Q-2, 123.1		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Adolphe-d'Howard	2011-10-12	Avis de non-conformité	400865469	travaux ds un milieu humide	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Adolphe-d'Howard	2011-10-12	Avis de non-conformité	400865464	travaux dsd un milieu humide	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Adolphe-d'Howard	2011-10-12	Avis de non-conformité	400865459	travaux ds un milieu humidde	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Adolphe-d'Howard	2011-10-12	Avis de non-conformité	400865469	travaux ds un milieu humide	Q-2, 22		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Adolphe-d'Howard	2011-10-12	Avis de non-conformité	400865464	travaux dsd un milieu humide	Q-2, 22		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Adolphe-d'Howard	2011-10-12	Avis de non-conformité	400865459	travaux ds un milieu humidde	Q-2, 22		

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)

Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Adolphe-d'Howard	2012-05-18	Avis de non-conformité	400922106	Non respect des conditions relatives au certificat d'autorisation: Transmission de documents au MDDEP pour le réseau d'égoût des secteurs Morgan et du Moulin, dans la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard.	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Alphonse	2016-01-07	Avis de non-conformité	401313777	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées - Municipalité de Saint-Alphonse - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Amable	2007-04-12	Avis de non-conformité	400390706	Station d'épuration de Saint-Amable. Travaux d'aménagements de 2 nouveaux étangs d'aération sans autorisation et présence de matières résiduelles.	Q-2, 32		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Antoine-de-Tilly (DEG, secteur village)	2008-10-29	Avis de non-conformité	400534934	Rejet des eaux usées au fleuve à l'extérieur des périodes autorisées, en provenance du système de dégrillage des eaux usées de la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly	Q-2, 123.1		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Antoine-de-Tilly (DEG, secteur village)	2008-10-29	Avis de non-conformité	400534934	Rejet des eaux usées au fleuve à l'extérieur des périodes autorisées, en provenance du système de dégrillage des eaux usées de la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Antoine-de-Tilly (DEG, secteur village)	2015-10-15	Avis de non-conformité	401296314	Transmission du rapport annuel 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées Saint-Arsène	2015-12-02	Avis de non-conformité	401311536	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées Municipalité de la paroisse de Saint-Arsène - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Basile-Sud	2013-10-07	Avis de non-conformité	401077418	Ouvrage municipaux d'assainissement des eaux usées - Déversement à la surverse du poste de pompage SP-5	Q-2, 20 al. 2, partie 2		Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté un contaminant ou avoir permis l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d'un contaminant, soit [nature du contaminant], dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer des dommages ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Basile-Sud	2013-10-07	Avis de non-conformité	401077418	Ouvrage municipaux d'assainissement des eaux usées - Déversement à la surverse du poste de pompage SP-5	Q-2, 21		Étant responsable de la présence accidentelle dans l'environnement d'un contaminant visé à l'article 20, ne pas en avoir avisé le ministre sans délai.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)							
Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Basile-Sud	2013-10-07	Avis de non-conformité	401077418	Ouvrage municipaux d'assainissement des eaux usées - Déversement à la surverse du poste de pompage SP-5	Q-2, r. 3, 12, partie 1		Avoir utilisé ou installé un équipement visé qui n'est pas en bon état de fonctionnement, à savoir
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Basile-Sud	2013-12-13	Avis de non-conformité	401093989	Avoir installé des pompes de capacités supérieures au poste de pompage SP-5 sans autorisation.	Q-2, 32 al. 1, partie 2		Avoir procédé à [l'exécution de travaux d'égout, l'installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées] avant d'en avoir soumis les plans et devis au ministre et d'avoir obtenu son autorisation.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Bruno	2015-09-18	Avis de non-conformité	401286768	Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées Saint-Clément	2015-12-02	Avis de non-conformité	401311646	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées Municipalité de la paroisse de Saint-Clément - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées Saint-Clément	2016-02-23	Avis de non-conformité	401330403	Rapport annuel 2014 Station d'épuration des eaux usées Saint-Clément	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Damien-de-Buckland (EA)	2006-07-10	Avis de non-conformité	400331148	Émissions de contaminants provenant de la station d'épuration d'eaux usées de la paroisse de Saint-Damien-de-Buckland	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Damien-de-Buckland (EA)	2007-03-16	Avis de non-conformité	400386074	Non-conformité de l'effluent de la station d'épuration	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Damien-de-Buckland (EA)	2015-10-15	Avis de non-conformité	401296269	Transmission du rapport annuel 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Damien-de-Buckland (EA)	2016-02-04	Avis de non-conformité	401319772	Vérification du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées de la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.	Q-2, r. 34.1, 4 al. 2 partie 2		Ne pas avoir étalonné l'appareil de mesure de débit journalier au moins une fois par année.
Station d'épuration des eaux usées - Sainte-Agathe-des-Monts	2011-01-24	Avis de non-conformité	400784808	Brpilage de déchets à ciel ouvert sur le terrain adjacent à la station d'épuration des eaux usées rue Brissette.	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Sainte-Agathe-des-Monts	2011-01-24	Avis de non-conformité	400784808	Brpilage de déchets à ciel ouvert sur le terrain adjacent à la station d'épuration des eaux usées rue Brissette.	Q-2, r. 38, 22		

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)							
Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées Sainte-Apolline-de-Patton	2015-10-15	Avis de non-conformité	401295258	Vérification du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées de la municipalité de Saint-Apolline-de-Patton.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées Sainte-Apolline-de-Patton	2015-10-15	Avis de non-conformité	401295258	Vérification du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées de la municipalité de Saint-Apolline-de-Patton.	Q-2, r. 34.1, 4 al. 2 partie 2		Ne pas avoir étalonné l'appareil de mesure de débit journalier au moins une fois par année.
Station d'épuration des eaux usées - Sainte-Christine-d'Auvergne	2015-07-28	Avis de non-conformité	401270842	Assainissement des eaux usées et installation des réseaux d'égouts - Municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Station d'épuration des eaux usées - Sainte-Clotilde-de-Beauce (EA)	2015-10-15	Avis de non-conformité	401296366	Transmission du rapport annuel 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Sainte-Clotilde-de-Beauce (EA)	2016-02-04	Avis de non-conformité	401321258	Vérification de la transmission du rapport annuel pour les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées pour l'année 2014.	Q-2, r. 34.1, 4 al. 2 partie 2		Ne pas avoir étalonné l'appareil de mesure de débit journalier au moins une fois par année.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Édouard-de-Lotbinière	2015-10-29	Avis de non-conformité	401298505	Vérification du rapport annuel pour l'année 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Sainte-Justine (EA)	2015-10-15	Avis de non-conformité	401296693	Transmission du rapport annuel pour l'année 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Elzéar-de-Bonaventure	2016-02-22	Avis de non-conformité	401322911	Vérification du rapport annuel pour l'année 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de la municipalité de Saint-Elzéar	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Éphrem-de-Beauce (EA)	2015-10-15	Avis de non-conformité	401296656	Transmission du rapport annuel pour l'année 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Sainte-Sabine	2015-10-15	Avis de non-conformité	401295075	Vérification du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées pour la municipalité de Sainte-Sabine.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)							
Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées - Sainte-Sabine	2015-10-15	Avis de non-conformité	401295075	Vérification du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées pour la municipalité de Sainte-Sabine.	Q-2, r. 34.1, 8 al. 1 (2)		Avoir exploité un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées ayant subi des dérivations d'eaux usées non traitées ou partiellement traitées à une station d'épuration en temps sec.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Esprit	2012-07-25	Avis de non-conformité	400949848	Déversement d'eaux usées domestiques par temps sec, poste de pompage principal rue Vézina à Saint-Esprit	Q-2, 20 al. 2, partie 2		Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté un contaminant ou avoir permis l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d'un contaminant, soit [nature du contaminant], dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer des dommages ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Esprit	2013-10-28	Avis de non-conformité	401078010	Débordement par temps sec de la station de pompage Vézina située au 60, rue Vézina à Saint-Esprit	Q-2, 20 al. 2, partie 2		Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté un contaminant ou avoir permis l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d'un contaminant, soit [nature du contaminant], dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer des dommages ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Esprit	2014-05-21	Avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire	401111500	Débordements par temps sec à la station de pompage principale de la municipalité de Saint-Esprit	Q-2, 115.26 al. 1 (1)	10000	A enfreint la prohibition prévue au deuxième alinéa de l'article 20 relativement à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet d'un contaminant dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens, soit
Station d'épuration des eaux usées Saint-Fabien	2009-05-19	Avis de non-conformité	400590309	Infrastructures d'assainissement des eaux usées et de l'eau potable	Q-2, 21		
Station d'épuration des eaux usées Saint-Fabien	2009-05-19	Avis de non-conformité	400590309	Infrastructures d'assainissement des eaux usées et de l'eau potable	Q-2, r. 3, 12		
Station d'épuration des eaux usées Saint-Fabien	2009-05-19	Avis de non-conformité	400590309	Infrastructures d'assainissement des eaux usées et de l'eau potable	Q-2, r. 40, 44		
Station d'épuration des eaux usées Saint-Fabien	2010-10-25	Avis de non-conformité	400759505	Infrastructures d'assainissement des eaux usées et de l'eau potable	Q-2, r. 3, 12		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Félicien	2015-09-18	Avis de non-conformité	401291284	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Félicien (Saint-Méthode)	2015-09-18	Avis de non-conformité	401286786	Rapport annuel 2014 OMAE	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-François-de-Sales	2015-09-18	Avis de non-conformité	401291248	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)							
Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Frédéric	2015-10-29	Avis de non-conformité	401298599	Vérification du rapport annuel pour l'année 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Frédéric	2015-10-29	Avis de non-conformité	401298599	Vérification du rapport annuel pour l'année 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées.	Q-2, r. 34.1, 4 al. 2 partie 2		Ne pas avoir étalonné l'appareil de mesure de débit journalier au moins une fois par année.
Station d'épuration des eaux usées Saint-Gilles (EA)	2015-10-29	Avis de non-conformité	401298684	Vérification du rapport annuel pour l'année 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées Saint-Gilles (EA)	2015-10-29	Avis de non-conformité	401298684	Vérification du rapport annuel pour l'année 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées.	Q-2, r. 34.1, 4 al. 2 partie 2		Ne pas avoir étalonné l'appareil de mesure de débit journalier au moins une fois par année.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Guillaume	2010-06-25	Avis de non-conformité	400721841	Dépôt de boues de station d'épuration déshydratée dans un endroit non autorisé et construction d'un lit de séchage sans autorisation au préalable	Q-2, 123.1		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Guillaume	2010-06-25	Avis de non-conformité	400721841	Dépôt de boues de station d'épuration déshydratée dans un endroit non autorisé et construction d'un lit de séchage sans autorisation au préalable	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Guillaume	2010-06-25	Avis de non-conformité	400721841	Dépôt de boues de station d'épuration déshydratée dans un endroit non autorisé et construction d'un lit de séchage sans autorisation au préalable	Q-2, 32		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Guillaume	2015-10-05	Avis de non-conformité	401294834	Retard de transmission du rapport annuel 2014 pour l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Saint-Guillaume.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Isidore-de-Clifton	2015-12-01	Avis de non-conformité	401311364	Non-conformité au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées pour les installations de la municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Joseph-de-Beauce et Vallée-Jonction (EA)	2015-10-15	Avis de non-conformité	401296535	Transmission du rapport annuel pour l'année 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)

Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Jules (EA)	2015-10-15	Avis de non-conformité	401295009	Vérification du rapport annuel de l'année 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées de la municipalité de Saint-Jules	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Just-de-Bretonnières (Daaquam) (ERR)	2015-10-29	Avis de non-conformité	401299015	Vérification du rapport annuel pour l'année 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Malachie (La Crapaudière 1990 inc.) (EA)	2016-02-05	Avis de non-conformité	401325193	Vérification du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées.	Q-2, r. 34.1, 4 al. 2 partie 2		Ne pas avoir étalonné l'appareil de mesure de débit journalier au moins une fois par année.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Malachie (La Crapaudière 1990 inc.) (EA)	2016-02-05	Avis de non-conformité	401325193	Vérification du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées.	Q-2, r. 34.1, 6 al. 1		Ne pas avoir respecté les normes de rejet prescrites, à savoir
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Marc-des-Carières	2016-03-29	Avis de non-conformité	401339260	Contrôle des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées - Ville de Saint-Marc-des-Carières (No SOMAE: 34065-1)	Q-2, r. 34.1, 15 al. 1		Ne pas avoir avisé le ministre lorsque l'un ou l'autre des événements visés se produit, à savoir
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Marc-des-Carières	2016-03-29	Avis de non-conformité	401339260	Contrôle des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées - Ville de Saint-Marc-des-Carières (No SOMAE: 34065-1)	Q-2, r. 34.1, 4 al. 2 partie 2		Ne pas avoir étalonné l'appareil de mesure de débit journalier au moins une fois par année.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Mathieu-de-Beloil	2013-03-06	Avis de non-conformité	400998641	Avis de non-conformité pour le non respect des conditions émises dans l'autorisation délivrée par le ministre pour la construction des postes de pompage «Des Vingt» et «Carrier» de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloil	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Mathieu-de-Beloil	2013-03-06	Avis de non-conformité	400998641	Avis de non-conformité pour le non respect des conditions émises dans l'autorisation délivrée par le ministre pour la construction des postes de pompage «Des Vingt» et «Carrier» de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloil	Q-2, 22 al. 2		Avoir exécuté des travaux ou des ouvrages dans [nature du milieu hydrique ou du milieu humide], sans avoir obtenu préalablement du ministre un certificat d'autorisation.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Mathieu-de-Beloil	2013-03-06	Avis de non-conformité	400998641	Avis de non-conformité pour le non respect des conditions émises dans l'autorisation délivrée par le ministre pour la construction des postes de pompage «Des Vingt» et «Carrier» de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloil	Q-2, 32		Avoir procédé à l'exécution de travaux d'égout, sans avoir soumis les plans et devis au ministre et obtenu son autorisation.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)

Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Mathieu-d'Harricana	2015-09-29	Avis de non-conformité	401294139	Vérification de la réception du rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées Saint-Médard	2015-04-09	Avis de non-conformité	401239940	Ouvrage d'assainissement des eaux usées Saint-Médard	Q-2, r. 34.1, 12		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées Saint-Médard	2015-04-09	Avis de non-conformité	401239940	Ouvrage d'assainissement des eaux usées Saint-Médard	Q-2, r. 34.1, 14 al. 1		Ne pas avoir constitué, conservé et tenu à jour un registre relativement à l'exploitation de l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées.
Station d'épuration des eaux usées Saint-Médard	2015-04-09	Avis de non-conformité	401239940	Ouvrage d'assainissement des eaux usées Saint-Médard	Q-2, r. 34.1, 4 al. 2 partie 2		Ne pas avoir étalonné l'appareil de mesure de débit journalier au moins une fois par année.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Narcisse-de-Beaurivage (EA)	2015-10-29	Avis de non-conformité	401298923	Vérification du rapport annuel pour l'année 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées Saint-Pacôme	2015-12-02	Avis de non-conformité	401311571	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées Municipalité de Saint-Pacôme - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Philippe	2009-02-04	Avis de non-conformité	400554700	Travaux de remblayage secteur de la rivière St-Jacques à proximité des étangs aérés, St-Philippe	Q-2, 22		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Philippe	2009-02-04	Avis de non-conformité	400554700	Travaux de remblayage secteur de la rivière St-Jacques à proximité des étangs aérés, St-Philippe	Q-2, r. 35		
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Raymond	2015-10-19	Avis de non-conformité	401293534	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Raymond	2015-10-19	Avis de non-conformité	401295351	Non-respect d'une exigence d'échantillonnage prévue au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées au 1er trimestre et 2e trimestre de l'année 2015	Q-2, r. 34.1, 7 al. 2		Ne pas avoir effectué les essais de toxicité aiguë conformément aux fréquences et à la procédure prescrites.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Tharcisius	2015-12-02	Avis de non-conformité	401311589	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées Municipalité de la paroisse de Saint-Tharcisius - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Tharcisius	2016-02-18	Avis de non-conformité	401330033	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées Municipalité de la paroisse de Saint-Tharcisius Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Saint-Tharcisius	2016-03-21	Avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire	401334608	A fait défaut de transmettre le rapport annuel pour l'année 2014 selon les délais ou les conditions fixées pour sa production conformément à l'article 13	Q-2, r. 34.1, 20 (1)	1000	A fait défaut de transmettre un avis ou de fournir toute information ou tout plan ou rapport ou ne respecte pas les délais ou les conditions fixées pour leur production conformément à l'article [].

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)

Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées - Schefferville	2010-12-20	Avis de non-conformité	400776516	Non fonctionnement d'équipements pour réduire l'émission de contaminants dans l'environnement	Q-2, r. 3, 12		
Station d'épuration des eaux usées - Scotstown	2015-12-01	Avis de non-conformité	401311394	Non-conformité au Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées pour les installations de la ville de Scotstown	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Sept-Îles (Moisie-Maliotenam)	2012-10-11	Avis de non-conformité	400970758	Déversement d'eaux usées sanitaires à Moisie	Q-2, 21		Étant responsable de la présence accidentelle dans l'environnement d'un contaminant visé à l'article 20, ne pas en avoir avisé le ministre sans délai.
Station d'épuration des eaux usées - St-Félix-de-Dalquier	2015-09-29	Avis de non-conformité	401294104	Vérification de la réception du rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - St-Lambert	2015-09-29	Avis de non-conformité	401294125	Vérification de la réception du rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Stoneham	2015-01-29	Avis de non-conformité	401218364	Augmentation sans autorisation de la capacité du poste de pompage d'eaux usées SP-1	Q-2, 32 al. 1, partie 2		Avoir procédé à [l'exécution de travaux d'égout, l'installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées] avant d'en avoir soumis les plans et devis au ministre et d'avoir obtenu son autorisation.
Station d'épuration des eaux usées - Stoneham	2015-03-04	Avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire	401220419	Augmentation sans autorisation de la capacité du poste de pompage d'eaux usées « P.P. Principal N° 1 (SP-1) » à Stoneham	Q-2, 115.25 (2)	5000	A fait une chose ou a exercé une activité sans obtenir préalablement l'approbation, l'autorisation, la permission, l'attestation ou le permis requis en vertu de l'article (), soit
Station d'épuration des eaux usées - Terrebonne	2016-02-04	Avis de non-conformité	401326420	Résultats de toxicité à l'effluent de l'ouvrage d'assainissement des eaux usées de Terrebonne (La Pinière)	Q-2, r. 34.1, 12		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Terrebonne	2016-02-04	Avis de non-conformité	401326420	Résultats de toxicité à l'effluent de l'ouvrage d'assainissement des eaux usées de Terrebonne (La Pinière)	Q-2, r. 34.1, 7 al. 1		Ne pas avoir respecté les normes de rejet prescrites, à savoir
Station d'épuration des eaux usées - Thurso (Papiers Fraser)	2015-11-04	Avis de non-conformité	401303097	Non-transmission du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (OMAE) de la ville de Thurso	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Tring-Jonction (EA)	2015-10-15	Avis de non-conformité	401296244	Transmission du rapport annuel 2014 - Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Upton	2009-10-05	Avis de non-conformité	400641123	article 32 LQE aménagement d'installation de traitement de boues usées (lit de séchage) sans autorisation	Q-2, 32		
Station d'épuration des eaux usées Val-Brillant (1990)	2014-09-18	Avis de non-conformité	401176482	Travaux dans la bande riveraine d'un cours d'eau, lot 3 864 557, municipalité de Val-Brillant	Q-2, 115.25 (2)		A fait une chose ou a exercé une activité sans obtenir préalablement le certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22, soit

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)

Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration des eaux usées Val-Brillant (1990)	2014-09-18	Avis de non-conformité	401176482	Travaux dans la bande riveraine d'un cours d'eau, lot 3 864 557, municipalité de Val-Brillant	Q-2, 22 al. 1		Avoir entrepris l'exercice d'une activité susceptible d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement, sans avoir obtenu préalablement du ministre un certificat d'autorisation.
Station d'épuration des eaux usées Val-Brillant (1990)	2015-12-02	Avis de non-conformité	401310992	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées Municipalité de Val-Brillant - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration des eaux usées - Val-d'Or	2007-03-07	Avis de non-conformité	400384311	OMAE Val-d'Or : Contrôle environnemental 2006 des OMAE problématiques ciblés dans le rapport de performance 2004	Q-2, 123.1		
Station d'épuration des eaux usées - Val-d'Or	2007-03-07	Avis de non-conformité	400384311	OMAE Val-d'Or : Contrôle environnemental 2006 des OMAE problématiques ciblés dans le rapport de performance 2004	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Val-d'Or	2007-03-07	Avis de non-conformité	400384311	OMAE Val-d'Or : Contrôle environnemental 2006 des OMAE problématiques ciblés dans le rapport de performance 2004	Q-2, r. 3, 12		
Station d'épuration des eaux usées - Waterloo	2007-08-20	Avis de non-conformité	400428517	Waterloo, boues de l'usine d'épuration	Q-2, 20		
Station d'épuration des eaux usées - Waterloo	2007-08-20	Avis de non-conformité	400428517	Waterloo, boues de l'usine d'épuration	Q-2, 22		
Station d'épuration des eaux usées - Waterloo	2011-01-05	Avis de non-conformité	400776561	Article 66, LQE	Q-2, 66		
Station d'épuration des eaux usées - Waterloo	2013-03-26	Avis de non-conformité	401017477	Présence de matières résiduelles sur la digue des étangs aérées de la municipalité de Waterloo sur le lot 3 988 171 du cadastre du Québec	Q-2, 66 al. 2		Étant responsable d'un lieu où des matières résiduelles ont été déposées ou rejetées, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour que ces matières soient stockées, traitées ou éliminées dans un lieu autorisé.
Station d'épuration Domaine en Haut (Vaudreuil-Dorion)	2014-06-16	Avis de non-conformité	401141016	Rejet d'eau usée dans l'environnement, provenant d'un système de traitement des eaux usées communautaire, lot 1 830 801, cadastre du Québec, secteur Domaine en haut, Vaudreuil-Dorion	Q-2, 20 al. 2, partie 2		Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté un contaminant ou avoir permis l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d'un contaminant, soit [nature du contaminant], dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer des dommages ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.
Station d'épuration du Village de Howick	2013-08-26	Avis de non-conformité	401062973	Système de traitement des eaux usées	Q-2, 32 al. 1, partie 2		Avoir procédé à [l'exécution de travaux d'égout, l'installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées] avant d'en avoir soumis les plans et devis au ministre et d'avoir obtenu son autorisation.
Station d'épuration eaux usées - Baie-Trinité	2009-10-29	Avis de non-conformité	400651615	Rejet d'eaux usées sanitaires dans l'environnement	Q-2, 20		
Station d'épuration eaux usées - Baie-Trinité	2010-07-12	Avis de non-conformité	400728363	Rejet d'un contaminant dans l'environnement	Q-2, 20		

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)

Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Station d'épuration eaux usées - Baie-Trinité	2010-11-22	Avis de non-conformité	400769576	Taavaux sans autorisation	Q-2, 22		
Station d'épuration eaux usées - Baie-Trinité	2013-01-14	Avis de non-conformité	400996811	Baie-Trinité - Écoulement d'eau usée provenant du talus du système de traitement d'eau usée, situé sur la rue de la Baie.	Q-2, 20 al. 2, partie 2		Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté un contaminant ou avoir permis l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d'un contaminant, soit [nature du contaminant], dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer des dommages ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.
Station d'épuration eaux usées - Baie-Trinité	2014-11-06	Avis de non-conformité	401181632	Municipalité de Baie-Trinité - Manquement à l'article 20 al.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement	Q-2, 20 al. 2, partie 2		Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté un contaminant ou avoir permis l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d'un contaminant, soit [nature du contaminant], dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer des dommages ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.
Station d'épuration Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska	2015-12-02	Avis de non-conformité	401311660	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration - Neuville "Place des Islets Ouest"	2015-10-19	Avis de non-conformité	401293607	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (numéro de la station d'épuration : 34007-2)	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration (OMAE) de Val-Alain	2015-10-15	Avis de non-conformité	401296799	Vérification du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées de la municipalité de Val-Alain.	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Station d'épuration (OMAE) Kuujjuarapik	2006-09-20	Avis de non-conformité	400346757	Kuujjuarapik : Les lagunes pour le traitement des eaux usées est en construction (CA en étude au chap. 2 art 201, pas émis)	Q-2, 189		
Station d'épuration (OMAE) Kuujjuarapik	2006-09-20	Avis de non-conformité	400346757	Kuujjuarapik : Les lagunes pour le traitement des eaux usées est en construction (CA en étude au chap. 2 art 201, pas émis)	Q-2, 32		
Station d'épuration (OMAE) Kuujjuarapik	2008-05-12	Avis de non-conformité	400487972	Disposition des eaux usées - Kuujjuarapik	Q-2, 123.1		
Station d'épuration (Saint-Thomas-Didyme)	2015-09-18	Avis de non-conformité	401291332	Retard de la transmission du rapport annuel 2014 de votre ouvrage municipal d'assainissement des eaux	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Système de traitement d'eaux usées (secteur Sutton-Jonction)	2006-05-19	Avis de non-conformité	400313114	Traitement eaux usées secteur Sutton-Jonction:écolement hors site, Autorisation pas respecté.	Q-2, 123.1		

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)

Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Système de traitement d'eaux usées (secteur Sutton-Jonction)	2006-05-19	Avis de non-conformité	400313114	Traitement eaux usées secteur Sutton-Jonction:écolement hors site, Autorisation pas respecté.	Q-2, 20		
Système de traitement d'eaux usées (secteur Sutton-Jonction)	2006-05-19	Avis de non-conformité	400313114	Traitement eaux usées secteur Sutton-Jonction:écolement hors site, Autorisation pas respecté.	Q-2, r. 3, 12		
Système de traitement d'eaux usées (secteur Sutton-Jonction)	2007-06-20	Avis de non-conformité	400413221	Traitement des eaux usées, Sutton Junction	Q-2, 20		
Système de traitement d'eaux usées (secteur Sutton-Jonction)	2007-06-20	Avis de non-conformité	400413221	Traitement des eaux usées, Sutton Junction	Q-2, r. 3, 12		
Système de traitement des eaux usées MRC des Basques (Parc Mont-St-Mathieu)	2014-07-16	Avis de non-conformité	401152860	Non-conformité à l'autorisation délivrée le 22 novembre 2012 Installation d'un système de traitement des eaux usées au Parc du Mont-Saint-Mathieu	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Système de traitement des eaux usées MRC des Basques (Parc Mont-St-Mathieu)	2015-12-02	Avis de non-conformité	401311672	Ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées Municipalité régionale de comté Les Basques (Parc Mont-St-Mathieu) - Rapport annuel 2014	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Système de traitement des eaux usées - Municipalité de Stanbridge East	2013-03-26	Avis de non-conformité	401015768	Non respect d'une autorisation sur le lot 2869 du cadastre du canton de Stanbridge, municipalité de Stanbridge East	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Traitement eaux usées - Petit Saguenay	2014-03-05	Avis de non-conformité	401110442	Postes de pompage des eaux usées # 1, 2 et 3, municipalité de Petit-Saguenay	Q-2, r. 3, 12, partie 1		Avoir utilisé ou installé un équipement visé qui n'est pas en bon état de fonctionnement, à savoir
Traitement eaux usées - Petit Saguenay	2014-03-05	Avis de non-conformité	401110442	Postes de pompage des eaux usées # 1, 2 et 3, municipalité de Petit-Saguenay	Q-2, r. 34.1, 4 al. 1		Ne pas avoir mesuré le débit journalier des eaux usées traitées à l'aide d'un appareil permettant de mesurer le débit avec une marge d'erreur inférieure à 15% de la valeur réelle.
Usine d'épuration des eaux usées d'origine domestique - Shawville	2015-11-04	Avis de non-conformité	401303090	Non-transmission du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (OMAE) de la municipalité de Shawville	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.
Usine d'épuration des eaux usées d'origine domestique - Shawville	2016-02-24	Avis de non-conformité	401331216	Manquement au règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux, municipalité de Shawville	Q-2, r. 34.1, 9 al. 1		Ne pas avoir répertorié tous les débordements d'eaux usées qui se produisent à l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées selon l'une des méthodes prescrites.
Usine de traitement des eaux usées Lac-Sainte-Marie	2015-11-04	Avis de non-conformité	401303036	Non-transmission du rapport annuel 2014 des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (OMAE) de la municipalité de Lac-Sainte-Marie	Q-2, r. 34.1, 13		Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixés pour leur production.

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)

Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Usine de traitement des eaux usées Saint-Alphonse-Rodriguez	2015-11-24	Avis de non-conformité	401305636	H-IC / Saint-Alphonse-Rodriguez / Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez (lots P20C et P21B) Vérifier la conformité des travaux, chemin d'accès, les étangs aérés et le respect des méthodes de travail et des mesures d'atténuation. Vérifier la présence de sédiments en suspension et valider si la compensation a été réalisé avant le 17 octobre 2015.	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Ville de Terrebonne (RBS pour Écolait)	2007-12-03	Avis de non-conformité	400453523	Terrebonne, RBS RBS rejet égout novembre 2007	Q-2, 123.1		
Ville de Terrebonne (RBS pour Écolait)	2009-04-21	Avis de non-conformité	400575818	Terrebonne, RBS RBS rejet égout Décembre 2008	Q-2, 123.1		
Ville de Terrebonne (RBS pour Écolait)	2009-11-25	Avis de non-conformité	400663140	Terrebonne, RBS RBS rejet égout aout 2009	Q-2, 123.1		
Ville de Terrebonne (RBS pour Écolait)	2011-07-12	Avis de non-conformité	400837073	Non resepect du c.a.	Q-2, 123.1		
Ville de Terrebonne (RBS pour Écolait)	2011-07-12	Avis de non-conformité	400837071	Non respect de c.a.	Q-2, 123.1		
Ville de Terrebonne (RBS pour Écolait)	2011-08-10	Avis de non-conformité	400904097	Absence de transmission de données pour le premiers semestre 2011 Aff RBS	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Ville de Terrebonne (RBS pour Écolait)	2012-04-11	Avis de non-conformité	400911875	Exploitation d'une station de pré-traitement des eaux usées industrielles	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Ville de Terrebonne (RBS pour Écolait)	2012-05-09	Avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire	400913751	Ne pas avoir respecté une des conditions du certificat d'autorisation pour l'exploitation d'un RBS.	Q-2, 123.1	2500	Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Ville de Terrebonne (RBS pour Écolait)	2015-02-25	Avis de non-conformité	401224120	Programme d'autosurveillance	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].

Avis de non-conformité et avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire pour un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées (documents délivrés depuis 2006-01-01)							
Nom du lieu	Date de délivrance	Type de document	No du document	Objet du document	Référence légale	Montant SAP	Libellé
Ville de Terrebonne (RBS pour Écolait)	2015-02-25	Avis de non-conformité	401224878	I-III-3 Terrebonne / RBS / RBS rejet égout Décembre 2014	Q-2, 123.1		Étant titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi le [date de délivrance] pour [objet de l'autorisation], ne pas avoir respecté les conditions lors de la réalisation du projet, de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage, à savoir [conditions non respectées].
Ville de Terrebonne (RBS pour Écolait)	2015-03-31	Avis de réclamation d'une sanction administrative pécuniaire	401228656	Ne pas avoir respecter l'une des conditions du certificat d'autorisation délivré le 13 août 2009.	Q-2, 115.24 al. 1 (1)	2500	A fait défaut de respecter toute [condition, restriction, interdiction] liée à [une approbation, une autorisation, une permission, une attestation, un certificat, un permis] accordé[e] en vertu de la présente loi le [date] pour [objet de l'autorisation], notamment lors de [la réalisation d'un projet, la construction, l'utilisation ou l'exploitation d'un ouvrage, la cessation d'une activité], conformément à l'article [], soit [conditions non respectées]
			Décompte des valeurs distinctes: 330				