

Le 22 septembre 2015

**Objet : Demande d'accès concernant le site de Super Soir situé au 1111, boul. Vachon Nord à Sainte-Marie**

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 16 septembre 2015, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par cette demande. Il s'agit de :

1. rapport d'accident technologique du 22 septembre 1992, 3 pages;
2. rapport d'accident technologique du 8 octobre 1992, 3 pages;
3. rapport d'accident technologique du 11 septembre 1998, 2 pages;
4. analyses de sols reçus le 7 juillet 2003, 3 pages.

Vous noterez que dans ce document des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23 et 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

*Original signé par :*

Sylvie Lessard  
Répondante régionale de l'accès  
aux documents

p. j.

Sainte-Marie  
675, route Cameron, bureau 200  
Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7  
Téléphone : 418 386-8000, poste 226  
Télécopieur : 418 386-8080  
Courriel : [sylvie.lessard@mddelcc.gouv.qc.ca](mailto:sylvie.lessard@mddelcc.gouv.qc.ca)  
Internet : [www.mddelcc.gouv.qc.ca](http://www.mddelcc.gouv.qc.ca)

Québec  
1175, boulevard Lebourgneuf, bureau 100  
Québec (Québec) G2K 0B7  
Téléphone : 418 644-8844  
Télécopieur : 418 646-1214



ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

Date de l'événement: 92:09:22		Heure: 23:00		DOSSIER: T- 12-92.09.22- 107-	
Org. impl.: Inconnu		Adresse :		Tel: ( ) -	
Endroit de l'acc.: 320, rte Chassé, App. 1, Ste-Marie				NO-VILLE: 23680	
				Nb. diapo: 0	
Produit en cause: Hydrocarbures		Etat du Produit L/S/G ? : G		Quantités PRECIS: APPROX.: *	
		NoClass Class ONU(UN) 0		Imp. 0.0 Dév.: 0.0	
		3 NA- 0		Rec.: 0.0 SansDev:	
CONTAMINATION					
Eau		Air		Sol	
*		Explications: Odeurs d'hydrocarbures dans un appartement.			
Type d'acc.: Rout: Ferro: Marit: Aérien: Réser: Dév. Sauvages: Autres: *					
Explications: Origine inconnu.					
Signalé par: 53 / 54				Appel reçu à: 09:30:	
				Fin conversation: 09:35:	
Organisme: Citoyen		Tél: (418) 53/54		Date: 92:09:22	

PERSONNES PRESENTES SUR LES LIEUX TECHNOLOGIQUE

Sortie (O/N)? 0		Emission d'un certificat d'urgence ?	
Urgence-Environnement Québec		Rendu sur les lieux à: 10:05:	
Guy Paradis		Quitte les lieux à: 10:30:	
Représentant de la cie impliquée:			
Responsables municipaux:			
Autres: 53 / 54 , plaignant			
		ZONE : 0	
Transféré à:	No Cir.	X :	0.00
IND	No Man.	Y :	0.00
PERIODE DE TRAITEMENT		Int. * Ext. Comb.	
COMPTE RENDU DE L'EVENEMENT			
Plainte à propos d'odeurs d'hydrocarbures survenus le 92/09/22 en soirée dans un appartement de la rte Chassé à Ste-Marie. Le 23, lors de la visite, il n'y avait plus d'odeurs. Semble être en provenance du réseau d'égout, responsable nom identifié. Non relié à l'enlèvement d'un réservoir chez Garage Philippe Sylvain tel que le pensait le plaignant.			
Coûts estimés ? 0			
Par: G.P. Int. terr.: Guy Paradis		Date: 92:10:22	

700, rue Notre-Dame Nord Téléphone: (418) 387-4143  
Bureau E Télécopieur: (418) 387-7018  
Sainte-Marie-de-Beauce (Québec)  
G6E 2K9





No dossier: 7110-12-92-23680-01 ACCIDENT TECHNOLOGIQUE T - 12-92-09-22 (107)

Date de l'événement: 92-09-22 Heure: 23 h 00 min  
 Organisme impliqué: Inconnu  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Endroit de l'événement: 320 rte Chassé, App. 1, Ste-Marie  
 Municipalité: Ste Marie  
 Principal produit en cause: Hydrocarbures État du produit L/S/G ( )  
 Quantité: Précise ( ) Approximative (X)  
 Imp. : \_\_\_\_\_ Dév. : \_\_\_\_\_  
 Réc. : \_\_\_\_\_ Sans dév. : \_\_\_\_\_

Nombre de photos: \_\_\_\_\_

Tél.: ( ) \_\_\_\_\_

Code de la mun.: 23680

Non Classé	Classe	UN:
	3	NA:

CONTAMINATION		
EAU	AIR	SOL
	X	

Sommaire (contamination): odeurs dans son appartement

TYPE D'ÉVÉNEMENT

Routier ( ) Ferroviaire ( ) Maritime ( ) Aérien ( ) Réservoir ( ) Déversement illégal ( ) Autre (X)

Sommaire (causes) de l'événement: origine inconnue

Signalé par: 53/54 Tél.: (418) 53/54 Date: 92-09-22

Organisme: citoyen Retour d'appel à: 09 h 30 min  
 Fin conversation: 09 h 35 min

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie: Oui ou Non ( ) Émission d'un certificat d'urgence (N)

Représentant d'Urgence-Environnement: Guy Parodes Rendu sur les lieux à: 10 h 05 min

Représentant de l'organisme impliqué: \_\_\_\_\_ Quitte les lieux à: 10 h 30 min

Responsables municipaux: \_\_\_\_\_

Autres: 53/54 plaisant

Transféré à: MD No circ.: \_\_\_\_\_ No de manifeste: \_\_\_\_\_ Période de traitement

Zone (M.T.M.): \_\_\_\_\_ X: \_\_\_\_\_ Y: \_\_\_\_\_ Int. (X) Ext. ( ) Comb. ( )

Sommaire (Journal des opérations):

92-09-23  
9:30h. tel de 53/54  
odeurs d'hydrocarbures 53/54 hier soir. Au  
320 rte Chassé a' Ste-Marie App. 1. Je me rends sur  
place

Coûts estimés: \_\_\_\_\_

Signature: Guy Parodes

Date: 92-09-23

(SUITE)

DOSS. : 7110-12-92-23620

92.09.23

10:05h Visite chez M. 53/54

Pas d'odeurs d'hydrocarbures lors de la visite. Selon 53/54 les odeurs ont duré jusq' à 3:00h du matin, lui et sa femme ont été incommodés.

53/54 me dit qu'il y a souvent chez lui des odeurs d'hydrocarbures ou d'opacim proviennent du cabinet d'aération, du bain ou du lavabo. Il y a sûrement un problème de plomberie dans son appartement car les résidents des autres appartements voisins n'auraient pas ces problèmes.

53/54 pense que les odeurs proviennent du garage Philippe Sylvestre coin Notre Dame N. et Ste Croix où on a enlevé des réservoirs d'essence. J'ai pu constater en passant sur à-vis du garage en question qu'effectivement il semble y avoir eu des travaux récemment.

10:30h Retour au bureau.

Verification par téléphone auprès de 53/54 prop. du garage (53/54) et Sue Hamel du M.E.R. Un réservoir a été enlevé hier mais celui-ci n'était pas perforé et il n'y avait pas de sol contaminé à l'endroit du réservoir.

11:45h tel. à M. Fortin de la ville de Ste-Mare.

Je le mets au courant de la situation. Il me dit que le tracé de l'écoulement dans le réseau d'égout de la Ste-Croix est vers la rivière donc il est peu probable que des odeurs aient remonté le réseau vers l'emplacement sur la distance entre 53/54 et le garage de Philippe Sylvestre (plus que

1/2 km.)

16:00h tel à 53/54

Je lui explique que les odeurs ne peuvent provenir du garage Philippe Sylvestre car son origine est inconnue et son réseau de plomberie est un véritable asept. es-P.



ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

Date de l'événement: 92:10:08		Heure: 15:45:		DOSSIER: T- 12-92.10.08- 122-		*
Org. impl.: Dépanneur Super Soir Enr.						
Adresse : 1111 Bl. Vachon N., Ste-Marie				Tel: (418) 387-2523		NO-VILLE: 23680
Endroit de l'acc.: Idem						
Nb. diapo: 0						
Produit en cause: Essence		Etat du Produit L/S/G ?		L Quantités PRECIS: APPROX.: *		
		NoClass	Class	ONU(UN) 1203	Imp.	0.0 Dév.: 0.0
			3.1	NA- 0	Rec.:	0.0 SansDev:
CONTAMINATION						
Eau	Air	Sol	Explications: Réseau d'égout; odeurs dans un appartement;			
*	*	*	sols contaminés à la station-service.			
Type d'acc.: Rout: Ferro: Marit: Aérien: Réser:* Dév. Sauvages: Autres:						
Explications: Perte de produit à partir de réservoirs pétroliers souterrains.						
Signalé par 53/54				Appel reçu à: 15:45:		
				Fin conversation : 15:50:		
Organisme: Résident de la rue Chassé.				Tél: (418) 53 / 54		Date: 92:10:08

PERSONNES PRESENTES SUR LES LIEUX TECHNOLOGIQUE

Sortie (O/N)? 0		Emission d'un certificat d'urgence ?	
Urgence-Environnement Québec		Rendu sur les lieux à: 16:00:	
Claude Foucault		Quitte les lieux à: 17:00:	
Représentant de la cie impliquée:			
Responsables municipaux: Maurice Mercier et Alain Morissette, employés mun.			
Autres: 53/54, firme 23/24			
ZONE : 0			
Transféré à:	No Cir.	X :	0.00
IND	No Man.	Y :	0.00
		PERIODE DE TRAITEMENT	
		Int.	Ext. Comb. *
COMpte RENDU DE L'EvENEMENT			
Odeurs d'hydrocarbures dans un appartement de la rue Chassé. En provenance du réseau d'égout. Seraient reliées à une contamination du sol à la station-service du dépanneur Super Soir, rue Vachon N. Lors de la visite, travaux d'enlèvement des réservoirs et du sol contaminé en cours sous la supervision d'une firme de consultants. * autre doss.: T-12-92.09.22-107			
Coûts estimés ? 0			
Par: G.P. Int. terr.: Claude Foucault			Date: 92:11:19

700, rue Notre-Dame Nord  
Bureau E  
Sainte-Marie-de-Beauce (Québec)  
G6E 2K9

Téléphone: (418) 387-4143  
Télécopieur: (418) 387-7018





No dossier: 7110-12-92-23680-01 ACCIDENT TECHNOLOGIQUE T - 12-92-10-08 (122)

Date de l'événement: 22 oct. 8 Heure: 15 h 45 min Nombre de photos: 0

Organisme impliqué: Dépanneur Super Sève Enr Adresse: 1111 Vachon Nord Ste. Marie Tél.: 418 387 2523

Endroit de l'événement: Idern Municipalité: Ste. Marie Code de la mun.: 23680

Principal produit en cause: Essence État du produit L/S/G () Quantité: Précise () Approximative ()

Non Classé	Classe	UN: <u>1203</u>
	<u>3.1</u>	NA:

Imp.:          Dév.: ?  
Réc.: 0 Sans dév.:         

CONTAMINATION		
EAU	AIR	SOL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sommaire (contamination): odeur d'essence dans l'appartement du 320 rue  
Chassé apt. #1, Ste. Marie en provenance du  
réseau d'égout g.s.p.

### TYPE D'ÉVÉNEMENT

Routier () Ferroviaire () Maritime () Aérien () Réservoir () Déversement illégal () Autre ()

Sommaire (causes) de l'événement: Travaux de remplacement de réservoirs d'essence au Dépanneur  
Super Sève Enr.

Signalé par: 53/54 Tél.: (418) 53/54 Date: 22/10/08

Organisme: résident du secteur Retour d'appel à: 16 h 45 min  
Fin conversation: 16 h 56 min

### PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie:  Oui ou Non () Émission d'un certificat d'urgence ()

Représentant d'Urgence-Environnement: Foucault Claude Rendu sur les lieux à: 16 h 00 min

Représentant de l'organisme impliqué: Maurice Mercier contremaître mun. Quitte les lieux à: 17 h 00 min

Responsables municipaux: et Alain Morrissette

Autres: 53/54 finome 23/24

Transféré à: 10.D No circ.:          No de manifeste:          Période de traitement:         

92-10-14 Zone (M.T.M.):          X:          Y:          Int. () Ext. () Comb. ()

Sommaire (Journal des opérations): Ce n'est pas la première fois que ça sentait l'essence  
et le coordonnateur avait avisé les locataires de nous  
faire savoir aussitôt une répétition de la présence  
d'odeur, ce qu'il a fait. Odeur en provenance  
du réseau d'égout relié à des travaux d'enlèvement  
d'un réservoir d'essence situé au dépanneur super  
sève enr. g.p.

Coûts estimés:         

Signature: [Signature]

Date: 22 octobre 13

(SUITE)

DOSS. : \_\_\_\_\_

15:45 - 53/54 nous contacte par nous avertir de la présence  
une autre fois d'odeur d'essence dans leur logement.

16:00 - arrivé sur les lieux, je rencontre les résidents et me  
rends à la salle de toilette d'où l'odeur provient.

Je retire le bouchon du bain et introduit un tube  
de verre monté sur l'appareil GASTEC.

Il s'agit d'un tube pour vérifier la présence de la gaz-  
line. Le tube réagit mais très faiblement mais l'odeur  
est facilement détectable par le nez.

Alors je communique avec mons. Maurice Mercier de la municipa-  
lité afin de vérifier au niveau de l'égoût municipal si il y a  
présence d'odeur.

Après avoir établis le schéma d'évacuation du secteur, nous faisons  
le tour des trou-d'homme susceptibles et convenons ensemble du  
secteur potentiel. Je conviens également de revenir le lendemain  
matin à 8:30 pour réouvrir le trou d'homme suspecté.

Entre temps je retourne chez le plaignant qui m'indique qu'au  
garage Dépanneur Super Soir Ent il y a des travaux. ~~Je m~~  
Je lui formule quelques explications concernant les codes de son système de tuyauterie.

16:50 - Je me rends au dépanneur et rencontre 53/54 de la firme  
23/24 surveillant des travaux de remplacement des réservoirs  
de cette station d'essence. Ensemble nous nous rendons chez  
le voisin le garage Nadeau Auto où des odeurs ont été détectées.

Il ressort selon les dires du surveillant que les réservoirs en question  
ont été trouvés brisés et qu'il y a eu des pertes d'essence au sol.

9 octobre 92

8:30 - Nous aurons à nouveau le trou d'homme suspect et l'odeur d'essence  
est presque dissipée. Je retourne au garage dépanneur et c'est  
confirmé il y a eu fuite et les travaux de remplacement sont en cours  
conformément à la procédure du M.E.R.



ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

N° Référence: 7110-12-98-26030-01

T-12-98.09.11 (117)

Date de l'événement: Heure: 11 h 30 min. 11-09-98 Nombre de photo: \_\_\_\_\_  
Organisme impliqué: Philippe Gosselin et associés Tél: (418)-387-5493  
Adresse: 424, 2<sup>e</sup> avenue, Parc Industriel Poste:         
Ville: STE-Marie Code postal:         
Endroit de l'événement: 1111, Bd de l'Action Nord Code S.P.:         
Ville de l'événement: Sainte-Marie No de la ville: 26030  
Principal produit en cause: ESSENCE État du produit L/S/G (L)

Non classé	Classe	UN: <u>1203</u>
<u>—</u>	<u>3.1</u>	NA: <u>—</u>

Quantité: Approx.:  Imp.: \_\_\_\_\_  
Précise: ( ) Dév.: 500  
Sans dév.: ( ) Réc.: 480

Aspects Humains  
Sans objet:   
Évacués: \_\_\_\_\_ N<sup>bre</sup>: \_\_\_\_\_  
Blessés: \_\_\_\_\_ N<sup>bre</sup>: \_\_\_\_\_  
Traités imm.: \_\_\_\_\_ N<sup>bre</sup>: \_\_\_\_\_  
Hospitalisés: \_\_\_\_\_ N<sup>bre</sup>: \_\_\_\_\_  
Décédés: \_\_\_\_\_ N<sup>bre</sup>: \_\_\_\_\_

SECTEUR: Aéroportuaire ( ) Commercial  Forestier ( )  
Industriel ( ) Minier ( ) Mixte ( )  
Portuaire ( ) Résidentiel ( ) Rural ( )

IMPACT: Air (?) Cours d'eau (?) Infrastructure d'intérieur ( )  
Infrastructure souterraine ( ) Infrastructure de surface ( ) Milieu naturel ( ) Aucun ( )

TYPE D'ÉVÉNEMENT: Aérien ( ) Bris d'équipement  Déversement illégale ( ) Ferroviaire ( ) Incendie ( ) autres ( )  
Manutention ( ) Maritime ( ) Réservoir ( ) Routier ( ) Travaux illégaux ( )

Sommaire (cause de l'événement): Bris d'une valve, lors du déchargement d'essence, d'un camion  
remorque vers réservoir souterrain d'une station service.

Signalé par: Policien Origine M.E.F. (O/N): N Retour d'appel à: 11 h 45 min

Organisme: SURETE MUNICIPALE, STE-Marie Fin conversation: 11 h 42 min

TÉL.: (418) 387-6111 Date: 11-09-98

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie: oui ou non ( ) Rendu sur les lieux à: 12 h 07 min  
Urgence-Environnement: Clement Gosselin Quitte les lieux à: 14 h 10 min  
Représentant de l'organisme impliqué: 53/54 propriétaire Temps total: 2 h 30 min  
Responsables municipaux: Maurice Morin, travaux Publics N<sup>bre</sup> de sorties: 1  
Autres: Jacques Brinin, chef pompier Catégorie: (1)  (2) \_\_\_\_\_ (3) \_\_\_\_\_  
Demande d'exécution de travaux (O/N) N  
Émissions 115.1 (O/N) N  
Fonds d'urgence (O/N) N Coûts N.A.  
Per.traitement: Int ( ) Ext ( ) Comb

Transféré à: \_\_\_\_\_ Zone (M.T.M.): \_\_\_\_\_ X: \_\_\_\_\_ Y: \_\_\_\_\_

Sommaire: 11h50 M. Guy Paradis m'informe de la situation (Appel du bureau de police  
11h55 Je me rend sur les lieux Gosselin)  
12h05 J'arrive sur les lieux. De l'absorbant recouvre l'asphalte de la  
station service et le long de la rue où il y a au de l'essence.  
23/24 pompe les 7 regards pluviaux, de la station service  
jusqu'à la rivière Chaudière où se jette l'égout pluvial de la ville.  
Dans la rivière, les pompiers ont installés des boudins à la sortie du  
pluvial et à 200 mètres en aval. Je n'ai pratiquement pas vue  
d'essence dans la rivière. Une cheminée a été installée sur un regard  
pour ventiler le réservoir.  
14h10 tout est bien nettoyé, Je quitte les lieux  
14h20 DE retour au bureau attendu ss. f. 12-12-10-08-122

Signature: Clement Gosselin

Date: 98-09-11 6-10-94.01.07-192



Gouvernement du Québec  
Ministère de l'Environnement  
et de la Faune  
Direction régionale de Québec

**COMPTE RENDU D'APPEL**

A.R. 12 - 98 09 11 - 1323( )

<b>ALERTE</b>			
Reçue par : <u>SOS</u>	Heure que le service téléphonique vous a appelé : ___ h ___ min		
Date : <u>98 09 11</u>	Heure que vous avez rappelé le service téléphonique : ___ h ___ min		
<b>MESSAGE DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE</b>			
Nom : <u>JOHANNES TARDIE</u>	Fonction : <u>SECRETARIE</u>		
Organisme : <u>TRAVAUX PUBLICS</u>	Adresse : _____		
No téléphone : <u>(418) 387-2783</u>	Ville : <u>STE-MARIE</u>		
Message : <u>418 387-9603R cell</u>			
<b>TYPE D'ÉVÉNEMENT</b>			
Aérien <input type="checkbox"/>	Bris d'équipement <input type="checkbox"/>	Carcasse <input type="checkbox"/>	Déversement illégal <input type="checkbox"/>
Ferrovialre <input type="checkbox"/>	Glissement de terrain <input type="checkbox"/>	Incendie <input type="checkbox"/>	Inondation embâcle <input type="checkbox"/>
Inondation eau claire <input type="checkbox"/>	Inondation Feux <input type="checkbox"/>	Manutention <input type="checkbox"/>	Maritime <input type="checkbox"/>
Pluie diluvienne <input type="checkbox"/>	Réservoir <input type="checkbox"/>	Rouler <input type="checkbox"/>	Tornade <input type="checkbox"/>
Travaux illégaux <input type="checkbox"/>	Autras <input checked="" type="checkbox"/>		
Explication : <u>acc. d'essence (1000 litres)</u>			
Nom de la ville : <u>STE-MARIE</u>		No de la ville : <u>26030</u>	
<b>TRAITEMENT DE L'ÉVÉNEMENT</b>			
Heure que le signifiant vous a appelé : _____		Début : <u>12 h 05 min</u>	Fin : <u>12 h 07 min</u>
Explications additionnelles : <u>VAN + TRAILER AU DÉPANNAGE SHELL PASS AU 1116 BVD MARION AVEC DÉVERSEMENT EN COURS. BARRIÈRES DE SÉCURITÉ D'INSTALLÉES MME TARDIE N'EN SAIT PAS PLUS PRÉSENTEMENT.</u>			
<b>TRANSFERT (O/N) <input type="checkbox"/></b> Immédiat : <input checked="" type="checkbox"/> Différé : _____ Date : _____			
No de région : <u>12</u>	Heure que vous avez appelé : <u>12 h 07 min</u>		
Nom de la personne : <u>C. BOSSÉLIN</u>	Heure du retour d'appel : <u>12 h 18 min</u>		
Transféré à (service ou code) : <u>URG</u>			
Commentaires : <u>Riv. chasse tout près.</u>			
<b>TRAITEMENT TERMINÉ À <u>12 h 20 min</u></b> Période de traitement : (h) _____ (m) _____ (s) _____ Comb : _____			

Signature : Daniel G. G. G. Date : 98/09/11

9530, rue de la Faune  
Charlesbourg (Québec) G1G 5H9

Téléphone (418) 644-8844  
Télécopieur (418) 622-3014

N.B - Appel desactivé  
à la 10e réf. Vers 11h30 -  
JSP

## ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

No Référence: 7110-12-03-26030-01

T-12-2003-07-07 -109

Date événement: 2003-07-07 Heure événement: 06:45  
 Organisme imp: PHILIPPE GOSSELIN ASSOCIÉE TÉE  
 Adr organisme: 424, 2IÈME AVE, PARC INDUSTRIE  
 Ville organisme: SAINTE-MARIE  
 Endroit événement: STATION SERVICE, 1111, BOUL VACHON NORD  
 Ville événement: SAINTE-MARIE  
 Produit en cause: DIESEL

Nb photo:  
 Tel organisme: 418-387-5498  
 Poste: 244  
 Code postal: G6E 1B6  
 Code sp:  
 No ville: 26030  
 État du Produit: LIQUIDE

Non classé:	
Classe:	3.3
ONU:	1202

Quantité: APPROXIMATIVE  
 Impliqué:  
 Déversé: 100  
 Récupéré: 90

### Aspects humains

Sans objet: X  
 Évacué:  
 Blessé:  
 Traité:  
 Hospitalisé:  
 Décédé:

SECTEUR: COMMERCIAL

IMPACT: INFRASTRUCTURE DE SURFACE

TYPE D'ÉVÉNEMENT: MANUTENTION

SOMMAIRE: DÉVERSEMENT DE DIESEL PAR LE TROP PLEIN DU TUYAU DE REMPLISSAGE

*Erreur même procédure.*

Signalé: JOËL SAUVÉ

Signalé par le MEF: NON

Retour appel: 08h30

Organisme: VILLE SAINTE-MARIE

Fin conversation: 08h46

Téléphone: 418-387-2361

Date: 2003-07-07

### PERSONNES PRÉSENTE SUR LES LIEUX

Sortie: OUI

Heure arrivée: 14:00

Environnement: CHARLES BOLDUC

Heure départ: 14:45

Org impliqué: 53/54 DIRECTEUR DES RESSOURCES MATÉRIELLES

Temps total: 100

Municipale:

Nbs sortie: 1

Autres: 53/54 EMPLOYÉ

Catégorie: ↑

Demande travaux: NON

Émission 115: NON

Fonds urgence: NON

Per Traitement: INTERNE

Transféré: FER


Zone:

X:

Y:

Datum: NAD83

Signature:



Date: 2003-07-09

## ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

No Référence: 7110-12-03-26030-01

T-12-2003-07-07 - 109

Rapport détaillé: Le 7 juillet 2003

08h30 : Réception d'appel par Guy Paradis, coordonnateur:

M. Joël Sauvé, chef pompier de la Ville de Sainte-Marie, signale un déversement de diesel à la station service Shell, situé en face du centre commercial du boulevard Vachon, à Ste-Marie. Il précise que le diesel s'est répandu sur l'asphalte et que la compagnie Les Huiles Philippe Gosselin Associé Ltée a procédé à de l'épandage de granules absorbantes, cependant la récupération n'est pas faite.

08h45 : Guy Paradis me transmet le compte rendu d'appel et me demande d'intervenir.

Le 8 juillet 2003

14h00 : Je me rends sur place, et je rencontre **53 / 54** employé à la station service. Il me demande de rencontrer plutôt **53 / 54** à son bureau.

J'inspecte les lieux et je constate une trace apparente de diesel sur une surface d'environ 100 m<sup>2</sup> et une traînée d'environ 18 m<sup>2</sup> sur l'asphalte. Je ne constate pas d'écoulement vers le réseau d'égout pluvial.

14h15 : Je rencontre **53 / 54** directeur des ressources matérielles. Il m'explique qu'il a eu un débordement de diesel par le trop plein du tuyau de remplissage. Le préposé au remplissage aurait mal évalué la quantité de chargement inscrite sur sa charte. Environ 100 litres de diesel auraient débordés par le tuyau de remplissage. Il m'assure que le déversement n'a pas rejoint le réseau d'égout pluvial. Le tout est resté sur l'asphalte. Leurs employés ont aussitôt épandue de la granule absorbante et ont nettoyé les lieux. Les granules contaminées ont été déposées dans un baril étanche, et celui-ci a été remis à leur entrepôt. Il dit que la compagnie de récupération **53 / 54** de Québec a été appelé pour venir chercher le baril. Il m'explique finalement, qu'étant nouveau depuis six mois pour la compagnie, il a oublié de nous avertir immédiatement de l'incident. Il a appris plus tard qu'un représentant de la municipalité nous avait averti.

14h50 : Retour au bureau.

Par : Charles Bolduc, intervenant

Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

03/07/07

8h30 tel. J'ai sauvé chef pompier ville de Ste Marie

de versement st. service Shell BP. Vochon Philippe Pissier  
aut mes absorbants traces 15 à 20' de berge x 50 à 10' de  
reparation non complétée. long

A. P. Parodi, conducteur

Transmis à Charles Belloc par courrier