

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise
de l'Estrie et de la Montérégie

PAR COURRIEL

Longueuil, le 1^{er} août 2016

V/Ref : 26537

Objet : Demande d'accès n° 2004 61577 - Réponse

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 7 juillet dernier, concernant les 189 et 193, rue Choquette (lot 4 493 485 du cadastre du Québec) à Beloeil

Vous trouverez en pièces jointes le document visé par votre demande. Il s'agit de :

- Rapport d'accident technologique du 30 mars 2004 (1 page);

Vous noterez que dans ce document des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

...2

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser au soussigné, au numéro 450 928-7607, poste 274.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ

Fabrice Tremblay, répondant régional
de l'accès aux documents

p. j. (4)

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

N° de Référence : 7110-16-01-5704001	T-162004-03-31668
Date de l'événement : 2004 Heurs : 14:30 HH:mm	Nombre de photos : 0
Organisme impliqué : Esso Confort au Foyer	Tél.:(514)-493-7180
Adresse : 7100, Rue Jean-Talon Est	Poste :
Ville : Anjou	Code postal : H1M 3S6
Endroit de l'événement : 189 RUE CHOQUETTE	Code S.P. :
Articles 53-54 L.A.D.	
Ville de l'événement : BELOEIL	N° de ville : 57040
Produit en cause: Mazout	État du produit: L
Classé : Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	N° UN : 1202
N° de classe: 3.2 Liquides inflammables -18 °C<P.E.>37,8 °C	N°CAS :
Quantité : Approximative	Aspects humains
Impliquée : L	Sans objets : <input checked="" type="checkbox"/>
Déversée : 2 L	Évacués : <input type="checkbox"/> Nombre :
Récupérée : L	Blessés : <input type="checkbox"/> Nombre :
SECTEUR : Résidentiel si mixte : et	Traités : <input type="checkbox"/> Nombre :
IMPACT : Air <input type="checkbox"/> Cours d'eau <input type="checkbox"/> Infrastructure intérieure <input checked="" type="checkbox"/> Aucun <input type="checkbox"/>	Hospit. : <input type="checkbox"/> Nombre :
Infrastructure souterraine <input type="checkbox"/> Infrastructure de surface <input checked="" type="checkbox"/> Milieu Naturel <input type="checkbox"/>	Décédés : <input type="checkbox"/> Nombre :
Explications :	
TYPE D'ÉVÉNEMENT : Bris d'équipement	
Sommaire (causes de l'événement) : SIFFLET DEFECTUEUX, DÉVERSEMENT EXTERIEUR ET INTERIEUR	
Signalé par : Alfredo Di Paola Articles 53-54 L.A.D.	Origine MENU : <input checked="" type="checkbox"/> Non
Organisme : Compagnie Esso Confort au Foyer	Appel reçu : 14:30 HH:mm
Tél. : (514) : 493-7180 Date : 2004-03-31	Terminé à : 14:37 HH:mm

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie : Non	
Urgence-Environnement :	Rendu sur les lieux : h : min
Organisme impliqué : Équipe d'intervention	Quitte les lieux à : h : min
Responsables municipaux :	Temps total : min
Autres :	Nombre de sorties :
	Catégorie : 1
	Demande d'exécution de travaux : Non
	Émissions 115.1 : Non
Transféré à : Fermé	Pér. de traitement : Intérieur
Zone (M.T.M.) : X : Y :	

Sommaire de l'intervention : SIFFLET DEVRAIT ÊTRE REMPLACÉ AVANT LA PROCHAINE LIVRAISON. ÉQUIPE DE NETTOYAGE DEMANDÉE

Signature : Joelyne Auger

Date : 2004-04-02