

COURRIEL

Montréal, le 27 octobre 2016

**Objet : Demande d'accès concernant le lieu suivant : rue Saint-Jacques, Lot :
4 870 939, Cadastre du Québec, Montréal**

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 29 août dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s'agit de :

1. Rapport d'intervention d'urgence, 16 juillet 2014, 2 pages.
2. Rapport d'intervention d'urgence, 04 septembre 2014, 2 pages.
3. Rapport d'intervention d'urgence, 21 septembre 2014, 2 pages.

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par : **Nezha Boumchagdidin**
Répondante régionale de l'accès
aux documents

1 Identification

Date de l'évènement :	2014-06-05	Heure de l'évènement :	h	
Date du signalement :	2014-07-15	Heure du signalement :	15 h 00	
Date de l'intervention :	2014-07-16	Heure de début :	08 h 20	Heure de fin : h
Intervenant d'urgence :	Accompagné de :			

N° intervention :	300897801	Type d'intervention :	Intervention d'Urgence-Environnement (signalement)	
N° gestion documentaire :	7110-06-14-66023-237	N° du rapport d'urgence :	401155468	
N° demande :	200394985	Type de demande :	Urgence	
Objet de l'intervention :	MONTREAL Réception par télécopieur d'un rapport de rejet d'halocarbure de fréon R-507 (Trifluoroéthane 50%, Pentafluoroéthane 50%) de 91 kg survenu au 6600, rue Saint-Jacques chez Loblaws			

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Art. 53-54	Responsable	Service Lesage	(514) Art. 53-54

Lieu

Nom du lieu :	Loblaws		
Nom usuel du lieu :	Loblaws		
N° du lieu :	X2149857	Type de lieu :	
Localisation du lieu :	MONTREAL 6600, rue Saint-Jacques Montréal (Québec) H4B 1V8		
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	X : 45 27 37 51 Y : -73 37 27 68		
Milieu impacté :	<input type="checkbox"/> Eau	<input checked="" type="checkbox"/> Air	<input type="checkbox"/> Sol
Infrastructure :	<input type="checkbox"/> Souterraine	<input type="checkbox"/> Surface	

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Loblaws inc.	Propriétaire	22 St. Clair Avenue East, Suite 1901 Toronto (Ontario) M4T 2S7	Y2066493

Conditions météo

Produits en cause

SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Non classé	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Fréon R-507 (Trifluoroéthane 50%, Pentafluoroéthane 50%) (Classe 2.2)	3163		Gaz	Approximative	91		kg

**Organismes impliqués
(Personnes rencontrées)**

SO

Photos numériques

SO

Autres pièces annexées au rapport

SO

Échantillons

SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)

Date	Heure	Activités	
1	2014-07-16	08 h 20	<p>De : Art. 53-54 Service Lesage</p> <p>À : Urgence-Environnement</p> <p>C'est Art. 53-54 Service Lesage (514-Art. 53-54) qui nous avise par télécopieur d'un rejet d'halocarbure R-507 (Trifluoroéthane 50%, Pentafluoroéthane 50%) de 91 kg survenu au 6600, rue Saint-Jacques Ouest chez Loblaws.. Suite à une inspection ils ont ajouté du gaz pour la perte de fréon R-507.</p>

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

4 Conclusion

Copie à Marie-Pier Marchand, CCEQ-Montréal pour suivi dossier halocarbure.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés

SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer le dossier

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dossier fermé | <input type="checkbox"/> Transférer à : |
| <input type="checkbox"/> Rapport de caractérisation à venir | <input type="checkbox"/> Résultats d'analyse à venir |
| <input type="checkbox"/> Récupération et décontamination | <input type="checkbox"/> Plan de caractérisation à déposer |
| <input type="checkbox"/> Utilisation fond d'urgence Coûts : \$ | <input type="checkbox"/> Suivi à faire : |
| <input type="checkbox"/> Autre : | |

Rédigé par : Sylvie Denis

Date de rédaction : 2014-07-16

Signature : *Sylvie Denis***6 Vérification du rapport d'urgence**

Approuvé par : André Ménard

Fonction : Coordonnateur des mesures d'Urgence

Signature :

Date :

Commentaires :

Sago
2014-07-16
S

1 Identification

Date de l'évènement : 2014-08-20	Heure de l'évènement : h	
Date du signalement : 2014-09-04	Heure du signalement : 14 h 15	
Date de l'intervention : 2014-09-04	Heure de début : 14 h 45	Heure de fin : h
Intervenant d'urgence : Sylvie Denis		
Accompagné de :		

N° intervention : 300910319	Type d'intervention : Intervention d'Urgence-Environnement (signalement)
N° gestion documentaire : 7110-06-14-66023-355	N° du rapport d'urgence : 401173420
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : MONTREAL Réception par télécopieur d'un rapport de rejet d'halocarbure, fréon R-507 (Trifluorométhane 50%, Pentafluorométhane 50%) de 45 kg survenu au 6600, rue Saint-Jacques chez Loblaws	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Art. 53-54	Répartiteur	Service Lesage	(514) Art. 53-54

Lieu

Nom du lieu : Loblaws	
Nom usuel du lieu : Loblaws	
N° du lieu : X2149857	Type de lieu : commerce
Localisation du lieu : MONTREAL Adresse du lieu : 6600, rue Saint-Jacques (Montréal) Montréal (Québec) H4B 1V8	
Coordonnées géographiques du lieu (GEO NAD 83 degrés décimaux) : 45,460418614900;-73,624354195800	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Loblaws inc.	Autre	400, avenue Ste-Croix Saint-Laurent (Québec) H4N 3L4	Y2066493

Conditions météo

SO

Produits en cause

Ajouter un produit

SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Fréon R-507 (Trifluorométhane 50%, Pentafluorométhane 50%)	3163	2.2	Gaz	Approximative	45		kg

**Organismes impliqués
(Personnes rencontrées)**

SO

Photos numériques

SO

Autres pièces annexées au rapport

SO

Échantillons

SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)

Date	Heure	Activités
1	2014-09-04	15 h 10
		De : Art. 53-54 Service Lesage
		À : Urgence-Environnement
		C'est Art. 53-54, responsable, Service Lesage (514-337-3585) qui nous envoi par télécopieur un rapport de rejet d'halocarbure de fréon R-507 de 45 kg survenu sur le système #A-3 (coude succion percé). Tout a été remplacé

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis) SO

Tranféré à Marie-Pierre Marchand, CCEQ-Montréal pour suivi dossier halocarbures.

4 Conclusion**Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés** SO**5 Recommandations**

Ainsi, je recommande de FERMER le dossier

Autres éléments pertinents SO

Rédigé par : Sylvie Denis

Signature : *Sylvie Denis*

Date de signature : 2014-09-04

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Ménard

Fonction : Coordonnateur des mesures d'Urgence

Signature :

Date :

Commentaires :

2014-09-04
Skp
S

RAPPORT D'INTERVENTION D'URGENCE
Centre de contrôle environnemental du QuébecDirection régionale de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides
Région : Montréal (06)

INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE

1 Identification

Date de l'événement :	2014-08-06	Heure de l'évènement :	h	
Date du signalement :	2014-09-21	Heure du signalement :	20 h 01	
Date de l'intervention :	2014-09-23	Heure de début :	08 h 05	Heure de fin : h
Intervenant d'urgence :	Sylvie Denis		Accompagné de :	

N° intervention :	300914076	Type d'intervention :	Intervention d'Urgence-Environnement (téléphonique)	
N° gestion documentaire :	7110-06-14-66023-399	N° du rapport d'urgence :	401179725	
N° demande :	200394985	Type de demande :	Urgence	
Catégorie :	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3			
Objet de l'intervention :	MONTREAL Réception par télécopieur d'un rapport de rejet d'halocarbure de fréon R-507 (Trifluoroéthane 50%, Pentafluoroéthane 50%) de 136 kg survenu au 6600, rue Saint-Jacques chez Loblaw			

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Art. 53-54	Responsable	Service Lesage	(514) Art. 53-54

Lieu

Nom du lieu :	Loblaws		
Nom usuel du lieu :	Loblaws		
N° du lieu :	X2149857	Type de lieu :	commerce
Localisation du lieu :	MONTREAL Adresse du lieu : 6600, rue Saint-Jacques (Montréal) Montréal (Québec) H4B 1V8		
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	45,460418614900;-73,624354195800		
Milieu impacté :	<input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	Infrastructure :	<input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Loblaws inc.	Autre	400, avenue Ste-Croix Saint-Laurent (Québec) H4N 3L4	Y2066493

Conditions météo

 SO

Produits en cause

Ajouter un produit

 SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Fréon R-507	3163	2.2	Gaz	Approximative	136		kg

Organismes impliqués
(Personnes rencontrées) SO

Photos numériques

 SO

Autres pièces annexées au rapport

 SO

Échantillons

 SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)

Date	Heure	Activités
1	2014-09-23	08 h 05
		De : Art. 53-54 Service Lesage
		À : Urgence-Environnement
		C'est Art. 53-54, Responsable, Service Lesage (514-Art. 53-54) qui nous transmet par télécopieur un rapport de rejet d'halocarbure de R-507 de 136 kg survenu au 6600, rue Saint-Jacques Ouest chez Loblaw à Montréal. La fuite est survenue sur line up (système #A4 - coude 15/8) de percé. Tout a été remplacé.

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

 SO

4 Conclusion

Tout a été remplacé. Dossier terminé et classé pour Urgence-Environnement.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés SO**5 Recommandations**

Ainsi, je recommande de FERMER le dossier

Autres éléments pertinents SO

Rédigé par : Sylvie Denis

Signature : *Sylvie Denis*

Date de signature : 2041-09-23

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Ménard

Fonction : Coordonnateur des mesures d'Urgence

Signature :

Date :

Commentaires :

*sep effectué et fermé
le 204-09-23
S*