

PAR COURRIEL

Trois-Rivières, le 10 août 2016

Objet : Demande d'accès à l'information

Madame,

Nous donnons suite à votre demande du 19 juillet 2016 concernant le lot 1 017 694 à Trois-Rivières.

Vous trouverez en annexe la documentation demandée. Il s'agit de rapports concernant des déversements survenus les 2 juillet 2004, 17 juillet 1990 et 20 juillet 1989.

Vous noterez que certaines parties en ont été masquées, et ce, en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). Conformément à l'article 51 de la ladite loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 819 371-6581, poste 2014.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé

Chantal Deshaies

p. j. (5)



COMPTE RENDU D'APPEL

Ministère de l'Environnement

A.R. : 04 -2004 07-02 -1141 ()

ALERTE			
Reçue par : <u>SOS</u>	Heure que le service téléphonique vous a appelé : _____ h _____ min		
Date : <u>2004-07-02</u>	Heure que vous avez rappelé le service téléphonique : _____ h _____ min		
MESSAGE DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE			
Nom : <u>53-54</u>	Fonction : _____		
Organisme : <u>Kresser 0 0</u>	Adresse : _____		
No téléphone : <u>53-54</u>	Ville : <u>Trois-Rivières</u>		
Message : <u>Page 5</u>			
TYPE D'ÉVÉNEMENT			
Aérien <input type="checkbox"/>	Bris d'équipement <input type="checkbox"/>	Carcasse <input type="checkbox"/>	Déversement illégal <input type="checkbox"/>
Ferroviaire <input type="checkbox"/>	Glissement de terrain <input type="checkbox"/>	Incendie <input type="checkbox"/>	Inondation embâcle <input type="checkbox"/>
Inondation eau claire <input type="checkbox"/>	Inondation Frasil <input type="checkbox"/>	Manutention <input type="checkbox"/>	Maritime <input type="checkbox"/>
Pluie diluvienne <input type="checkbox"/>	Réservoir <input type="checkbox"/>	Routier <input type="checkbox"/>	Tornado <input type="checkbox"/>
Travaux illégaux <input type="checkbox"/>	Autres <input checked="" type="checkbox"/>		
Explication : <u>Réservoir du camion se déverse sur le terrain</u>			
Nom de la ville : <u>TR-RIVIERES</u>		No de la ville : <u>37065</u>	
TRAITEMENT DE L'ÉVÉNEMENT			
Heure que le plaignant vous a appelé :		Début : <u>15 h 53 min</u>	Fin : <u>15 h 55 min</u>
Explications additionnelles : <u>On suppose qu'il était plein - C'est un camion de la compagnie</u>			
TRANSFERT (O/N) <u>0</u> Immédiat : <u>X</u> Différé : _____ Date : _____			
No de région : <u>04</u>	Heure que vous avez appelé : <u>15 h 55 min</u>		
Nom de la personne : <u>Guy Dubaut</u>	Heure du retour d'appel : <u>15 h 57 min</u>		
Transféré à (service ou code) : <u>URG</u>			
Commentaires _____			
TRAITEMENT TERMINÉ À : <u>16 h 04 min</u> Période de traitement : Int. : <u>X</u> Ext. : _____ Comb. : _____			

Signature : Murielle Pelletier

Date : 2004-07-02

Direction régionale de la Capitale Nationale
Urgence Environnement Québec
365, 55^e Rue Ouest
Charlesbourg (Québec) G1H 7M7

Téléphone : 24 hres. : 1-866-694-5454
Télécopieur : (418) 646-1214
Internet : <http://www.menv.gouv.qc.ca>



Ce papier contient un minimum de 20 % de fibres recyclées de postconsommation

COMPTE RENDU D'APPEL

ALERTE

DATE : 90.07-19 HEURE : 15.15hrs

NOM DE L'INTERLOCUTEUR 53-54

NOM DU CONTACT : 53-54

TÉL.: 375-1691

23-24 avait perdu 200L de diesel clair
lors du transbordement d'un réservoir chez Krugers. (Le diesel
est en gaselle)
Incident Surseem - le 17 juillet à 12.30 hrs -

TRAITEMENT :

NOM DU CONTACT REJOINT : 5354

TÉLÉPHONE : 375-1691

HEURE : 15:30 hrs

EXPLICATIONS ADDITIONNELLES :

Aucun produit n'a été récupéré - Il y a eu
un orage - Il semble qu'il y aurait du bunker
dans cette diesel.

53-54 no refere a 53-54 qui est absent.

DOSSIER À TRANSFÉRER () OUI () NON a Isabelle ohnes

SIGNATURE : Ryan Lapointe DATE : 90.07-19

Période de traitement
INT ___ EXT ___ COMB ___

ACCIDENT TECHNIQUE

T-

Date de l'événement: 17 juillet 1990 Heure: 7 h Nombre diapo: _____

Org. Impl.: Kruger Inc. Tél.: 375-1695

Adresse: Trois Rivières N° Ville: _____

Lieu de l'acc.: Usine Ville: _____

Produit en cause: <u>diesel</u>	État du produit L/S/G (L)			QUANTITÉ: Précis: <input checked="" type="checkbox"/> Approx.: _____
	NoClass	Class	ONU(UH) HA-	Imp.: <u>200 litres</u> Dév.: _____
				Rec.: _____ Sans dév.: _____

CONTAMINATION au Air Sol Explications: débordement du réservoir lors de la livraison
→ contenu dans la digue du réservoir

Type d'acc.: Rout: _____ Ferro: _____ Marit: _____ Aérien: _____ Réser: _____ Dév. Sauvages: _____ Autres: _____

Explications: _____

Signalé par: 53-54 Appel reçu à: 11 h 25 min
Fin conversation: _____ h _____ min

Organisme: Kruger Inc. Tél.: 375-1695 Date: 18 juillet 90

Personnes présentes sur les lieux: _____ Émission d'un certificat d'urgence (N) _____

Urgence-Environnement Québec Rendu sur les lieux à _____ h _____ min
Quitte les lieux à _____ h _____ min

Représentant de la cie impliquée: _____

Responsables municipaux: _____

Autres: _____

Transféré à:	N° cir. _____	ZONE: X: _____ Y: _____	PÉRIODE DE TRAITEMENT Int. _____ Ext. _____ Comb. _____
	N° man. _____		

EXTRAIT RENDU DE L'ÉVÉNEMENT: _____

Coûts estimés: _____

Ce présent rapport a été fait à la suite de démarches qui ont pour but de prévenir, de détecter et/ou réprimer les infractions à la Loi _____ au règlement _____
 Le signataire du présent rapport est un fonctionnaire dûment autorisé à exercer les pouvoirs prévus aux articles 119, 120 et 121 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

Signature: Isabelle Olivier Date: 18 juillet 90

Trois-Rivières, le 7 août 1989

NOTE A: Monsieur Robert Tétreault
Directeur de l'assainissement industriel

DE: Madame Suzanne Giguère
Directrice régionale

OBJET: Kruger Inc.
Déversement d'alun

Nous vous transmettons une copie du résumé du déversement d'alun survenu le 20 juillet 1989 à l'usine Kruger Inc. de Trois-Rivières puisque ce dossier est sous votre gouverne.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

 (intérim)
Suzanne Giguère
Directrice régionale

SG/IO/sr

c.c. - Pierre Chaîné
Chef du service industriel



Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement
Direction régionale
de Québec

URGENCE

ENVIRONNEMENT QUÉBEC

ALERTE	
DATE:	89-07-20
HEURE D'APPEL DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE:	12.28
HEURE D'APPEL AVEC L'INTERLOCUTEUR:	12.30
NOM: 5354	FONCTION: SECURITE
ADRESSE: KRUGER ET KRUGER	
TÉLÉPHONE: 819 - 375 - 1691	
MESSAGE:	code MESSAGE DE 5354 LA DA
TÉLÉPHONISTE. DÉVERSEMENT D'ADUN PH 3.4.	
12.30 HRS → JE PARLE AU CONSTABLE 5354	
IL ME DIT QUE 53-54 EST SUR LES	
LIEUX DU DÉVERSEMENT. C'EST UN RÉSERVOIR	
DE 7000 À 8000 GALS D'ADUN QUI A UNE FOITE	
NON LOCALISÉE. L'ON TRAVAILLE À CONTENIR LE	
PRODUIT ET À LE NEUTRALISER AVEC DE LA CHAUX	
UN RÉCUPÉRATEUR A ÉTÉ APPELÉ.	
12.35 HRS → APPEL 53-54 RICHARD JULIEN → ABSENT	
RÉPONSE:	JE TRANSMET IMMÉDIATEMENT À DA DR/MB
QUI VONT VOUS RAPPÉLER	
VERSO →	
TRAITEMENT	IMMÉDIAT OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
TRANSMIS À:	ISABELLE OLIVIER
HEURE: 13.12	DATE: 89-07-20 RÉGION: 04 M.B.
PAR: JEAN-FRANÇOIS BOUDET	

(CONSERVER CETTE COPIE POUR VOTRE CONTRÔLE)

ENVOYER
À

Yoon Gumpen

DE

Michelle Oides

SERVICE

DATE

20 juillet 89

SUIVRE

23-24

serre combinée d'Alon - neutralisée avec bicarbonate de
sodium (pH 8.4 à 0.110)
dégrossissement chez Kuyf

élimination chez 123-24 le 25 juillet - leucon

12.36^{HRS} → LAISSE MESSAGE SUR TELE-AVERTISSEUR

12.45^{HRS} → APPEL AU BUREAU PAS DE RE'PONSE.

12.50 → LAISSE NOUVEAU MESSAGE SUR TELE-AVERTISSEUR

12.55 → APPEL AU BUREAU → PAS RE'PONSE

13.10 → " " " → TRANSMET A MME OLIVIER



Gouvernement du Québec
 Ministère de l'Environnement
 Direction régionale de la
 Mauricie et des Bois-Francs
 100, rue Laviolette
 Trois-Rivières, QC G9A 5S9
 Tél.: (819) 373-7341

URGENCE
 ENVIRONNEMENT QUEBEC

Accident technologique

Organisme Kroger Inc.	Activité pâtes et papiers
Endroit de l'accident usine	Date 20 juillet
	Heure 13^h

Produit en cause huile	Quantité ?	Quantité récupérée quelques litres
CONTAMINATION	Eau fluviale St-Laurant viz effluent de procédé et décanneur	
	Air	
	Sol environ 3' x 4' x 2'	
CAUSE DE L'ACCIDENT	Bris <input checked="" type="checkbox"/>	Débordement <input type="checkbox"/>
	Accident <input type="checkbox"/>	Manutention <input type="checkbox"/>
		Négligence <input type="checkbox"/>
		Autres _____
ACCIDENT	Terminé <input type="checkbox"/>	Sous contrôle <input checked="" type="checkbox"/>
	Continue <input checked="" type="checkbox"/>	Aucun contrôle <input type="checkbox"/>

S. 53-54		
Organisme Kroger Inc.	Téléphone 375-6695	Date 20 juillet 89

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX	
Urgence-Environnement-Quebec	
Responsable de l'accident	5354
Responsable de l'inte:	Kroger Inc.
Autres	

REMARQUES
- bris d'un joint sur ligne souterraine portant du réservoir d'huile et alimentant les machines à papiers
- contenu du réservoir transféré dans le réservoir d'huile du décanneur
- terre souillée enlevée et neutralisée avant élimination
- il semble qu'il y ait un égout à proximité et que l'huile n'a pu s'y introduire. De toute façon, cet égout se rend au décanneur où on ajoute déjà de l'huile
COÛTS ESTIMÉS _____
SIGNATURE Lois DATE 20 juillet 89