

PAR COURRIEL

Sept-Îles, le 7 août 2017

**Objet : Demande d'accès n° 200630445 – Lettre réponse**

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue aujourd'hui même, concernant la compagnie QIT – Mine Tio au Havre Saint-Pierre.

Vous trouverez en annexe le document que vous désirez recevoir. Il s'agit de :

- Compte rendu d'appel Urgence-Environnement du 1<sup>er</sup> juin 2017, 1 page.

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 418 964-8888, poste 253.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

**ORIGINAL SIGNÉ PAR :**

Nathalie Després  
Répondante régionale de l'accès  
aux documents

p. j.



		# Intervention SAGO (UE) : 301247833	
		# C.R. COG : 09-UE-S-170601-85	
ALERTE Ligne UE <input checked="" type="checkbox"/> ou Ligne COG <input type="checkbox"/>		Signalement rattaché à (# C.R. COG) :	
Date de l'appel au COG : 2017-06-01	Heure réception appel : 14h53	Reçu par : Michel Pelletier	
Date événement : 2017-06-01	Heure événement : 14h50	Remarque(s) :	
<b>LOCALISATION DE L'ÉVÉNEMENT</b>			
Nom de la ville : Havre-Saint-Pierre	Adresse de l'événement : 951 boul. l'Escale, sur la plate-forme de béton de Rio Tinto fer et titane	Précisions sur la localisation (point de repère) :	
N° de la ville :			
Milieu touché		Présence de cours d'eau à proximité :	
1 : -----	2 : -----	3 : -----	4 : -----
Précisions milieu touché :		non <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> Nom(s) :	
<b>TYPE D'ÉVÉNEMENT</b>			
Type d'événement : Déversement ou fuite d'hydrocarbures		Autre :	
Situation maîtrisée : Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> (risque d'aggravation)		Précisions :	
Description sommaire de l'événement : Déversement de 500 à 1000 litres de diesel causé par le bris d'un boyau sur un camion à essence. Il s'agit d'un surplus dans le boyau qui a coulé. Des absorbants ont été placés en attente du récupéragé.			
Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :			
<b>PRODUIT(S) EN CAUSE</b>			
Produit (s) en cause : Hydrocarbures	Détail : Diesel	Qté déversée : 500 à 1000 litres	Qté réservoir (si connu) :
Produit (s) en cause : -----	Détail :	Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :
Produit (s) en cause : -----	Détail :	Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :
Produit (s) en cause (autres) :		Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :
Remarques (produit(s) en cause et quantité(s)) :			
<b>COORDONNÉES</b>			
Nom interlocuteur (signalement) <sup>art. 53-54</sup> <b>art. 53-54</b>	Fonction :	N° de téléphone : <b>art. 53-54</b>	
Organisme : <b>art. 53-54</b>			
Nom personne à rappeler : <b>art. 53-54</b> <b>art. 53-54</b> t <input type="checkbox"/>	Fonction :	N° de téléphone : <b>art. 53-54</b>	
Organisme :	Adresse :	N° de téléphone : - #	
Nom (personne ou cie) du responsable présumé de l'urgence (si différent) :	Adresse :	N° de téléphone : - #	
SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : Immédiat <input checked="" type="checkbox"/> ou Différé <input type="checkbox"/>			
N° de région : DR-09 Côte-Nord		Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE :	
Nom de l'intervenant de garde UE : Martine Baron		Heure du retour d'appel :	
Commentaires : Appelée à 15h02			
Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 15h22			
Signature COG : _____		DATE : 2017-06-01	
<b>SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT</b>			
Intervention :		<input type="checkbox"/> dossier transféré au CCEQ, secteur -----	
Signalement <input type="checkbox"/> Téléphonique <input type="checkbox"/> Terrain <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> dossier transféré autre secteur :	
Commentaires : Tombé sur une plate-forme en béton, au poste de ravitaillement en fuel, situé à la mine. Présence d'un bassin en dessous. Du granulaire a été mis. Urgence terrain.			
Signature intervenant UE : _____		DATE : _____	
Commentaires :			

Signature du coordonnateur : \_\_\_\_\_

DATE : \_\_\_\_\_