

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise
de Montréal, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et Outaouais

COURRIEL

Montréal, le 7 septembre 2017

**Objet Demande d'accès concernant les adresses 6900, boulevard Décarie et 6855
avenue Clanranald à Montréal (Côte-Saint-Luc)**

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 18 août dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe le document visé par votre demandé. Il s'agit de :

- Rapport d'inspection au 6900, Boulevard Décarie, 23 février 1998; 3 pages

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués, et ce, en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1).

Après vérification, nous sommes informés que le Ministère ne détient aucun document permettant de répondre à votre demande pour l'autre adresse.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

...2

Bureau de Montréal
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Téléphone : 514 873-3636
Télécopieur : 514 864-0856
Internet : www.mddelcc.gouv.qc.ca

Bureau de Laval
850, boulevard Vanier
Laval (Québec) H7C 2M7
Téléphone : 450 661-2008
Télécopieur : 450 661-2217

Bureau de Lanaudière
100, boulevard Industriel
Repentigny (Québec) J6A 4X6
Téléphone : 450 654-4355
Télécopieur : 450 654-6131

Bureau des Laurentides
300, rue Sicard, bureau 80
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3X5
Téléphone : 450 433-2220
Télécopieur : 450 433-1315

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement et de la faune
Direction régionale - Environnement de Montréal

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7610-06-01-0334601

DATE DE RÉDACTION : 1997-02-19

1. IDENTIFICATION

DATE D'INSPECTION : 1997-02-17

INSPECTEUR : ALAIN MIRON

ACCOMPAGNÉ DE :

LIEU INSPECTÉ

Carré Décarie Square
6900, boul. Décarie, suite 300
Côte Saint-Luc, Québec
H3X 2T8

ADRESSE POSTALE (si différente)

PLAIGNANT(E) : N/A (X) Rencontré oui () non ()

NOM / ADRESSE

TÉLÉPHONE

PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) :

NOM / FONCTION

Ant 53-54 contremaître

TÉLÉPHONE

738-7717

PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) :

PHOTO(S) () Nombre : () CROQUIS () PLAN(S) () CARTE(S) ()

AUTRE(S) ANNEXE(S) : ()

1.

2.

BUT(S) : Vérifier s'il y a entreposage de BPC et vérifier le respect des dispositions réglementaires applicables, s'il y a lieu.

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7610-06-01-0334601

DATE DE RÉDACTION : 1997-02-19

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION

Il s'agit d'un grand centre commercial (commerces et bureaux).

Il n'y a pas de déchets de BPC en entreposage, seulement deux transformateurs sous-tension qui contiennent de l'askarel.

Carré Décarie Square est le nouveau nom remplaçant Décor Décarie

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7610-06-01-0334601

DATE DE RÉDACTION : 1997-02-19

3. CONCLUSION


Il n'y a pas de déchets de BPC en entreposage.

4. RECOMMANDATION(S)

Il est recommandé de fermer le dossier.

5. VÉRIFICATION

- RÉDIGÉ PAR : ALAIN MIRON



1997-02-19

- VÉRIFIÉ PAR : ANDRÉ DUFRESNE



98/02/23

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR :
