

PAR COURRIEL :

Montréal, le 7 mai 2015

Objet : Demande d'accès concernant 9034-1405 Québec inc., NEQ : 1145728797.  
1155, rue Guy (lots : 1 066 182, 1 066 190, 1 066 191, Cadastre du Québec), Montréal

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 8 avril dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande. Il s'agit de :

- Rapport d'inspection daté du 19 février 1998; 5 pages.

Vous noterez que dans ce document des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 514 873-3636, poste 241.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original Signé par:

Belsem Ayed

Répondante de la Loi sur l'accès  
aux documents

p. j. (3)

5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860  
Montréal (Québec) H1T 3X9

Téléphone : 514 873-3636  
Télécopieur : 514 873-5662  
Courriel : [belsem.ayed@mddelcc.gouv.qc.ca](mailto:belsem.ayed@mddelcc.gouv.qc.ca)  
Internet : [www.mddelcc.gouv.qc.ca](http://www.mddelcc.gouv.qc.ca)

## SECTION A

**RAPPORT D'INSPECTION**  
**MATIÈRES DANGEREUSES**
 programmé  
 de contrôle  
 plainte

N/Référence : 7610-06-01-0336001  
 No CIDREQ :  
 Date de l'inspection : 98-02-16 Heure : 14h30  
 Nom de l'inspecteur : François Rannou

## IDENTIFICATION

Lieu inspecté  
 (nom, adresse, lot, cadastre)  
**Hotel Maritime Plaza**  
**1155, rue Guy**  
**Montréal (Québec)**  
**H3H 2K5**

Raison sociale et adresse postale  
 (si différente)

Type d'activité

		Section
Centre d'entreposage	( )	B
Centre de traitement	( )	B
Utilisateur à des fins énergétiques	( )	B
Lieu d'élimination	( )	B
Réutilisateur	( )	C
Producteur	(✓)	D

Type d'entreposage

	Nb	Section
a) Intérieur :		
- en contenants	( )	E
- en vrac sur une aire aménagée ou dans un conteneur	( )	F
- en réservoir de surface	( )	G
- en citerne	( )	H
b) Extérieur :		
en contenants		
- en vrac dans un conteneur	( )	I
- en réservoir de surface	( )	J
- en citerne	( )	G
- en réservoir souterrain	( )	H
- en tas sur une aire réservée	( )	K
	( )	L

PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S): Art. 53-54 : Dir. de la maintenance NOM/FONCTION

TÉLÉPHONE 932-1411

PLAIGNANT/PLAIGNANTE : Rencontré(e) oui ( ) non ( ) n/a (✓)

NOM/ADRESSE :  
 :  
 :  
 :  
 Téléphone : \_\_\_\_\_

**PIÈCES  
ANNEXÉES :**

Photo(s)  
Nb ( )

Croquis  
Nb ( )

Carte(s)  
( )

Plan(s)  
( )

n° \_\_\_\_\_

n° \_\_\_\_\_

Échantillon(s) Nb

( )

( )

( )

( )

Eau

Air

Sol

M.D.

Autre(s) ( )

Précisez

1°

2°

Lieu de  
prélèvement  
et nature :

**BUT :**

Vérifier les activités de l'entreprise en fonction du Règlement sur les matières

dangereuses et modifiant diverses dispositions réglementaires.

## SECTION M

## CONCLUSION

- Inspection programmée : (  )
- Inspection de contrôle : ( )
- Date de l'avis d'infraction : \_\_\_\_\_
- Plainte : ( )

## LISTE DES INFRACTIONS RELEVÉES ET CORRIGÉES

N°	INFRACTION	AIRE D'ENTREPOSAGE	N° ART.	INFRAC. CORRIGÉE ( )	INFRAC. EN SUSPENS
	N/A				

- Avis d'infraction requis : OUI ( ) NON (  )

Hotel

NOM DE L'ENTREPRISE

Plaza

98-02-17

DATE

NOTES

Il y a un transformateur au pyrochlorure en opération.

Il n'y a pas d'entreposage de BPC.

Lorsqu'il y a des tests effectués sur l'huile du transformateur les tissus utilisés sont récupérés par la compagnie qui fait les tests.

RECOMMANDATIONS

Je recommande de fermer le dossier.

VÉRIFICATION

- INSPECTÉ PAR

Francois Rannou  
(chargé du dossier)

Francois Rannou  
(signature)

98-2-19  
(date)

(coéquipier)

(signature)

(date)

- VÉRIFIÉ PAR

AMANE NUNECA

(signature)

chef d'équipe cabile  
(fonction)

98/02/23  
(date)

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR

Hotel Maritime Plaza  
NOM DE L'ENTREPRISE

98-2-17  
DATE