



Direction régionale de l'analyse et de l'expertise  
de l'Estrie et de la Montérégie

PAR COURRIEL

Le 8 septembre 2015

V/Réf :  
N/Réf : 2004 36683

Objet : Demande d'accès concernant :  
3000, rue Cartier à Saint-Hyacinthe

---

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 18 août dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièce jointe le document visé par votre demande. Il s'agit de :

1. fiche d'accident technologique, 10 mars 2011 (1 page).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 928-7607, poste 224.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Isabelle Lavoie  
Répondante régionale

p. j. (2)

## ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

N°. Référence : 7110-16-11-54048-04

Archives  N°. :

Date de l'événement: 10 mars 2011

Heure : 07:42

Nb de photos : 0

Organisme impliqué : Gaz Métro

Tél. ( )

Adresse :

Poste: [ ]

Ville :

Code postal:

Endroit de l'événement : 3000, rue Cartier

Code S.P.:

Ville de l'événement : Saint-Hyacinthe (V)

N°. de ville : 54048

Produit en cause : Méthane (gaz naturel)

État du produit L/S/G: ( G )

CLASSE	U.N.: 1971
2.1	C.A.S.:

Quantité: Approx

Imp.: m<sup>3</sup>

Sans Dév. :

Dév. m<sup>3</sup>

Réc. m<sup>3</sup>

### Aspects humains

Sans Objet:

Évacués :  Nb. :

Blessés :  Nb. :

Traités imm. :  Nb. :

Hospitalisés :  Nb. :

Décédés :  Nb. :

SECTEUR : Industriel

Autres/Mixte :

IMPACT : Air

Cours d'eau

Infrastructure d'Intérieur

Infrastructure Souterraine

Infrastructure de Surface

Milieu Naturel  Aucun

TYPE D'ÉVÉNEMENT : Bris d'équipement

Sommaire (causes de l'événement) : Rupture de conduite d'alimentation

Signalé par: Répartiteur

Origine M.E.

Organisme : Gaz Métro

Appel reçu à: 08:40

Tél. : ( 888 ) 690-3883

Date : 10 mars 2011

Fin de la conversation 08:45

### PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie  Date de sortie:

Urgence-Environnement :

Organisme impliqué: Gaz Métro

Rendu sur les lieux à:

Quitte les lieux à:

Temps total: min

Responsables municipaux:

Nb de sorties: 0

Catégorie : 1

Autres:

Service de prévention incendie de St-Hyacinthe

Demande d'exécution de travaux

Émissions 115.1

Fonds d'urgence  Coût:

Pér. de traitement: Int.

Transféré à (serv. ou code): FER

Zone (M.T.M) :

X :

Y :

Sommaire :

Fuite de gaz naturel à l'atmosphère et à l'intérieur du bâtiment. La fuite est signalée vers 07:42 h et est colmatée à 08:33 h. Aucune autre information.

(Interventions)

Dossier fermé à l'urgence.

Signature: Stéphane de Garie

Date : 10 mars 2011