

PAR COURRIEL

Longueuil, le 09 septembre 2015

V/Réf : 7531.1; 7532.1 et 7533.1

N/Réf : 2004 36774

Objet : Demande d'accès concernant :

51, rue de la Gare à Saint-Basile-le-Grand (lot 4 212 767 du cadastre du Québec)

---

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 21 août dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe le document demandé. Il s'agit de :

1. Rapport d'accident technologique du 21 juin 2013 (1 page).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

...2

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser au soussigné, au numéro 450 928-7607, poste 274.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Fabrice Tremblay, répondant régional  
de l'accès aux documents

p. j. (2)

## ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

N°. Référence : 7110-16-13-57020-03

Archives  N°. :

Date de l'événement: 21 juin 2013

Heure : 19:00

Nb de photos : 0

Organisme impliqué : Hydro Québec

Tél. ( )

Adresse :

Poste: [ ]

Ville :

Code postal:

Endroit de l'événement : 51, rue de la Gare

Code S.P.:

Ville de l'événement : Saint-Basile-le-Grand

N°. de ville : 57020

Produit en cause : Huile isolante transfo (sans BPC)

État du produit L/S/G: ( L )

CLASSE	U.N.:
	C.A.S. :

Quantité: Approx

Imp.: L

Sans Dév. :

Dév. 15 L

Réc. L

### Aspects humains

Sans Objet:

Évacués :  Nb. :

Blessés :  Nb. :

Traités imm. :  Nb. :

Hospitalisés :  Nb. :

Décédés :  Nb. :

SECTEUR : Résidentiel

Autres/Mixte :

IMPACT : Air

Cours d'eau

Infrastructure d'Intérieur

Infrastructure Souterraine

Infrastructure de Surface

Milieu Naturel  Aucun

TYPE D'ÉVÉNEMENT : Bris d'équipement

Sommaire (causes de l'événement) : Explosion d'un transformateur

Signalé par: Denis Archambault

Origine M.E.

Organisme : Hydro Québec

Appel reçu à: 19:28

Tél. : ( 514 ) 605-2107

[ ] Date : 21 juin 2013

Fin de la conversation

### PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie  Date de sortie:

Urgence-Environnement :

Organisme impliqué: Hydro Québec

Rendu sur les lieux à:

Quitte les lieux à:

Temps total: min

Responsables municipaux:

Nb de sorties: 0

Catégorie : 1

Autres: Veolia

Demande d'exécution de travaux

Émissions 115.1

Fonds d'urgence  Coût:

Pér. de traitement: Int.

Transféré à (serv. ou code): FER

Zone (M.T.M) :

X :

Y :

Sommaire : Signalement du déversement d'environ 15 litres d'huile isolante sans BPC sur une surface asphaltée. Aucun milieu sensible n'a été atteint par le contaminant déversé. Veolia est mandatée pour effectuer le ménage.  
(Interventions)

Signature: Stéphane de Garie

Date : 2 juillet 2013