



Direction régionale de l'analyse et de l'expertise
de l'Estrie et de la Montérégie

PAR COURRIEL

Le 3 novembre 2015

V/Réf :
N/Réf : 2004 41194

Objet : Demande d'accès concernant:
1111, rue Saint-Charles Ouest à Longueuil

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 16 octobre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièce jointe le document visé par votre demande. Il s'agit de :

1. fiche d'accident technologique, 19 avril 2007 (2 pages).

Vous noterez que le document des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 928-7607, poste 224.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

p. j. (4)

original signé par
Isabelle Lavoie
Répondante régionale

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

N°. Référence : 7110-16-07-58227-14

Archives N°. :

Date de l'événement: 19 avril 2007
Organisme impliqué : Heroux-Devtek inc.
Adresse : 1111, rue Saint-Charles Ouest
Ville : Longueuil
Endroit de l'événement : 1111, rue Saint-Charles

Heure :

Nb de photos : 0

Tél. (450) 6793330

Poste: []

Code postal: J4K5G4

Code S.P.:

Ville de l'événement : Longueuil (V)

N°. de ville : 58227

Produit en cause : huile silicone

État du produit L/S/G: (L)

CLASSE	U.N.:
	C.A.S.:

Quantité: Approx Imp.: 3000 L
Sans Dév. : Dév. L
Réc. L

Aspects humains

Sans Objet:
Évacués : Nb. :
Blessés : Nb. :
Traités imm. : Nb. :
Hospitalisés : Nb. :
Décédés : Nb. :

SECTEUR : Mixte

Autres/Mixte : commercial
industriel

IMPACT : Air Cours d'eau Infrastructure d'Intérieur
Infrastructure Souterraine Infrastructure de Surface Milieu Naturel Aucun

TYPE D'ÉVÉNEMENT : Bris d'équipement

Sommaire (causes de l'événement) : Bris d'une valve

Signalé par: art. 53-54

Origine M.E.

Organisme : Heroux-Devtek inc.

Appel reçu à: 23:30

Tél. : (art. 53-54) [264] Date : 19 avril 2007

Fin de la conversation 23:35

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie Date de sortie:

Urgence-Environnement :

Organisme impliqué: Heroux-Devtek inc.

Rendu sur les lieux à:

Quitte les lieux à:

Temps total: min

Responsables municipaux:

Nb de sorties: 0

Autres:

Catégorie : 1

Demande d'exécution de travaux

Émissions 115.1

Fonds d'urgence Coût:

Pér. de traitement: Ext.

Transféré à (serv. ou code): IND Zone (M.T.M) : X : Y :

Sommaire : La compagnie a constaté que le contenu d'un transformateur électrique contenant 3000 litres d'un lubrifiant à base de silicone s'est déversé sur le sol suite au bris d'une valve.

(Interventions)

art. 53-54 déclare que le déversement se poursuivait au moment du signalement.

Le transformateur est situé dans une cour intérieure et le sol est composé de matières granulaires.

Le transformateur doit être mis hors tension pour que des travaux puissent être effectués.

Signature: Stéphane De Garie

Date : 21 avril 2007



ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

Un suivi de cet incident devra être effectué par le Centre de contrôle environnemental de l'Estrie et de la Montérégie, Secteur industriel.

Signature: Stéphane De Garie

Date :

21 avril 2007