

Sainte-Thérèse, le 15 décembre 2015

**Par courriel :**

Objet : Demande d'accès à l'information concernant la propriété située au 18, rue Sicard à  
Sainte-Thérèse ainsi que les lots correspondants

V/Réf : M3714.0

---

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès du 4 décembre dernier, concernant l'objet  
précité.

Vous trouverez en annexe le document visé par votre demande. Il s'agit de :

1. Rapport d'accident technologique du 12 juin 2009, 3 pages

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la  
révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez  
en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une  
copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au  
numéro 450 433-2220, poste 225.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par

Elena Ciocoiu  
Répondante de la Loi sur  
l'accès aux documents

p.j. (4 pages)

**7 110 15-09-00005-20**

Volume : **1 2009**

HYDRO QUÉBEC

SAINTE-THÉRÈSE (18, RUE SICARD)

INTERVENTION D'URGENCE T-15-2009-06-17-48

DÉVERSEMENT D'HUILE ISOLANTE À TRANSFORMATEUR SANS BPC

MDDEP Direction régionale des Laurentides - Bureau de Sainte-Thérèse

P

453

# TÉLÉCOPIE



Direction régionale du Centre de contrôle environnemental  
de Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides  
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860  
Montréal (Québec) H1T 3X9

DESTINATAIRE :

J.-M. Dion

TÉLÉC. : \_\_\_\_\_

EXPÉDITEUR :

A. Fagnant

TÉLÉC. : (514) 864-4120

#TÉL. : (514) 873-3636, poste : 283

#TÉL. : (24 heures)

1-866-694-5454

DATE :

09-06-17

HEURE : 14:50

NOMBRE DE PAGES :

2

TEL QUE DEMANDÉ  
POUR CLASSER  
TERMINÉ À CLASSER

[ ]  
[ ]  
[✓]

À TITRE DE RENSEIGNEMENT  
POUR LE SERVICE CONCERNÉ

[ ]  
[ ]

COMMENTAIRES :

T-15-2009-06-17-48

Urgence-Environnement

Québec

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Québec, de Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

N° Référence :

T-15-2009-06-17-48

Date de l'événement : 2009-06-12 Heure : \_\_\_ h \_\_\_ min  
 Organisme impliqué : Hydro-Québec  
 Adresse : \_\_\_\_\_  
 Ville : \_\_\_\_\_  
 Endroit de l'événement : 18 rue Sicard  
 Ville de l'événement : St-Thérèse  
 Produit en cause : huile isolante à temps non PSC

N° de photos : \_\_\_\_\_  
 Tél. : (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
 Poste : [ \_\_\_\_\_ ]  
 Code postal : \_\_\_\_\_  
 Code S.P. : \_\_\_\_\_  
 N° de ville : 73010  
 État du produit L/S/G : (L)

NON CLASSÉ	CLASSÉ	UN : <u>1070</u>
	<u>3-3</u>	CAS :

Quantité: Approx. : () Imp.: 2  
 Précise : () Dév.: 2  
 Sans Dév. : () Réc.: 2

Aspects humains  
 Sans Objet:   
 Évacués: \_\_\_\_\_ N°bre: \_\_\_\_\_  
 Blessés: \_\_\_\_\_ N°bre: \_\_\_\_\_  
 Traités imm.: \_\_\_\_\_ N°bre: \_\_\_\_\_  
 Hospitalisés: \_\_\_\_\_ N°bre: \_\_\_\_\_  
 Décédés: \_\_\_\_\_ N°bre: \_\_\_\_\_

SECTEUR : Aéroportuaire ( ) Commercial ( ) Forestier ( )  
 Industriel ( ) Minier ( ) Mixte ( )  
 Portuaire ( ) Résidentiel () Rural ( ) Autres ( )

IMPACT : Air ( ) Cours d'eau ( ) Infrastructure d'Intérieur ( )  
 Infrastructure Souterraine ( ) Infrastructure de Surface () Milieu Naturel ( ) Aucun ( )

TYPE D'ÉVÉNEMENT : Aérien ( ) Bris d'équipement () Déversement illégal ( ) Ferroviaire ( ) Incendie ( )  
 Manutention ( ) Maritime ( ) Réservoir ( ) Routier ( ) Travaux illégaux ( ) Autres ( )

Sommaire (causes de l'événement) : Combustion d'un transformateur

Signalé par : Luc Lapin Origine M. E.P (O/N) : N  
 Organisme : H-Q  
 Tél. : (514) 385-8889 [ 4214 ] Date : 2009.06.17  
 Appel reçu à : 13 h 35 min.  
 Fin de la conversation : 13 h 40 min.

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie : Oui ou Non (N)  
 Urgence-Environnement : \_\_\_\_\_  
 Organisme impliqué : \_\_\_\_\_  
 Responsables municipaux : \_\_\_\_\_  
 Autres : \_\_\_\_\_  
 Transféré à (serv. ou code) : FER Zone (M.T.M) : \_\_\_ X : \_\_\_ Y : \_\_\_\_\_  
 Rendu sur les lieux à : \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_ min.  
 Quitte les lieux à : \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_ min.  
 Temps total : \_\_\_\_\_  
 N°bre de sorties : 20 min.  
 Catégorie : (1)  (2) \_\_\_\_\_ (3) \_\_\_\_\_  
 Demande d'exécution de travaux (O/N) : N  
 Émissions 115.1 (O/N) : N  
 Fonds d'urgence (O/N) : N Coût : \_\_\_\_\_  
 Pér. de traitement : Int. () Ext. ( ) Comb. ( )

Sommaire (Interventions) : L'huile est tombée sur l'asphalte et le toit. Le contremaître du réseau a été avisé le 12 juin. Il ne vérifie si le transformateur est rempli et si le nettoyage est complet.

Signature : [Signature]  
 05-04-11

Date : 2009-06-17