

Sainte-Thérèse, le 10 août 2016

Par courriel :

Objet : Demande d'accès à l'information concernant la propriété située au 390, rue Larry-Ball à Saint-Jérôme (lot 5 167 733)
V/Réf. : 26576

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 2 août dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez ci-joint le document visé par votre demande. Il s'agit de :

1. Rapport accident technologique du 3 juin 2009, 3 pages

Vous noterez que des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par

Elena Ciocoiu
Répondante de la Loi sur
l'accès aux documents

p.j.(5 pages)

7 110 15-09-00447-00

Volume : **1 2009**

ESSO HOME COMFORT CTR

SAINT-JÉRÔME (390, LARRY BALL)

INTERVENTION D'URGENCE T-15-2009-06-03-38

DÉVERSEMENT DE DIESEL COLORÉ

MDDEP Direction régionale des Laurentides - Bureau de Sainte-Thérèse

P

TÉLÉCOPIE

447



Direction régionale du Centre de contrôle environnemental
de Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9

DESTINATAIRE :

EXPÉDITEUR :

#TÉL. : (24 heures)

DATE :

NOMBRE DE PAGES :

TEL QUE DEMANDÉ
POUR CLASSER
TERMINÉ À CLASSER

COMMENTAIRES :

J. M. Déan
A. Fugère
#TÉL. : (514) 873-3636, poste : 283
1-866-694-5454

TÉLÉC. : _____
TÉLÉC. : (514) 864-4120

09-06-03 HEURE : 10:40
2

[] À TITRE DE RENSEIGNEMENT []
[] POUR LE SERVICE CONCERNÉ []
[✓]

T75-2009-06-03-38

Environnement



Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Québec, de Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides

N° Référence :

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

T-15-2009-06-03-38 (*)

Date de l'événement : 2009 Heure : ___ h ___ min
 Organisme impliqué : Enso Depot
 Adresse : 390 Longue Rue
 Ville : St-Juome
 Endroit de l'événement : maison dans le merlon du réservoir de diesel coloré (No.3)
 Ville de l'événement : St-Juome
 Produit en cause : Diesel coloré

N° de photos : ___
 Tél. : (450) 530-3420
 Poste : [___]
 Code postal : ___
 Code S.P. : ___
 N° de ville : 75015
 État du produit L/S/G : (L)

NON CLASSÉ	CLASSÉ	UN: <u>1202</u>
	<u>3.3</u>	CAS:

Quantité: Approx.: () Imp.: 25
 Précise: () Dév.: 25
 Sans Dév.: () Réc.: 25

Aspects humains
 Sans Objet:
 Évacués: ___ Nbre: ___
 Blessés: ___ Nbre: ___
 Traités imm.: ___ Nbre: ___
 Hospitalisés: ___ Nbre: ___
 Décédés: ___ Nbre: ___

SECTEUR: Aéroportuaire () Commercial () Forestier ()
 Industriel () Minier () Mixte ()
 Portuaire () Résidentiel () Rural ()
 IMPACT: Air () Cours d'eau ()
 Infrastructure Souterraine () Infrastructure de Surface () Infrastructure d'Intérieur ()
 Milieu Naturel ()

TYPE D'ÉVÉNEMENT: Aérien () Bris d'équipement () Déversement illégal () Ferroviaire () Incendie ()
 Manutention () Maritime () Réservoir () Routier () Travaux illégaux () Autres ()

Sommaire (causes de l'événement): Contaminé par une valve durant l'hiver.

Signalé par : 53-54 Origine M. E.F (O/N) : N
 Organisme : Enso Appel reçu à : 09h05 min.
 Tél. : (450) 530-3420 Date : 2009-06-03 Fin de la conversation : 09h10 min.

Sortie: Oui ou Non (N)
 Urgence-Environnement:

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Organisme impliqué : _____
 Responsables municipaux : _____
 Autres : _____

Rendu sur les lieux à : ___ h ___ min.
 Quitte les lieux à : ___ h ___ min.
 Temps total : 20 min.
 N° de sorties : ___
 Catégorie : (1) (2) ___ (3) ___
 Demande d'exécution de travaux (O/N) N
 Émissions ILS.1 (O/N) N
 Fonds d'urgence (O/N) N Coût: ___
 Pér. de traitement: Int. () Ext. () Comb. ()

Transféré à (serv. ou code): FER Zone (M.T.M): ___ X: ___ Y: ___

Sommaire (Interventions): n. 53-54 m informe que le déversement s'est produit sur une certaine période de temps. Le réservoir a été réparé hier (09.06.09) et une peu de gravier est taché. Le merlon est taché avec une arambane et l'eau est pompé vers le réservoir. Tout a été rempli au réservoir.

Signature : Sylvain Fagard
 05-04-11

Date : 2009-06-03