

PAR COURRIEL

Le 28 avril 2017

**Objet : Demande d'accès n° 2006 18244 - Réponse**

---

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 18 avril, concernant les 209 à 213, rue Joseph-Carrier à Vaudreuil-Dorion. Vous trouverez en pièce jointe le document visé par votre demande. Il s'agit de :

1. Fiche d'accident technologique, 27 septembre 2013 (1 page).

Vous noterez que dans ce document des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièces jointes, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 928-7607, poste 224.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par

Isabelle Lavoie  
Répondante régionale

p. j. (4)

## ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

N°. Référence : 7110-16-13-71083-12

Archives  N°. :

Date de l'événement : 27 septembre 2013

Heure :

Nb de photos : 0

Organisme impliqué : Hydro Québec

Tél. ( )

Adresse :

Poste: [ ]

Ville :

Code postal:

Endroit de l'événement : 211, Joseph-Carrier

Code S.P.:

Ville de l'événement : Vaudreuil-Dorion

N°. de ville : 71083

Produit en cause : Huile isolante transfo (sans BPC)

État du produit L/S/G: ( L )

CLASSE	U.N.:
	C.A.S.:

Quantité: Approx

Imp.: L

Sans Dév.:

Dév. 400 L

Réc. L

Aspects humains

Sans Objet:

Évacués :  Nb. :

Blessés :  Nb. :

Traités imm.  Nb. :

Hospitalisés :  Nb. :

Décédés :  Nb. :

SECTEUR : Industriel

Autres/Mixte :

IMPACT : Air

Cours d'eau

Infrastructure d'Intérieur

Infrastructure Souterraine

Infrastructure de Surface

Milieu Naturel  Aucun

TYPE D'ÉVÉNEMENT : Bris d'équipement

Sommaire (causes de l'événement) : Camion qui recule sur le poteau

Signalé par: art. 53-54

Origine M.E.

Organisme : Hydro Québec

Appel reçu à: 16:07

Tél. : ( art. 53-54 [ ]

Date : 27 septembre 2013

Fin de la conversation

### PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie  Date de sortie:

Urgence-Environnement :

Organisme impliqué: Hydro Québec

Rendu sur les lieux à:

Quitte les lieux à:

Temps total: min

Responsables municipaux:

Nb de sorties: 0

Catégorie : 1

Autres: Veolia

Demande d'exécution de travaux

Émissions 115.1

Fonds d'urgence  Coût:

Pér. de traitement: Int.

Transféré à (serv. ou code): FER

Zone (M.T.M) : X :

Y :

Sommaire : Un camion a fait tomber un poteau soutenant 3 transformateurs, près de 400 litres d'huile s'est déversée au sol. Aucun milieu sensible n'est touché par le contaminant déversé. La récupération et la réhabilitation est confiée à Veolia.

(Interventions)

Signature: Stéphane de Garie

Date : 4 octobre 2013