

PAR COURRIEL

Le 23 mai 2017

Objet : Demande d'accès n° 2006 21039 - Réponse

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 9 mai dernier, concernant le 1566, rue Saint-Alexandre à Longueuil. Vous trouverez en pièce jointe le document visé par votre demande. Il s'agit de :

- Rapport d'accident technologique, 26 novembre 1997 (2 pages).

Vous noterez que dans ce document des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièces jointes, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 928-7607, poste 224.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par

Isabelle Lavoie
Répondante régionale

p. j. (4)

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

N° Référence : 711016965803001

T-16971126340 ()

Date de l'événement : _____ Heure : _____ h _____ min Nbre de photos : _____
 Organisme impliqué : ART 53-54 Tél. : ART 53-54
 Adresse : 1566 ST-ALEXANDRE Poste : []
 Ville : LONGUEUIL Code postal : _____
 Endroit de l'événement : 1566 RUE ST-ALEXANDRE Code S.P. : _____
 Ville de l'événement : LONGUEUIL N° de ville : 58030
 Produit en cause : MAZOUT État du produit L/S/G (L)

NON CLASSE	CLASSE	UN: 1202
	3.2	CAS:

Quantité: Approx.: () Imp.: 900 l
 Précise: () Dév.: 200 l
 Sans Dév.: () Réc.: _____

Aspects humains
 Sans Objet: X
 Évacués: X Nbre: 1
 Blessés: _____ Nbre: _____
 Traités imm.: _____ Nbre: _____
 Hospitalisés: _____ Nbre: _____
 Décédés: _____ Nbre: _____

SECTEUR: Aéroportuaire () Commercial () Forestier ()
 Industriel () Minier () Mixte ()
 Portuaire () Résidentiel (X) Rural () Autres ()

IMPACT: Air () Cours d'eau () Infrastructure d'Intérieur ()
 Infrastructure Souterraine () Infrastructure de Surface (X) Milieu Naturel ()

TYPE D'ÉVÉNEMENT: Aérien () Bris d'équipement () Déversement illégal () Ferroviaire () Incendie ()
 Manutention () Maritime () Réservoir (X) Routier () Travaux illégaux () Autres ()

Sommaire (causes de l'événement): DEVERSEMENT DE MAZOUT DANS LE SOUS-SOL SUR LE SOL EN TERRE SOUS PLATE-FORME

Signalé par: ART 53-54 Origine M. E.F (O/N): _____
 Organisme: CITOYENNE Appel reçu à: 9 h 25 min
 Tél.: ART 53-54 Date: 971126 Fin de la conversation: 9 h 28 min

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie: Oui ou Non (N)
 Urgence-Environnement: _____ Rendu sur les lieux à: _____ h _____ min
 Organisme impliqué: _____ Quitte les lieux à: _____ h _____ min
 Responsables municipaux: _____ Temps total: _____ min
 Nbre de sorties: _____
 Catégorie: (1) X (2) _____ (3) _____
 Demandé d'exécution de travaux (O/N) N
 Émissions 115.1 (O/N) N
 Fonds d'urgence (O/N) AL Coût _____
 Autres: _____ Pér. de traitement: Int (X) Ext () Comb ()

Transféré à (serv. ou code): FER Zone (M.T.M): X Y: _____
 Sommaire: Des travaux de décontamination ont déjà été
 (Interventions) exécutés mais sans entièrement de sol

Signature: Joelyne Auger Date: 971126
 96-04-01

Des problèmes d'odeurs persistent et le sol
 sous la plate-forme de bois est contaminé
 ART. 53-54 a contacté ses assureurs
 qui lui ont référé la compagnie art. 23-24
 pour décontaminer.

ART. 53-54 s'inquiète du fait que les
 méthodes de travail d'une compagnie à l'autre
 diffèrent.

Je rassure ART. 53-54 et lui demande
 de nous rappeler au besoin.

art 53-54 loge à l'hôtel depuis l'événement
 à cause des fortes odeurs.

Signature : Joelyne Auger Date : 971126

URGENCE
 ENVIRONNEMENT QUÉBEC