

Sainte-Thérèse, le 23 juillet 2018

PAR COURRIEL :

Objet : Demande d'accès aux documents concernant la propriété située au 8, Place
Legault, lot 1 679 441, Ville de Mont-Royal
V/réf. : ST-18-273

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 29 juin dernier ainsi qu'à
notre conversation téléphonique, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe le document visé par votre demande. Il s'agit de :

- Rapport d'inspection règlement sur les halocarubures du 3 juin 2008, 4 pages

Vous noterez que des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53-54
de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1),
vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission
d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative
concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la
Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Original signé par

Elena Ciocoiu
Répondante de la Loi sur
l'accès aux documents

p.j. (6 pages)

Rapport d'inspection

(Règlement sur les halocarbures)

10-20890-10-20-012
7610-06-01-06806-01

No dossier :	Direction régionale :
--------------	-----------------------

Données relatives à l'inspection	
Date d'inspection : 03 juin 2008	Heure (début) : 10h35
	Heure (fin) : 10h45
Inspecteur/inspectrice : David Plunoy	
Type d'inspection :	<input checked="" type="checkbox"/> première inspection (diagnostic) <input type="checkbox"/> deuxième inspection <input type="checkbox"/> troisième inspection
But de l'inspection : Vérifier l'application du Règlement sur les halocarbures	

Identification de l'entreprise	
Nom (raison sociale) : Garage Sport Côte-des-Neiges	
Adresse postale	
No et rue : No 8 Place Legault, Jean-Talon	Municipalité : Montréal
Code postal : H4P-1Y1	
Téléphone : 514-738-7433	Télécopieur :
Courriel du répondant :	

Personnes rencontrées			
Nom	Fonction	Téléphone	Cellulaire
art. 53-54	Mécanicien	514-738-7433	

Types d'entreprise	
Entreprises de distribution et de vente en gros	
Importateur/Producteur/Distributeur d'halocarbures (niveau primaire) <input type="checkbox"/> (section A)	Distributeur/Grossiste d'halocarbures et d'équipements de réfrigération <input type="checkbox"/> (section B)
Distributeur/Grossiste d'halocarbures et de pièces automobile <input type="checkbox"/> (section C)	Distributeur/Grossiste d'halocarbures et d'équipement de protection incendie <input type="checkbox"/> (section D)
Distributeur/Grossiste d'halocarbures et de pièces d'appareils électroménagers <input type="checkbox"/> (section E)	
Entreprises d'entretien, d'installation, de réparation et de démantèlement	
Entrepreneur en installation de systèmes de protection contre l'incendie <input type="checkbox"/> (section F)	Concessionnaire/Garage/Recyclage de VHU/Entreprise de réfrigération mobile <input checked="" type="checkbox"/> (section G)
Gestionnaire d'édifices/Gestionnaire d'usine (section H) <input type="checkbox"/>	Entrepreneur en réfrigération <input type="checkbox"/> (section I)
Travailleurs assujettis à la qualification environnementale <input type="checkbox"/> (section J)	
Autres types (utilisateurs d'halocarbures)	
Utilisateurs de solvant (atelier de nettoyage, dégraisseur etc.) <input type="checkbox"/> (section K)	Hôpital, Centre de stérilisation d'équipement médical <input type="checkbox"/> (section L)
Fabricants/Distributeurs de mousses plastiques (section M) <input type="checkbox"/>	Autre type <input type="checkbox"/> (section N)

NOTE : Il peut arriver qu'une entreprise corresponde à deux types. Par exemple, une entreprise peut être un grossiste en halocarbures et faire de l'installation de systèmes de climatisation.

Section G

Concessionnaires d'automobile/Garages spécialisés en climatisation/Entreprises de recyclage des VHU/Garages spécialisés en réfrigération mobile

Éléments à vérifier		Remarques particulières
<p>L'entreprise a-t-elle des appareils de récupération d'halocarbures en place? (art. 31 et 32)</p> <p>Pour le <u>CFC-12</u> : SAE J-2209</p> <p>SAE J-1990</p> <p>Pour le <u>HFC-134a</u> : SAE J-2210</p> <p>Autres normes :</p> <p>Pour la réfrigération mobile : ARI-740</p>	<p>Les avez-vous vu?</p> <p>Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/></p> <p>Oui <input type="checkbox"/> combien? 0</p> <p>Non <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Oui <input type="checkbox"/> combien?</p> <p>Non <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Oui <input checked="" type="checkbox"/> combien? 1</p> <p>Non <input type="checkbox"/></p> <p>Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Précisez :</p> <p>Oui <input type="checkbox"/> combien?</p> <p>Non <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>cooltech 347007</p>
<p>L'entreprise a-t-elle fait la recharge de climatiseurs avec CFC? (art. 30) (vous pouvez vérifier les registres)</p>	<p>Oui <input type="checkbox"/></p> <p>Non <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>travaille seulement avec le R-134, refuse le R-22, R-12</p>
<p>L'entreprise tient-elle des registres de travaux?</p>	<p>Oui <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Non <input type="checkbox"/></p>	<p>depuis 31 mai 2007, il a fait les registres</p>

(art. 59 et 60)			
(Vérifiez-en quelques-uns pour voir si les renseignements sont bien fournis).			
L'entreprise a-t-elle du personnel ayant la qualification environnementale? Si oui, écrire dans « Remarques » les numéros d'attestation avec les noms des employés. (art. 43, 46 et 47)	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>		53-54 No document: 114520 emploi-quebec
Commentaires :	<p>- Effectue le test avec l'azote, injecte aussi le colorant</p> <p>- L'appareil d'analyseur de gaz est présent</p>		
Recommandations :	<p>- Aucune ; tout est conforme.</p>		
Rédigé par :	Nom David Phung	Signature David Phung	Date (année/mois/jour) 2006/06/03
Vérifié par :	Nom SERGE POISSON	Signature Serge Poisson	Date (année/mois/jour) 2009/06/25
Commentaires du vérificateur			