

De : [Accès à l'information - Montréal](#)
À :
Objet : 200878095 demande d'information
Date : 19 septembre 2024 11:42:00
Pièces jointes : [image001.png](#)
[Documents_11701_Albert-Hudon Street_biffé.pdf](#)
[A- Art_53 et 54.pdf](#)
[Avis de recours .pdf](#)

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 26 août dernier, concernant les adresses suivantes : 11601-11701 et 11700 boulevard Albert-Hudon, Montréal

Vous trouverez en pièce jointe les documents visés par votre demande.

Vous noterez que, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Des recherches ont été entreprises et nous avons retracé le dossier suivant :

7610-06-01-153230P, transféré à la ville de Montréal

Veuillez-vous référer à la personne responsable de l'accès au sein de cet organisme :

MONTREAL (VILLE)

Me Emmanuel Tani-Moore
Chef de division et greffier-adjoint
Service du greffe
275, rue Notre-Dame E.
Montréal (QC) H2Y 1C6
Tél. : 514 872-3142

greffe_acces@montreal.ca

Avec les informations que vous nous avez transmises, nous vous confirmons, après vérifications, que le Ministère ne détient aucun document permettant de répondre à votre demande concernant les autres adresses.

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information
Bureau de Montréal / OK
Direction de l'accès à l'information
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
www.environnement.gouv.qc.ca

Urgence-Environnement Québec	RAPPORT D'INTERVENTION D'URGENCE Centre de contrôle environnemental du Québec Direction régionale de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides Région : Montréal
---	---

INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE

1 Identification					
Date de l'événement :	2017-06-28	Heure de l'évènement :	20 h 51		
Date du signalement :	2017-06-28	Heure du signalement :	21 h 22		
Date de l'intervention :	2017-06-28	Heure de début :	21 h 30	Heure de fin :	22 h 30
Intervention effectuée par : Jessie Wrangel					
Accompagné par : - + ☒ SO					

1.1 Demande			
N° de demande :	200394985	Type de demande :	Urgence
Objet de la demande :	Intervention d'Urgence-Environnement 2014-20?? - Direction régionale de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides		

1.2 Intervention			
N° d'intervention :	301253826	Type d'intervention :	Intervention d'urgence-environnement (téléphonique)
N° de gestion doc. :	7110-06-17-66023-149	N° de document :	401609949
But de l'intervention :	Montréal/ Métro Richelieu Alarme de 25 ppm d'ammoniac sur le toit de l'entrepôt.		
Catégorie :	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3		

1.3 Signalement			
Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
François Gionet	Répartiteur	COG	----:418-643-5678

1.4 Produits en cause								- + ☐ SO
Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité	
Ammoniac anhydre	1005	2 - Gaz	Gazeux	Exacte	25	0	ppm	

2 Lieu concerné par l'intervention		- +		
1	Nom du lieu : Métro Richelieu inc			
	Nom usuel du lieu :			
	N° du lieu :	X2171126	Type de lieu :	commerce
	Localisation du lieu : Adresse du lieu : 11701, boulevard Albert-Hudon Montréal (Québec) H1G 3K6			
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :			
	Milieu impacté : ☐ Eau ☒ Air ☐ Sol Infrastructure : ☐ Souterraine ☐ Surface			

3 Intervenant du lieu					- +
Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO	
Metro Richelieu inc.	Propriétaire	11011, boulevard Maurice Duplessis Montréal (Québec) H1C 1V6	29224789	X2171126	

4 Condition météo	☒ SO
-------------------	--

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C)	- + ☒ SO
---	--

6 Photo numérique	☒ SO
-------------------	--

7 Grille d'intervention annexée	☒ SO
---------------------------------	--

8 Autre pièce annexée au rapport	- + ☒ SO
----------------------------------	--

9 Équipement utilisé	- + ☒ SO
----------------------	--

10 Échantillon	- + ☒ SO
----------------	--

11 Journal des opérations (rapport détaillé)					-	+
Date		Heure	Activités			
1	2017-06-28	21 h 30	De :		À :	
			Signalement par le COG			
2	2017-06-28	21 h 33	De :	Jessie Wrangel	À :	COG
			Une alarme de fuite de 25 ppm d’ammoniac est survenue sur le toit d’un entrepôt de Métro Richelieu au 11701 Albert-Hudon à Montréal. La situation est rétablie.			
3	2017-06-28	21 h 35	De :	Jessie Wrangel	À :	Terry Morini, Centre de contrôle Métro Richelieu, art. 53-54
			L’alarme est arrêtée et tout c’est rétabli à 21h15. Un technicien est en route pour vérifier la cause. Il a discuté avec les gens de l’ingénierie et il y a une possibilité que toutes les sondes seront remplacées prochainement puisque c’est une situation récurrente à un autre de leur entrepôt (François-Bricault).			
4	2017-06-28		De :		À :	
			Fin de l’intervention et préparation du rapport.			

12

Vérification complémentaire à l’intervention

☒ SO

13

Conclusion

Une fuite de 25 ppm d’ammoniac a eu lieu à un entrepôt de Métro Richelieu et la situation est maitrisée. Un technicien en réfrigération est en route pour déterminer la cause.

14

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés

- + ☒ SO

15

Autres éléments pertinents

☒ SO

16

Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer l’intervention.

Rédigé par : Jessie Wrangel	Fonction : Jessie Wrangel
Signature :	Date de signature : 2017-06-29

17

Vérification du rapport

Approuvé par : André Ménard	Fonction : Coordonnateur Urgence-Environnement
Signature : Sebastian Lossio pour :	Date : 2017-06-29
Commentaires :	

COMPTE RENDU D'APPEL LIGNE UE

Intervention SAGO (UE) :301451727
7110-06-19-66023-614

C.R. COG : 06-UE-S-200306-51

ALERTE Ligne UE ☒ ou Ligne COG ☐

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

Date de l'appel au COG : 2020-03-06

Heure réception appel : 16:39

Reçu par : Merouane Bouzekrini

Date événement : 2020-03-06

Heure événement : 15:44

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÉNEMENT

Nom de la ville : Montréal

Adresse de l'événement : 11701

Précisions sur la localisation (point de repère) :

N° de la ville : 66023

Boulevard Albert-Hudon,
Montréal H1G3K6

Milieu touché

Présence de cours d'eau à proximité :

1 : Air

2 : -----

3 : -----

4 : -----

non ☐ oui ☐ Nom(s) :

Précisions milieu touché :

TYPE D'ÉVÉNEMENT

Type d'événement : Fuite ou rejet de gaz

Autre :

Situation maîtrisée : Oui ☐

Non ☐ (risque d'aggravation)

Précisions :

Description sommaire de l'événement :

Appel reçu de l'opératrice Chantal, déclenchement de 1^{er} alarme ammoniacque à 25 PPM sur l'équipement réfrigérateur 0C, puis une deuxième alarme vers 16 : 01.

-Aucune évacuation suite à cette alarme

- L'alarme a été rétablie vers 16 : 20

-: alarme en intermittence 16:18 , 16:27 puis 16:32

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit (s) en cause : Gaz

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit (s) en cause : -----

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit (s) en cause : -----

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit (s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarques (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) : Chantal Ricard

Fonction : Opératrice

N° de téléphone : art. 53-54

Organisme : Métro /Viandes et Surgelées

Nom personne à rappeler :

Fonction :

N° de téléphone : #

ou IDEM à précédent ☒

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence
(si différent) : (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : Immédiat ☒ ou Différé ☐

N° de région : DR-06 Montréal

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 16:50

Nom de l'intervenant de garde UE : Nadine Lagacé

Heure du retour d'appel : 16:52

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 17:02

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

Signalement ☐ Téléphonique ☒ Terrain ☐

☐ dossier transféré au CCEQ, secteur -----

☐ dossier transféré autre secteur :

Commentaires :

Je rappelle Chantal Ricard. Elle me dit être au bureau sur Maurice Duplessis mais recevoir les alarmes. Il y aurait eu 4 alarmes indiquant une quantité de 25ppm d'ammoniac chez Métro Viande au 11701, Albert-Hudon. Ce

serait intermittent. Je lui demande de parler à la personne qui est sur place. Elle me transfère au art. 53-54
Je parle avec l'agent de sécurité qui me transfère à Alexandre Lévesque à qui je laisse un message. N'ayant pas
de retour d'appel, je rappelle à 17h40 environ. On me dit que finalement la sonde faisait défaut et il n'y aurait eu
aucune fuite d'ammoniac. Tout est rentré dans l'ordre.

Signature intervenant UE : _____ DATE : 2020-03-06
Nadine Lagacé

Commentaires :

Signature du coordonnateur : _____ DATE : _____