

De : [Accès à l'information - Côte-Nord](#)
À :
Objet : RE: 200884599_demande d'information-25 Route 138, Forestville, QC
Date : 18 novembre 2024 13:27:00
Pièces jointes : [200884599_Documents_visés.pdf](#)
[image001.png](#)
[Avis de recours_2020.pdf](#)

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 15 novembre dernier, concernant la propriété sise au 25, route 138 à Forestville.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information

Bureau de la Côte-Nord / MJT

Direction de l'accès à l'information

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

www.environnement.gouv.qc.ca



Grille d'intervention étudiante

Titre du programme : I-5 Entreprises et activités non visées par le PRRI
TITRE DE LA GRILLE : GRILLE DE VÉRIFICATION POUR LES APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION OU DE CLIMATISATION À USAGE COMMERCIALE

Identification		Références : Règlement sur les halocarbures (Q-2, r.29)	
Date de l'intervention : 28/06/2023		Heure arrivée : 11h04	Heure départ : 12h12
Étudiant/Étudiante : Dominique Laurin		N° intervention : 301679659	
Nom du lieu : Provigo Martin Lapierre		N° du lieu : X2174412	
Personne rencontrée : Martin Lapierre		Fonction : Propriétaire	
Personne contactée : N/A		Fonction : N/A	
Gesdoc : 7610-09-01-0607100		Contact : N/A	

Éléments à considérer		
Est-ce que des appareils de réfrigération sont regroupés sur un seul circuit de réfrigération ? (Un compresseur qui alimente plusieurs appareils)		Oui
Si oui, combien de compresseurs ? (Ou le nombre de circuits alimentés par un compresseur ?)		17

Points de vérification					
Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures					
N°	Réf.	Dispositions générales	Résultat La case avec * correspond à un manquement		
			Oui	Non	N/A
1	20	Est-ce qu'il y a présence d'un appareil de réfrigération ou de climatisation qui fonctionne toujours avec un CFC?	*	X	
2	21.1	Seulement pour les appareils de réfrigération dans un établissement commercial, industriel ou institutionnel d'une puissance nominale égale ou supérieure à 50 kW servant à la conservation d'aliments. Est-ce que l'appareil a été installé à partir du 1er janvier 2021? Si oui, est-ce que le réfrigérant utilisé a un PRP inférieur ou égal à 150?		*	X
3	21.2	Pour les autres appareils de réfrigération. Est-ce que l'appareil a été installé à partir du 1er janvier 2021? Si oui, est-ce que le réfrigérant utilisé a un PRP inférieur ou égal à 1 500? <i>Ne s'applique pas pour :</i> <ul style="list-style-type: none"> les appareils de réfrigérations de transports, les refroidisseurs et les machines distributrices réfrigérées; Appareils conçus pour maintenir une température interne $\leq - 50^{\circ}\text{C}$; Possède un permis pour fin essentielle de ECCC. 		*	X

Tableau d'intervention - Programme étudiant

Titre du programme : I-5 Entreprises et activités non visées par le PRRI
APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION OU DE CLIMATISATION À USAGE
COMMERCIALE

Identification	Références : Règlement sur les halocarbures (Q-2, r.29)	
Date de l'intervention : 28/06/2023	Heure arrivée : 11h04	Heure départ : 12h12
Étudiant/Étudiante : Dominique Laurin	N° intervention : 301679659	
Nom du lieu : Provigo Martin Lapierre	N° du lieu : X2174412	
Personne rencontrée : Martin Lapierre	Fonction : Propriétaire	
Personne Contactée : N/A	Fonction : N/A	
	Contact : N/A	
Gesdoc : 7610-09-01-0607100	NEQ : 1172969983	

Éléments à considérer	
Est-ce que des appareils de réfrigération sont regroupés sur un seul circuit de réfrigération ? (Un compresseur qui alimente plusieurs appareils)	Oui
Si oui, combien de compresseurs ? (Ou le nombre de circuits alimentés par un compresseur ?)	17

N°	Brève description pour situer l'appareil ou la série d'appareils alimentée par le même compresseur. (ex. : tombeau boucherie, comptoir desserts, crème glacé rangé 2...)	N° photo de l'étiquette ✓	Le code de l'halocarbure	Voltage (V), ampérage (A), puissance (kW)	Date d'installation
1	Chambre à viandes	0218	R-409A	4.630 kW 575V	Avant 2017
2	30 portes – Laitiers	0219	R-404A	4.982 kW 575V	Avant 2017
3	Fruits et légumes	0218	R-409A	12.308 kW 575V	Avant 2017
4	Tombeau poissons	0219	R-404A	6.154 kW 575V	Avant 2017
5	Viandes fraîches	0218	R-409A	17.056 kW 575V	Avant 2017
6	Salades express	0218	R-409A	10.609 kW 575V	Avant 2017
7	Chambre produits laitiers	0232	R-134A	4.454 kW 575V	Avant 2017
8	Chambre produits surgelés	0233	R-408A	2.403 kW 575V	Avant 2017
9	Chambre fruits et légumes	0218	R-409A	4.278 kW 575V	Avant 2017
10	Préparation des viandes	0244	R-448A	4.483 kW 600V	Avant 2017
11	Chambre viandes congelées	0233	R-408A	3.047 kW 575V	Avant 2017

12	15 portes – Produits surgelés	0233	R-408A	4.777 kW 575V	Avant 2017
13	18 portes – Viandes surgelées	0219	R-404A	5.744 kW 575V	Avant 2017
14	14 portes – Produits surgelés	0233	R-408A	4.483 kW 575V	Avant 2017
15	Viandes cuites	0219	R-404A	3.751 kW 575V	2018-2019
16	P.A.M	0219	R-404A	9.378 kW 575V	Avant 2017
17	6' Poissons et 6' Double températures	0219	R-404A	4.425 kW 575V	Avant 2017
18					

N°	Note
1	

Annexe photographique

Titre de la photo et numéro

Tableau des compresseurs avec informations (Capacité en BTU)

Numéro : 0213

Réfrigération Gagnon Inc.
Provigo 8066 - Forestville

Système	Description	Dimensuz.	12'	8'	6'	# portes	Cap. Mibu	Type dégivrage	Aspiration T°	Condensation T°	Longueur tuyauterie	Liquide	Aspiration	Aspiration vertical	Décharge	Condensat	Réfrigérant	Compresseur ou unité	Système	
1	Chambre à viande	297 ²					15,8	t/c	+15	105	65	1/2	1 3/8	1 1/8	7/8	7/8	R409a	MRA2 0500 TFE	1	
2	Comptoirs laitier					30	17,0	t/c	+31	105	195	1/2	1 1/8	1 1/8	5/8	5/8	R404a	ERFA031ETA	2	
3	Fruits et légumes		2	1			42,0	t/c	+22	105	145	5/8	1 5/8	1 3/8	1 1/8	1 1/8	R409a	9RC1 0760 TFE	3	
4	Tombeau charcuterie et poissons		4			4	21,0	elect.	-20	105	95	1/2	1 3/8	1 1/8	7/8	5/8	R404a	2DB3F25KLTFE	4	
5	Viandes fraîches		2	2			58,2	t/c	+22	105	135	7/8	1 5/8	1 3/8	1 1/8	7/8	R409a	9RS3 0760 TFE	5	
6	Salades express / PAM		2				36,2	t/c	+22	105	125	5/8	1 3/8	1 1/8	7/8	5/8	R409a	3DB3F33KETFE	6	
7	Chambre produits laitiers	212,75 ²					15,2	t/c	+15	105	118	1/2	1 1/8	7/8			R409a	EAL1 0200 TAE	7	
8	Chambre produits congelés	140,25 ²					8,2	élect.	-25	105	130	1/2	1 1/8	7/8			R408a	EAV4 0200 TAE	8	
9	Chambre fruits et légumes	314 ²					14,6	t/c	+20	105	125	1/2	1 3/8	1 1/8	7/8	5/8	R409a	LAL1 0300 TAF	9	
10	Préparation des viandes	368,75 ²					15,3	t/c	+35	105	52	1/2	1 1/8	7/8	7/8	5/8	R409a	3RK1 0300 TAE	10	
11	Chambre congelées à viandes	206,12 ²					10,4	élect.	-20	105	86	1/2	1 1/8	7/8	5/8	5/8	R408a	LAC 300 TAE	11	
12	Produits surgelés					15	16,3	élect.	-15	105	190	5/8	1 5/8	1 3/8	7/8	5/8	R408a	9RS3 0765 TFE	12	
13	Viandes congelées					18	19,6	élect.	-15	105	145	5/8	1 5/8	1 3/8	7/8	5/8	R408a	MRB 0500 TFE	13	
14	Produits surgelés					14	15,3	élect.	-15	105	190	5/8	1 5/8	1 3/8	1 1/8	7/8	R408a	9RS 0765 TFE	14	
15	Viandes cuites			1			12,8	t/c	+22	105	115	1/2	7/8	5/8	5/8	3/8	R-22	SCS-020-1H2-5	15	
16	PAM		1	1			32,0	t/c	+22	105	105	1/2	1 1/8	7/8	5/8	3/8	R404a	SCS-030-1L4-5	16	
17	HMR / Poissons					1	2	15,1	élect.	-15	105	145	1/2	1 3/8	7/8	5/8	1/2	R404a	SCS-040-1L4-5	17
30	Congélateur boulangerie					3	3,2	elect.	-15	105	75	1/2	7/8	5/8	s/o	s/o	R404a	CF06K6EPFV / VJAF-020HCFV	30	
31	Chambre froide boulangerie	95,75 ²					6,7	t/c	+15	105	5	nd	nd	nd	s/o	s/o	R-22	F3ADA225CFV001	31	
32	Pâtisserie			1			6,8	t/c	+15	105	50	3/8	7/8	5/8	s/o	s/o	R-22	CRE-20225PFV/F3ADA225CFV	32	
33	Bières		1	1			30,0	t/c	+15	105	35	1/2	1 1/8	7/8	s/o	s/o	R-22	F3ADA501CFV015	33	
34	Chambre congelée boulangerie	100 ²	1	1			6,5	élect.	-20	105	5	nd	nd	nd	s/o	s/o	nd	AH2511K	34	
40	Viande (service)			1			2,1	t/c	+15	105	20	3/8	5/8	1/2	s/o	s/o	R134a	M2FH00331AA291	40	

Condenseurs : KDC1B696L-7417 et CMD-13-H5 (nouveau)

Étiquettes de réfrigérant R-409A

Numéro : 0218


Tableau d'intervention – Halocarbures
Appareils de réfrigération ou de climatisation
(Usage commerciale)

Version du 2022-06-19



Étiquettes de réfrigérant R-404A

Numéro : 0219



Étiquettes de réfrigérant R-134A

Numéro : 0232



Étiquettes de réfrigérant R-408A

Numéro : 0233



Étiquettes de réfrigérant R-448A

Numéro : 0244

