

De : [Accès à l'information - Montréal](#)
À :
Objet : 200884169 Demande (#18037) d'accès à l'information - 1559-1567, avenue des Pins Ouest, Montréal (QC)
Date : 20 novembre 2024 11:31:00
Pièces jointes : [Art_23-24-37-53-54.pdf](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)
[Avis de recours.pdf](#)
[Document_1559-1567_ave_Des-Pins_Montréal_biffé.pdf](#)

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 7 novembre dernier, concernant le 1559-1567, avenue des Pins Ouest, Montréal (Québec).

Vous trouverez en pièces jointes le document visé par votre demande.

Vous noterez que, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23-24, 37, 53-54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information
Bureau de Montréal / LR
Direction de l'accès à l'information
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
www.environnement.gouv.qc.ca

1 Identification

Date de l'événement :	2016-04-20	Heure de l'événement :	14 h 40
Date du signalement :	2016-04-20	Heure du signalement :	06 h 48
Date de l'intervention :	2016-04-21	Heure de début :	08 h 30
		Heure de fin :	h
Intervenant d'urgence :	Sylvie Denis		
	Accompagné de :		

N° intervention :	301029912	Type d'intervention :	Intervention d'Urgence-Environnement (signalement)
N° gestion documentaire :	7110-06-16-66023-037	N° du rapport d'urgence :	401347079
N° demande :	200394985	Type de demande :	Urgence
Catégorie :	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3		
Objet de l'intervention :	MONTREAL Déversement de 4 litres de mazout lourd (6-C) survenu à la résidence du 1559B, rue des Pins Ouest		

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
art. 53-54	Responsable	art. 23-24	art. 53-54

Lieu

Nom du lieu :	COLOURIDES, Marika		
Nom usuel du lieu :	COLOURIDES, Marika		
N° du lieu :	X2160108	Type de lieu :	habitation
Localisation du lieu :	Adresse du lieu : 1559, avenue des Pins Ouest Montréal (Québec) H3G 1B3		
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :			
Milieu impacté :	<input type="checkbox"/> Eau	<input type="checkbox"/> Air	<input type="checkbox"/> Sol
Infrastructure :	<input type="checkbox"/> Souterraine	<input type="checkbox"/> Surface	

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
art. 23-24	Mandataire	art. 23-24	Y2110874

Conditions météo SO**Produits en cause**

Ajouter un produit

 SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Mazout lourd (6-C)		3.3	liquide	approximative	4	4	litres

Organismes impliqués**(Personnes rencontrées)** SO**Photos numériques** SO**Autres pièces annexées au rapport** SO**Échantillons** SO**2 Journal des opérations (rapport détaillé)**

Date	Heure	Activités	
1	2016-04-20	06 h 48	<p>De : art. 53-54 À : Urgence-Environnement (télécopieur)</p> <p>Au moment de la livraison du 5 avril 2016 dernier à la résidence de madame Marika Coolourides du 1559B, rue des Pins Ouest à Montréal, il y a eu 981.6 litres de mazout de livré sur une capacité que peut contenir le réservoir (<i>intérieur</i>) de 2276 litres. Une fois la livraison terminée, le pistolet a accroché l'escabeau et la planche s'est ouverte dû à une mauvaise manœuvre, ce qui a occasionné le déversement d'environ 4 litres de mazout. Aucun égoût à proximité. Tout a été récupéré.</p>

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis) SO

4 Conclusion

Tout a été récupéré.
art. 23-24

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés SO

5 Recommandations

art. 37

Autres éléments pertinents SO

Rédigé par : Sylvie Denis

Signature : Date de signature : 2016-04-21

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : Yannick Jean Fonction : Coordonnateur des urgences
environnementales par intérim

Signature : Date :

Commentaires :

SAGO effectué le 2016-04-21
Dossier terminé le 2016-04-21